

PLC Kontrolliste - KFC007

Tavle nr: L95_LC02_UAA003

<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>nordomatic</div> <div>www.nordomatic.dk</div>													
Kunde:		Odense Universitetshospital			Sags navn:		DP37 - Produktionskøkken,		Oprettet:		30/07-2021		
Adresse:					Sags nr.:		R50100093		Sist ændret:		08-07-2021 14:56:14		
By:		Odense			Tavle nr.:		L95_LC02_UAA003		Konstruktør:		ABH		
Telefon:					Tegnings nr.:		DP37_95_K07_M43_H6_N653		Godkendt:				
									Side titel:		PLC Kontrolliste - KFC007		
									Bemærkning:		HF03 + HF04		
									Fil sti:		C:\Sharepoint_\onedrive\dominus A S\OUH Produktionskøkken, DP37 - Dokumenter\132		
									Side i alt:		28/følgende side: 4004		
									Næste side:		4100		
									Side:		PLC Kontrolli		
										Version		06	

PLC Kontrollliste

Komp:Klemme			IO	Beskrivelse	Side/ strømvej	KONTROL					Bemærkning
						Montage	Opmærkning	Signaltest	Dato	Initialer	
K1102: 1			DI1	00095_00_023A_L95_LC01_BFD008_S1 Trykvangt Fej1	304.2	✓	✓	✓	8/3-22	Jora	
K1102: 2			DI2	00095_00_023A_L95_LC01_BFD008_S2 Trykvangt OK	304.4	✓	✓	✓			
K1102: 3			DI3	00095_00_023A_L95_LC01_BFD009_S1 Trykvangt Fej1	304.6	✓	✓	✓			
K1102: 4			DI4	00095_00_023A_L95_LC01_BFD009_S2 Trykvangt OK	304.8	✓	✓	✓			
K1102: 5			DI5	00095_00_023A_L95_LC01_BZE004_S1 Driftssignal stikvognsvasker	305.2	✓	✓	✓			Ikke monteret i maskinen
K1102: 6			DI6	00095_00_023A_L95_LC01_BZE005_S1 Driftssignal stikvognsvasker	305.4	✓	✓	✓			Ikke monteret i maskinen
K1102: 7			DI7	00095_00_023A_L95_LC01_BZE006_S1 Driftssignal stikvognsvasker	305.6	✓	✓	✓			Ikke monteret i maskinen
K1102: 8			DI8	00095_01_032A_L95_HF03_G0A003_S1 Ventilator Udsugning Fej1	305.8	✓	✓	✓			Ikke monteret i maskinen
K1102: 9			DI9	Disponible	306.2						
K1102: 10			DI10	Disponible	306.4						
K1102: 11			DI11	Disponible	306.6						
K1102: 12			DI12	Disponible	306.8						
K1102: 13			DI13	Disponible	307.2						
K1102: 14			DI14	Disponible	307.4						
K1102: 15			DI15	Disponible	307.6						
K1102: 16			DI16	Disponible	307.8						

[illegible]

PLC Kontrolliste

Komp:Klemme	IO	Beskrivelse	Side/ strømvej	Montage	Opmærkning	Signaltest	KONTROL Dato	Initialet	Bemærkning
K1105: 1	AI1	00095_00_021A_L95_LC01_GNB019_S1 Spjældmotor ud Position	312.2	✓	✓	✓	8/3-22	Dora	
K1105: 2	AI2	00095_00_021A_L95_LC01_GNB018_S1 Spjældmotor Ind Position	312.4	✓	✓	✓	7/3-22	Dora	
K1105: 3	AI3	00095_00_101A_L95_LC01_GNB021_S1 Spjældmotor ud Position	312.5	✓	✓	✓			
K1105: 4	AI4	00095_00_101A_L95_LC01_GNB020_S1 Spjældmotor Ind Position	312.8	✓	✓	✓			
K1105: 5	AI5	00095_00_105A_L95_LC01_GNB023_S1 Spjældmotor ud Position	313.2	✓	✓	✓			
K1105: 6	AI6	00095_00_105A_L95_LC01_GNB022_S1 Spjældmotor Ind Position	313.4	✓	✓	✓			
K1105: 7	AI7	00095_00_023A_L95_LC01_GNB055_S1 Spjældmotor ud Position	313.6	✓	✓	✓			
K1105: 8	AI8	00095_00_023A_L95_LC01_GNB051_S1 Spjældmotor Ind Position	313.8	✓	✓	✓			
K1106: 1	AI1	00095_00_021A_L95_LC01_BMA001_S2 Rumfølter Klima Fugt	314.2	✓	✓	✓	8/3-22	Dora	Skift helix BGA012 i kontrolpanel
K1106: 2	AI2	00095_00_021A_L95_LC01_BMA001_S1 Rumfølter Klima Temperatur	314.4	✓	✓	✓			Kontrolpanel skal testes i kontrolpanel
K1106: 3	AI3	00095_00_101A_L95_LC01_BMA003_S2 Rumfølter Klima Fugt	314.6	✓	✓	✓			
K1106: 4	AI4	00095_00_101A_L95_LC01_BMA003_S1 Rumfølter Klima Temperatur	314.8	✓	✓	✓			
K1106: 5	AI5	00095_00_105A_L95_LC01_BMA001_S1 Udsugningfølter Fugt	315.2	✓	✓	✓			
K1106: 6	AI6	00095_00_023A_L95_LC01_BMA004_S1 Udsugningfølter Fugt	315.4	✓	✓	✓			
K1106: 7	AI7	00095_00_105A_L95_LC01_GNB048_S1 Spjældmotor ud Position	315.6	✓	✓	✓			
K1106: 8	AI8	00095_00_023A_L95_LC01_GNB052_S1 Spjældmotor ud Position	315.8	✓	✓	✓			

PLC Kontrollliste

[illegible]

PLC Kontrolliste

Komp:Klemme	IO	Beskrivelse	Side/ strømvej	Montage	Opmærkning	KONTROL Signaltest	Dato	Initialet	Bemærkning
K1109: 1	A01	00095_00_103A_L95_LC01_GNA022_C1 Zone ventili Radiator <i>(25,12,78,81,82)</i>	320.2	✓	✓	✓	07-03	SØBR	
K1109: 2	A02	00095_00_101A_L95_LC01_GNA023_C1 Zone ventili Radiator	320.4	✓	✓	✓	7/3-22	SØBR	
K1109: 3	A03	00095_00_105A_L95_LC01_GNA036_C1 Zone ventili Radiator <i>(33,38,39,40,21)</i>	320.6	✓	✓	✓			
K1109: 4	A04	Disponibel	320.8						
K1109: 5	A05	00095_00_105A_L95_LC01_GNB048_C1 Spjældmotor ud	321.2	✓	✓	✓			
K1109: 6	A06	00095_00_023A_L95_LC01_GNB052_C1 Spjældmotor ud	321.4	✓	✓	✓			
K1109: 7	A07	00095_00_023A_L95_LC01_GNB053_C1 Spjældmotor ud	321.6	✓	✓	✓			
K1109: 8	A08	00095_00_023A_L95_LC01_GNB054_C1 Spjældmotor ud	321.8	✓	✓	✓			
K1110: 1	A01	00095_01_032A_L95_HF03_GNA003_C1 Ventilator Udsugning Styresignal	322.2	✓	✓	✓	30/3-22	Jørgen	12/03-22
K1110: 2	A02	Disponibel	322.4						
K1110: 3	A03	Disponibel	322.6						
K1110: 4	A04	Disponibel	322.8						
K1110: 5	A05	Disponibel	323.2						
K1110: 6	A06	Disponibel	323.4						
K1110: 7	A07	Disponibel	323.6						
K1110: 8	A08	Disponibel	323.8						