

PLC Kontrolliste KFC002

Tavle nr: L95_LC02_UAA001

PLC Kontrolliste

Komp:Klemme	IO	Beskrivelse	Side/ strømvej	KONTROL					
				Montage	Opmærkning	Signaltest	Dato	Initialer	Bemærkning
K1101:1	DI1	0D095_00_093A_L95_LC01_BFD003_S1 Trykvagt Fejl	300.2	✓	✓	✓	03/3-22	SOBR	
K1101:2	DI2	0D095_00_093A_L95_LC01_BFD003_S2 Trykvagt OK	300.4	✓	✓	✓	3/3-22	SOBR	
K1101:3	DI3	0D095_01_032A_L95_LC01_FAB001_S1Tavle	300.6				2/3-22	Jora	Intet kabel, ikke monteret
K1101:4	DI4	0D095_00_081A_L95_LC01_FAB004_S1 Transient Tavle	300.8				2/3-22	Jora	Ikke monteret
K1101:5	DI5	0D095_01_032A_L95_LC01_FAB002_S1 Transient Tavle UT-02-02	301.2				2/3-22	Jora	//
K1101:6	DI6	0D095_01_032A_L95_LC01_FCB001_S1 HT-B Maks.afbr. Tavle	301.4				2/3-22	Jora	//
K1101:7	DI7	0D095_01_032A_L95_LC01_FCB002_S1 HT-B Maks.afbr.Kanalskinne A	301.6				2/3-22	Jora	//
K1101:8	DI8	0D095_01_032A_L95_LC01_FCB003_S1 HT-B Maks.afbr Kanalskinne B	301.8				2/3-22	Jora	//
K1101:9	DI9	Disponibel	302.2						
K1101:10	DI10	Disponibel	302.4						
K1101:11	DI11	Disponibel	302.6						
K1101:12	DI12	Disponibel	302.8						
K1101:13	DI13	Disponibel	303.2						
K1101:14	DI14	Disponibel	303.4						
K1101:15	DI15	Disponibel	303.6						
K1101:16	DI16	Disponibel	303.8						
K1102:1	DO 1	0D095_00_093A_L95_LC01_BFD003_C1 Trykvagt Start	304.2	✓	✓	✓	3/3-22	SOBR	
K1102:5	DO 2	Disponibel	304.4						
K1102:4	DO 3	Disponibel	304.6						
K1102:8	DO 4	Disponibel	304.8						



nordomatic
www.nordomatic.dk

Kunde: Odense Universitetshospital

Adresse:

By: Odense

Telefon:

Sags navn: DP37 - Produktionskøkken,

Sags nr.: R50100093

Tavle nr.: L95_LC02_UAA001

Tegnings nr: DP37_95_K07_M43_H6_N651

Oprettet: 07/07-2021

Sidst ændret: 19-11-2021 12:46:24

Konstruktør: ABH

Godkendt:

Side titel: PLC Kontrolliste

Bemærkning: Ventilation HF01

Fil sti: C:\Sharepoint_onedrive\dominus A SIOUH Produktionskøkken, DP37 - Dokumenter\12.2

Sider i alt: 1150regående side: PLC Kontrolli

Næste side: 4101

Side: 4100

Version
06

[illegible]