

3. 参数汇总

表3-1 主要设计参数（无框线排版）

参数名称	单位	设计值	允许偏差
反应堆功率	MWt	3000	±2%
冷却剂温度	° C	310	±5
稳压器压力	MPa	15.5	±0.2
主给水流量	t/h	6800	±50

4. 环境条件

表4-1 环境参数

项目	正常工况	事故工况	基准地震
环境温度	25 ° C	40 ° C	—
相对湿度	50%	95%	—
地震烈度	—	—	SSE