

Приказ № ЭУ-2202 от 15.04.2026 г.

На запуск в производство электрооборудования

В работу _____ 2026 г. _____ / М.М. Жамалетдинов
 Конструкторская служба _____ 2026 г. _____ /
 Отдел Снабжения _____ 2026 г. _____ / М.Д. Богатенков

Заводской номер/Дата	№2202 / 05.06.2026	подпись
Сети/Типовой проект	АО МРСК/ типовой 2,0х2,0	
Напряжение/Мощность/ТМГ	10 кВ 400 / 160 без ТМГ	
ПКТ(101,102,103)	101-10-31,5А/ОПН-10/680	
Тип КТПН, Габариты: ШхДхВ	Тупиковая РУВН-Воздух/РУНН-Воздух 2000х2000х2250	
Металл корпуса	ОЦ 2мм	
Металл Пола	Х/К 2 мм	
Кол-во дверей тр-ра	Двухстворчатые распашные двери с одной стороны ОЦ-2мм	
Цвет корпуса/толщина ЛКП	7035	
Цвет дверей/толщина ЛКП	5005	
Ввод 6-10 кВ	Высоковольтный портал (Башня)-1шт	
Наличие воздушного короба 0,4 кВ	Короб ОЦ-1,5 мм-2 шт	
Ввод 0,4 кВ (оборудование)	НН40-630А; ВА-630А; РИСЭ; ТШП; ЭНКМ; Прибор учета; VAAA;	
Отх. Линии	ВА с доп конт-1.	
Материал шин ВН/НН	АЛ 40х4/ Ал 50х5	
Прим.	Сетчатый барьер; Ригельный с фиксацией в 3х точках; Замки МРСК+Навесные замки Алюр; Пластиковая табличка	
Участок	ФИО/Подпись	Дата
Заготовительный		
Малярный		
Сварочный		
Монтажный ВН		
Монтажный НН		
Испытания		
Комплектация		

Дата изготовления _____ 2026 г.

Дата отгрузки _____ 2026 г.