

Análisis del Impacto de la Inteligencia Artificial

Impacto en el Desarrollo de Software

Juan Pérez
Universidad de Typst

María García
Investigadora Senior

10 de June de 2026

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

Índice

1. Grupo G2.	4
1.1. G2	4
1.1.1. Datos proporcionados	4
1.1.2. Resultados de la simulación	4
1.1.3. Producción de energía mensual del sistema FV estimada con PVGIS	4

Índice de Figuras

Figura 1 Paneles de área G2.	4
Figura 2 Producción de energía mensual de G2.	4
Figura 3 Irradiación mensual sobre plano fijo de G2.	4
Figura 4 Sombras sobre plano fijo de G2.	4

Índice de Tablas

1. Grupo G2.



Figura 1: Paneles de área G2.

1.1. G2

1.1.1. Datos proporcionados

Latitud/Longitud: 36.666, -4.461
Horizonte: DEM-calculated
Base de datos: PVGIS-SARAH3
Tecnología FV: c-Si
FV instalado: 450.0 kWp
Pérdidas sistema: 14.0%

1.1.2. Resultados de la simulación

Ángulo de inclinación: 0°
Ángulo de azimut: 0°
Producción anual FV: 645635.16 kWh
Irradiación anual: 1872.46 kWh/m²
Variación interanual: 12533.4 kWh
Cambios en la prod.:

- Áng. de incidencia: -3.42%
- Efectos espectrales: ?(0)%
- Temp. e irradiancia: -7.75%
- Pérdidas totales: -23.38%

1.1.3. Producción de energía mensual del sistema FV estimada con PVGIS




Figura 2: Producción de energía mensual de G2.




Figura 3: Irradiación mensual sobre plano fijo de G2.




Figura 4: Sombras sobre plano fijo de G2.

Mes	E_m	Hi_m:	SD_m
Enero	29640.14	84.27	2624.6
Febrero	36329.4	101.69	3432.66

Marzo	51742.17	145.12	5960.82
Abril	62133.23	176.25	4717.02
Mayo	75879.32	218.93	5122.59
Junio	80163.32	235.42	2624.25
Julio	81460.3	243.17	1684.14
Agosto	72563.87	216.12	2135.52
Septiembre	56741.39	166.16	2480.25
Octubre	43332.34	125.83	3153.53
Noviembre	30229.39	86.63	2594.01
Diciembre	25420.28	72.89	2035.44

Glosario

- **E_m**: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].
- **Hi_m**: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del sistema dado [kWh/m²].
- **SD_m**: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].