




Schalterhalle, Empfang					3.4					
					Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	
Raum	Raumabmessungen									
	Raumlänge				l_R	m		12.0		
	Raumtiefe				d_R	m		12.0		
	Raumhöhe				h_R	m		4.0		
	Nettogeschossfläche				A_{NGF}	m ²		144		
	Thermische Gebäudehüllfläche				A_{th}	m ²		113		
	Bauphysikalische Eigenschaften									
	U-Wert opake Bauteile				U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster				U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen				F_F	-		0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert		f_g	%		50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung				g	—		0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz				g_{tot}	—		0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes				C_m	Wh/(m ² ·K)		102		
	Raumklima									
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung		$\theta_{a,i}$	°C		26		
		Winter	Auslegung Heizung		$\theta_{a,i}$	°C		20		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung		φ	%		60		
		Winter	Auslegung Heizung		φ	%		30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung		$v_{a,max}$	m/s		0.18		
		Winter	Auslegung Heizung		$v_{a,max}$	m/s		0.12		
	Raumakustik									
	Lärmempfindlichkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall		—	—				
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergeräusche		$L_{t,H}$	dB(A)		35		
	Nachhallzeit		mit Möblierung		T	s		0.9		
										
Personen	Nutzungsstunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		11.0			
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d}$	h		7.2			
	Ruhetage pro Woche			d_{PCW}	d		2			
	Nutzungstage pro Jahr			d_P	d		261			
	Jahresgleichzeitigkeit			f_P	-		0.80			
	Volllaststunden pro Jahr			t_P	h		1500			
	Personenfläche	Nettogeschossfläche pro Person		$A_{P,NGF}$	m ²		12			
	Aktivitätsgrad			M	met		1.2			
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		I_{cl}	clo		0.5			
		Winter		I_{cl}	clo		1.0			
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei 24.0°C	→ 70 W	Φ_P	W/m ²		5.8			
	Feuchteproduktion Personen	bei 24.0°C	→ 80 g/h	g_P	g/(h·m ²)		6.5			
	Feuchtequellen (ohne Personen)	z.B. Pflanzen		g_a	g/(h·m ²)		0.5			
Geräte										
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h		8.3			
	Elektrische Leistung der Geräte	Maximaler Stundenwert		p_A	W/m ²		4.0	1.5	9.5	
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%		10			
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			Φ_A	W/m ²		4.0	1.5	9.5	
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h		1930	1930	1930	
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²		8	3	18	
	Beleuchtung	Beleuchtungsstärke	Wartungswert		E_{vm}	lx		300		
Glasflächenzahl				z_g	—		0.20			
Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m		h_v	m		0.05			
Raumindex				k_R	—		1.5			
Leuchten-Lichtausbeute				$\eta_{v,Lo}$	lm/W		45	60	45	
Raumwirkungsgrad				η_R	—		0.75	0.81	0.75	
Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h		t_{ud}	h		11.0			
Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h		t_{un}	h					
Korrekturfaktor für Präsenzregelung				k_{py}	—		1.0	1.0	1.0	
Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung				p_L	W/m ²		11.0	7.7	11.0	
Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung				Φ_L	W/m ²		11.0	7.7	11.0	
Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung				$p_{L,Ac}$	W/m ²					
Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung				$\Phi_{L,Ac}$	W/m ²					
Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung		$p_{L+L,Ac}$	W/m ²		11.0	7.7	11.0	
Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung				t_L	h		1310	740	1310	
Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung				$t_{L,Ac}$	h					
Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung		$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²		14	6	14	