

Tabelle 16 Energiebedarf pro Energiebezugsfläche pro Gebäudekategorie (Fortsetzung)

	Elektrische Energie			Thermische Energie		
	Geräte	Be- leuch- tung	Lüftung	Klima- kälte ¹⁷⁾	Heiz- wärme	Warm- wasser
	E_A kWh/m ²	E_L kWh/m ²	E_V kWh/m ²	Q_C kWh/m ²	Q_H kWh/m ²	Q_W kWh/m ²
Bestand						
IX Industrie	26	24	18	3	74	2
X Lager	1	17	0	0	69	1
XI Sportbauten	0	18	0	0	71	33
XII Hallenbäder	11	23	9	0	102	94

¹⁷⁾ Der Klimakältebedarf gilt für Gebäude ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.