Wasch- und Trockenraum						12.10
		Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	q _{V,e,P}	m³/h			
	pro Nettogeschossfläche	Q v,e				
Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		q v,inf	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
		-	-	1-stufiç	2-stufig	
	anlage					keine Anlage
Temperatur-Änderungsgrad der				0.70	0.80	
			_			
	Total 7: and Abb 6		- 3			
	Total Zu- und Abluft					
	Elektrizitätahadarf					
	Elektrizitatsbedari					
	Color Transmission I fifture					18.
	_	1 - 1				34. 19
		Ψ,	Wh/m	150	111	19
Notwerlaigkeit einer Kunlung						
Klimakälteleietungehedarf		0.	M/m²			
	- Constanting			13.6	9.8	25.
						49.
						74.
						5
		-				5
l .			-	1	'	_
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom				0.41	0.26	0.93
Jährlicher Heizwärmebedarf		Q _H	kWh/m²			
Bezugseinheit						
Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	V _{W,u}	Vd			
Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V _w	Vd			
Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V _w	Vd			
Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²			
Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrische	r und thermise	cher Leistungsbedarf		
	Thermischer Enemiehedarf				Thermischer Leist	unnehedarf
50 %			Lienting in Len	atorgaoecari	THEITINGCHE LENS	or gaoocari
40 1		M 25	Ţ			
¥ 30 1 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1		15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1				
25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		B 10		_		
		11 5 €				
5 5 E			-	^ -	-	-
la l			-36			diffe
5 5 E	and the state of t		Serite	orkers igners	Wilhita	-Treit
la l	and the state of t		zeribe bak	Agreem Takener.	Additional State	Assertisidado
la l	and the same		gar ^{age} tak	getern there.	Agging Angles	Zaguntrad
la l	and the same of th		gar ^{ito} tari	Appen Appen.	Augreticate.	Autorited
la l	and the same of th		ge ^{lite} ge ^{ge}	geten telepen.	American	RESERVED
la l	and the second		ggette gget	gleten gleten.	Takendaria	querrent.
- Keine Lüftungsanlage im Bestand	a Hauntrutzung bestimmt		gelite tel	ge ^r ge ^r	Barriage	Tarker
and the state of t	e Hauptnutzung bestimmt		ggl ^{eb} gg ^g	gg ^a gg ^a	dandente	and the second
	Aussenluft-Volumenstrom Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenios) Anlagentyp EInfache Lüftungs- Temperatur-Anderungsgrad der Wärmerückgewinnung Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung Spezifische elektrische Ventilatorfeistung Elektrische Leistung der Lüftung Jährliche Volllaststunden der Lüftung Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung Externe Wärmeeintragsleistung Interne Wärmeeintragsleistung Interne Wärmeeinträgsleistung Interne Wärmeeinträgsleistung Interne Wärmeeinträgsleistung Schwendigkeit einer Kühlung Klimakälteleistungsbedarf Jährlicher Klilmakältebedarf Transmissions-Wärmetransferkoeffizient Uärungs-Wärmetransferkoeffizient Uärungs-Wärmetransferkoeffizient Zeitkonstante Temperaturkorrektur Norm-Heizwärmeleistungsbedarf Jährlicher Heizwärmebedarf Bezugseinheit Anzahl Bezugseinheiten pro Person Warmesserbedarf pro Bezugseinheit Anzahl Bezugseinheiten pro Person Verhältnis Warmwasserbedarf für Warmwasser Elektrischer und thermischer Energiebedarf —Standard —Zielwert —Bestand Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Aussenluft-Volumenstrom pro Nettogeschossfläche Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos) Anlagentyp EInfache Lüftungsanlage Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung Spezifische elektrische Ventilatorfeistung Elektrische Leistung der Lüftung Jährliche Volllaststunden der Lüftung Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung Externe Wärmeeintragsleistung Interne Wärmeeintragsleistung Interne Wärmeeinträgsleistung Interne Wärmeten der Raumkühlung Jährlicher Volllaststunden der Raumkühlung Jährlicher Volllaststunden der Raumkühlung Jährlicher Wärmetransferkoeffizient Uttungs-Wärmetransferkoeffizient	Aussenluft-Volumenstrom pro Person Aussenluft-Volumenstrom pro Nettogeschossfläche pro Nettogeschossfläche pro Nettogeschossfläche pro Nettogeschossfläche q v_A Aussenluft-Volumenstrom durch Infilitation Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos) Arlagentyp Einfache Lüftungsanlage Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung Spezifische elektrische Vertillatorteistung Jahresnutzungsgrad der Vührerückgewinnung Jahresnutzungsgrad der Vührerückgewinnung Jahresnutzungsgrad der Uffung Jahreiche elektrische Vertillatorteistung Jahreiche Vollaststunden der Lüftung Jährliche Vollaststunden der Lüftung Jährliche Vollaststunden der Lüftung Interne Wärmeeintragsleistung Personen, Geräte, Beleuchtung Pers	Aussenluft-Volumenstrom pro Person Aussenluft-Volumenstrom Aussenluft-Volumenstrom Aussenluft-Volumenstrom Aussenluft-Volumenstrom Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweisting, stuferlos) Femperatur-Anderungsgrad der Värmerückgewinnung Jahresnutzungsgrad der Värmerückgewinnung Jahreintzung der Luftung Jahreinte Vollaststunden der Luftung Jahreinte Vollaststunden der Luftung Jahreinter Wärmeeintrageistung Interne Wärmeeintrageistung Interne Wärmeeintrageistung Personen, Geräte, Beleuchtung Q, Wirhr Notwendigkeit einer Kühlung mit Fensterüftung tag und Nacht mit Fensterüftung au und Nacht mit Fensterüftung Q, Wirhr Kürmakätieleistungsbedarf ohne Fensterüftung Aphricher Vollaststunden der Raumkühlung ohne Fensterüftung Aphricher Vollaststunden der Raumkühlung ohne Fensterüftung Aphricher Vollaststunden der Raumkühlung ohne Fensterüftung Aphricher Vollaststunden der Raumheizung Thermeralurkorreitur Aphricher Vollaststunden der Raumheizung Thermeralurkorreituren Aphricher Vollaststunden der Raumheizung Thermeralurkorreituren Aphricher Vollaststunden der Raumheizung Thermeralurkorreituren Aphricher Vollaststunden der Raumheizung Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom Aphricher Vollaststunden der Raumheizung Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom Aphricher Vollaststunden der Raumheizung Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom Aphricher Vollaststunden der Raumheizung Thermischer Energiebedarf Anzahl Bezuge	Aussenluft-Volumenstrom pro Person Aussenluft-Volumenstrom pro Netlogeschossfläche pro Netlogeschossfl	Aussenluft-Volumeratrom pro Person Aussenluft-Volumeratrom pro Neticipeschossfläche Neticipeschossfläch