Tabelle 4 Bestand – Energiebedarf pro Nettogeschossfläche (Fortsetzung)

	Elektrische Energie			ergie	Thermische Energie			
Raumnutzung		Geräte	Be- leuch- tung	Lüftung	Klima- kälte <sup>2)</sup>	Heiz- wärme	Warm- wasser	
		EA	EL	E <sub>V</sub>	$Q_C$	Qн	Q <sub>W</sub>	
		kWh/m²	kWh/m²	kWh/m²	kWh/m²	kWh/m²	kWh/m²	
12.5	Küche, Teeküche	71.5	11.1	24.8	0.0	81.0	0.0	
12.6	WC, Bad, Dusche	0.0	13.0	17.3	0.0	185.3	0.0	
12.7	wc	0.0	39.6	8.6	0.0	151.3	0.0	
12.8	Garderobe, Dusche	0.0	14.7	0.0	0.0	140.4	0.0	
12.9	Parkhaus	4.3	9.2	1.1	0.0	0.0	0.0	
12.10	Wasch- und Trockenraum	43.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
12.11	Kühlraum	381.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12.12	Serverraum	1051.5	0.0	6.9	876.0	0.0	0.0	

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Der Klimakältebedarf gilt für Räume ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

## 2.3 Leistungsbedarf pro Raumnutzung

Tabelle 5 Standardwerte – Leistungsbedarf pro Nettogeschossfläche

		Elek	trische Leis	Therm. Leistung		
	Raumnutzung	Geräte	Beleuch- tung	Lüftung	Klima- kälte <sup>2)</sup>	Heiz- wärme
		PA	p <sub>L</sub>	$p_V$	$\Phi_{\mathcal{C}}$	$\Phi_{H}$
		W/m²	W/m²	W/m²	W/m²	W/m²
1.1	Wohnen MFH	8.0	2.7	0.3	12.0	19.7
1.2	Wohnen EFH	8.0	2.7	0.2	12.0	21.9
2.1	Hotelzimmer	8.0	2.7	1.3	13.0	23.8
2.2	Empfang, Lobby	7.0	10.3	4.0	36.0	36.6
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	7.0	15.9	1.4	27.0	28.8
3.2	Grossraumbüro	10.0	12.5	2.0	26.0	23.4
3.3	Sitzungszimmer	2.0	15.9	6.6	42.0	57.8
3.4	Schalterhalle, Empfang	4.0	11.0	1.4	22.0	21.2
4.1	Schulzimmer	4.0	14.0	2.8	36.0	46.0
4.2	Lehrerzimmer	4.0	11.6	4.1	37.0	61.2
4.3	Bibliothek	2.0	6.9	2.4	21.0	34.9
4.4	Hörsaal	4.0	12.5	8.3	48.0	58.1
4.5	Schulfachraum	4.0	14.0	2.0	34.0	39.0
5.1	Lebensmittelverkauf	100.0	21.3	2.1	21.0	22.1
5.2	Fachgeschäft	2.0	33.3	2.1	41.0	22.1
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	2.0	21.3	1.1	27.0	17.2
6.1	Restaurant	2.0	6.9	9.9	36.0	71.0
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	2.0	6.1	9.9	30.0	65.3