

Tabelle 16 Energiebedarf pro Energiebezugsfläche pro Gebäudekategorie

	Elektrische Energie			Thermische Energie		
	Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ¹⁷⁾	Heizwärme	Warmwasser
	E_A kWh/m ²	E_L kWh/m ²	E_V kWh/m ²	Q_C kWh/m ²	Q_H kWh/m ²	Q_W kWh/m ²
Standardwerte						
I Wohnen MFH	12	5	1	5	16	16
II Wohnen EFH	13	4	1	5	26	12
III Verwaltung	18	18	4	18	11	2
IV Schulen	4	16	4	10	20	3
V Verkauf	75	44	6	26	21	4
VI Restaurant	49	17	11	36	21	59
VII Versammlungslokale	7	24	9	12	18	4
VIII Spitäler	9	21	6	14	13	31
IX Industrie	17	24	7	7	16	2
X Lager	1	17	2	1	15	1
XI Sportbauten	0	18	4	0	16	33
XII Hallenbäder	7	23	6	1	25	94
Zielwerte						
I Wohnen MFH	6	2	1	5	10	16
II Wohnen EFH	6	2	0	5	15	12
III Verwaltung	8	7	2	11	8	2
IV Schulen	2	5	2	10	12	3
V Verkauf	59	23	1	16	12	4
VI Restaurant	36	7	7	40	12	59
VII Versammlungslokale	3	11	5	17	12	4
VIII Spitäler	4	9	4	14	8	31
IX Industrie	8	10	4	7	11	2
X Lager	0	7	1	0	10	1
XI Sportbauten	0	6	2	0	11	33
XII Hallenbäder	3	8	3	1	17	94
Bestand						
I Wohnen MFH	14	5	0	1	93	16
II Wohnen EFH	16	4	0	1	155	12
III Verwaltung	31	18	6	14	51	2
IV Schulen	7	16	2	3	92	3
V Verkauf	92	47	6	11	33	1
VI Restaurant	62	17	20	17	105	59
VII Versammlungslokale	14	24	14	4	91	4
VIII Spitäler	14	21	1	7	71	31