

Comune di
Palermo
Provincia di PA

Protocollo del 06/01/2024

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
D.M.n.37 del 22 gennaio 2008

Descrizione Impianto: "Rifacimento Nuovo impianto elettrico, messa a Terra Preesistente in edificio destinato a civile abitazione"

Ubicazione: Via Altofonte 105
Palermo (PA)

Committente: Ferracane Valentina

Impresa: Elettricon Di Giambona Giuseppe

Il titolare dell'impresa
Giuseppe Giambona

	Elettricon Di Giambona Giuseppe Palermo (PA) P.IVA: 07182110820 Tel: 3773055745
--	---

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Allegato I – Art.7 D.M. n.37 del 22 gennaio 2008

Il sottoscritto **Giambona Giuseppe**

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) **Elettricon Di Giambona Giuseppe**

operante nel settore **Impianti Elettrici**, con sede in via **via G.Di Stefano**

comune **Palermo - CAP 90135** - prov. **PA** Tel. **3773055745**

part. IVA **07182110820**

- iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995 n. 581)

della Camera di C.I.A.A. di **Palermo** n. **442467**

- iscritta nell'albo Provinciale delle imprese artigiane (L. 8/8/1985 n. 443) di **Palermo** n. **117634**

esecutrice dell'impianto (descrizione **"Rifacimento Nuovo impianto elettrico, messa a Terra Preesistente in edificio destinato a civile abitazione Poenza Massima Impegnabile 4Kw"**)

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ fotovoltaico ☐ altro (1)

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª, 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da **Ferracane Valentina**

installato nei locali del comune di **Palermo** prov. **PA**

Via **Via Altofonte 105, Palermo 90135**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) **Ferracane Valentina**

Via Altofonte 105, Palermo 90135

in edificio ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art.5 da (2):

☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3):

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in c.a. e a 1.500 V in c.c..

☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installaz. ai sensi degli artt.5 e 6;

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli artt. 5 e 7 (4);

☒ relazione con tipologia dei materiali utilizzati (5);

☒ schema dell'impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni precedenti o parziali, già esistenti (7):

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il Responsabile Tecnico

Il Dichiarante

Data: 09/03/2024

timbro e firma

timbro e firma

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10), Il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate.

Per Accettazione:

LEGENDA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (DM 37/08), estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 (DM37/08). La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; (4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 37/08, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (DM 37/08, art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto ad altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- 9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- 10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art.7 (DM 37/08).
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 (DM 37/08).

Comune di Palermo

Provincia di PA

Protocollo: del 6/01/2025

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Descrizione "Rifacimento Nuovo impianto elettrico, messa a Terra
Impianto: Preesistente in edificio destinato a civile abitazione"

Ubicazione: Via Altofonte 105
Palermo (PA)

Committente: Ferracane Valentina

Impresa: Elettricon Di Giambona Giuseppe

	Elettricon Di Giambona Giuseppe Palermo (PA) P.IVA: 07182110820 Tel: 3773055745
--	---

DESCRIZIONE SCHEMATICA DELL'IMPIANTO

Formano oggetto della presente relazione descrittiva tutte le parti costitutive dell'impianto elettrico installato nel appartamento sito a Palermo (PA) in via Altofone 105 di proprietà di Ferracane Valentina , residente a Palermo (PA) in via Altofone 105.

Sono parte integrante ed inscindibile della relazione la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' dell'impianto e la RELAZIONE TIPOLOGICA dei materiali installati, nonché gli schemi grafici e/o schemi elettrici.

Sono invece esclusi gli impianti a monte del punto di consegna dell'energia elettrica e gli apparecchi utilizzatori collegati all'impianto elettrico terminale mediante prese a spina (apparecchi portatili e trasportabili) e/o fissi (centralini automatismi, quadri supplementari mobili, ecc.).

Poiché l'impianto è stato realizzato successivamente all'entrata in vigore del D.M. 37/2008, risulta soggetto a dichiarazione di conformità ai sensi dell'art.7, comma 1.

CRITERI DI SERVIZIO

La fase di verifica e di collaudo degli impianti ha consentito di rilevare le caratteristiche tecniche dell'impianto elettrico in esame e di individuare i seguenti criteri operativi di servizio:

-

DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d'uso dei locali interessati dalla presente relazione è individuata nelle planimetrie dove non vengono rilevati ambienti o locali per i quali sussista il pericolo di esplosione o di incendio.

Gli impianti all'interno dei locali, sono installati in ambienti protetti nei quali si esclude totalmente l'uso di sostanze corrosive che possano modificare le caratteristiche meccaniche e/o elettriche dei componenti installati.

CARATTERISTICHE DELL'ALIMENTAZIONE

L'alimentazione dell'impianto elettrico è derivata da un contatore di rete.

I principali dati del sistema sono i seguenti:

- Tensione nominale: $U_n = 220$ volt - monofase;
- Sistema di distribuzione: sistema TT;
- Frequenza: 50 Hz;
- Potenza Installata: 4 kw;

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI E I COMPONENTI

Nella scelta e nell'installazione dei vari componenti sono state rispettate le seguenti norme tecniche:

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in c.a. e a 1.500 V in c.c..

DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

I locali del fabbricato sono adibiti ad uso abitativo (singola unità) m² e comprendono gli elementi costitutivi di seguito elencati.

L'impianto è stato rinnovato in un nuovo impianto in tubazione nuova e messa a terra Preesistente.

APPARECCHI E COMPONENTI

Nell'impianto sono presenti i seguenti apparecchi e componenti:

Descrizione	Marchiatura	Posa	Marca	Modello
Presa 2P+T 16A		ad incasso	Vimar	Plana
Interruttore 1P 10ax		ad incasso	Vimar	Plana
INT.MAGNET.C25A 2 moduli		in cassetta di protezione	Schneider Electric	-
INT.DIFF.Magn C16A		in cassetta di protezione	Schneider Electric	-
INT.DIFF.Magn C10A		in cassetta di protezione	Schneider Electric	-
INT.DIFF.Magn C25A		in cassetta di protezione	Schneider Electric	
INT.DIFF.Magn C16A		in cassetta di protezione	Bticino	
Interruttore 2P 16ax		ad incasso	Vimar	Plana
Pulsante 1P 10AX bianco		ad incasso	Vimar	Plana
Cavo FS17 (4 mmq) Nero, Blu, G.V	CE	corrugato		
Cavo FS17 (2,5 mmq) Nero, Blu, G.V	CE	corrugato		
Cavo FS17 (1,5 mmq) Nero, Blu, G.V, Marrone, Grigio	CE	corrugato		
Cavo FS17 (1,5 mmq) Nero, Blu, G.V, Marrone, Grigio	CE	corrugato		

Cavo FS17 (6 mmq) Nero, Blu, G.V,	CE	corrugato		
Presa 2P+T 16° Universale		ad incasso	Vimar	Plana
Rele elettromeccanico ad impulsi Interruttore			Finder	

CIRCUITI DI DORSALE

I cavi di dorsale, in partenza dal quadro, sono stati dimensionati in base ai dati di seguito indicati:

- *alle condizioni di posa;*
- *in riferimento agli utilizzatori tipici rilevati;*
- *assumendo come valore limite della caduta di tensione percentuale $Dv\%=3.0\%$, calcolata considerando l'utilizzatore più lontano e la corrente di impiego pari al valore della corrente nominale dell'interruttore automatico scelto per la protezione del circuito stesso. Tale valore $I_{max} = 25 A$.*

I circuiti di dorsale, ben dimensionati rispetto alla quantità di conduttori in essi contenuti (rif. Norma CEI 11-4), sono stati realizzati con cavi di tipo autoestinguenti (rif. Norme CEI 20-23) e distribuiti come segue:

Posa delle condutture

Dettagli
tubazione sotto intonaco
tubazione protettiva corrugata flessibile

Conduttori

CIRCUITI TERMINALI

I circuiti terminali invece, derivati dai circuiti di dorsale, sono stati realizzati:

Posa delle condutture

Dettagli
tubazione protettiva rigida
tubazione protettiva corrugata flessibile

Le caratteristiche sono riportate di seguito.

Conduttori

IMPIANTI AUSILIARI

PROTEZIONE CONTRO LE TENSIONI DA CONTATTO

La protezione contro i contatti diretti è realizzata tramite l'utilizzo di apparecchiature e componenti con grado di protezione adeguato sia per gli ambienti protetti dalle intemperie, sia per gli ambienti dove sono possibili spruzzi d'acqua o all'esterno. La protezione contro i contatti indiretti è realizzata mediante l'interruzione automatica del circuito coordinando l'impianto di terra ed i dispositivi di protezione in modo tale da non avere, sulle masse, tensioni di contatto superiori a 50V.

PROTEZIONE CONTRO SOVRACORRENTI E CORTO CIRCUITO

Tutti i conduttori sono protetti contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti mediante l'impiego di interruttori magnetotermici aventi corrente nominale non superiore alla portata del cavo e potere di interruzione non inferiore al valore della corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.

POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI

Relativamente alle posizioni di posa, i vari apparecchi sono installati alle seguenti quote:

Posizionamento apparecchi

Descrizione apparecchio	Quota (m)
-------------------------	-----------

VERIFICA DEGLI IMPIANTI

Sull'impianto sono state eseguite le seguenti verifiche e prove:

PROVE A VISTA

- i conduttori hanno le sezioni minime previste;
- l'impianto elettrico nei locali da bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 701;
- gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

PROVE STRUMENTALI

Elenco prove strumentali

Tipo prova	Valore	Marca	Modello
La misura della resistenza di terra eseguita nelle ordinarie condizioni di funzionamento soddisfa il coordinamento delle protezioni associate	22 Ohm		

VERIFICHE PERIODICHE

Per il regolare funzionamento degli impianti e l'efficienza dei componenti si consiglia di eseguire le seguenti verifiche con le seguenti modalità:

- *misura della resistenza di isolamento dei circuiti, da effettuare secondo le prescrizioni del capitolo della norma CEI 64-8 con periodicità non superiore ai due anni*
- *verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali, con periodicità non superiore a sei mesi.*

Le verifiche di cui sopra sono state eseguite da un tecnico qualificato. Si fa presente, inoltre, che nel caso di cambiamento di destinazione d'uso o potenziamento dell'impianto elettrico il proprietario, prima di iniziare i lavori, dovrà rivolgersi ad un tecnico abilitato per le verifiche del caso.

Data: 06/01/2025

Il titolare dell'impresa
Giuseppe Giambona

Il Responsabile Tecnico
Rosario Giambona

Per Accettazione:

Comune di Palermo

Provincia di PA

Protocollo: del 06/01/2025

RELAZIONE TIPOLOGICA DEI MATERIALI UTILIZZATI

Descrizione "Rifacimento Nuovo impianto elettrico, messa a Terra
Impianto: Preesistente in edificio destinato a civile abitazione"
Ubicazione: Via Altofante 105
Palermo (PA)
Committente: Ferracane Valentina
Impresa: Elettricon Di Giambona Giuseppe

	Elettricon Di Giambona Giuseppe
--	--

	via G.Di Stefano - 90135 - Palermo (PA) P.IVA: 07182110820 - Tel: - Fax: Email:
--	---

Relazione Tipologica dei Materiali Utilizzati

Il sottoscritto Giambona Giuseppe, titolare o legale rappresentante dell'impresa Elettricon Di Giambona Giuseppe, operante nel settore impiantistico con sede in via G.Di Stefano, CAP 90135, comune di Palermo, (PA), tel: , part.IVA 07182110820:

- iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/95, n.581) della C.C.I.A.A. della provincia di Palermo al n.442467

- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiana (L.8/8/1985, n.443) della provincia di Palermo al n.117634

DICHIARA

che sono stati installati apparecchi/materiali conformi a quanto previsto dagli artt.5 e 6 del D.M. 22/01/2008, n.37:

Descrizione	March.	Sigla/Rif	Marca	Modello
Presa 2P+T 16A		ad incasso	Vimar	Plana
Interruttore 1P 10ax		ad incasso	Vimar	Plana
INT.MAGNET.C25A 2 moduli		in cassetta di protezione	Schneider Electric	-
INT.DIFF.Magn C16A		in cassetta di protezione	Schneider Electric	-
INT.DIFF.Magn C10A		in cassetta di protezione	Schneider Electric	-
INT.DIFF.Magn C25A		in cassetta di protezione.	Schneider Electric	
INT.DIFF.Magn C16A		in cassetta di protezione	Bticino	
Interruttore 2P 16ax		ad incasso	Vimar	Plana
Pulsante 1P 10AX bianco		ad incasso	Vimar	Plana
Cavo FS17 (4 mmq) Nero, Blu, G.V	CE	corrugato		
Cavo FS17 (2,5 mmq) Nero, Blu, G.V	CE	corrugato		
Cavo FS17 (1,5 mmq) Nero, Blu, G.V, Marrone, Grigio	CE	corrugato		
Cavo FS17 (1,5 mmq) Nero, Blu, G.V, Marrone, Grigio	CE	corrugato		
Cavo FS17 (6 mmq) Nero, Blu, G.V,	CE	corrugato		
Presa 2P+T 16° Universale		ad incasso	Vimar	Plana
Rele elettromeccanico ad impulsi Interruttore			Finder	

☒ i materiali utilizzati sono idonei all'ambiente di installazione.

☒ l'intervento è compatibile con l'impianto preesistente.

MANCATO ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO (Art. 15 - D.M. 37/2008)

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data: 06/01/2025

Il titolare dell'impresa
Giuseppe Giambona

Il Responsabile Tecnico
Rosario Giambona

Per Accettazione:

Comune di Palermo

Provincia di PA

Protocollo: del 06/01/2025

VERIFICHE E PROVE ESEGUITE SULL'IMPIANTO

Descrizione "Rifacimento Nuovo impianto elettrico, messa a Terra
Impianto: Preesistente in edificio destinato a civile abitazione"

Ubicazione: Via Altofonte 105
Palermo (PA)

Committente: Ferracane Valentina

Impresa: Elettricon Di Giambona Giuseppe

Il titolare dell'impresa
Giuseppe Giambona

Il Responsabile Tecnico
Rosario Giambona

	Elettricon Di Giambona Giuseppe via G.Di Stefano - 90135 - Palermo (PA) P.IVA: 07182110820 - Tel: - Fax: Email:
--	---

VERIFICA DEGLI IMPIANTI

Il sottoscritto Giambona Giuseppe, titolare o legale rappresentante dell'impresa Elettricon Di Giambona Giuseppe, operante nel settore impiantistico con sede in via G.Di Stefano, CAP 90135 - comune di Palermo (PA), tel: , part.IVA 07182110820:

- iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/95, n.581) della C.C.I.A.A. della provincia di Palermo al n.442467;
- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiana (L.8/8/1985, n.443) della provincia di Palermo al n.117634;

DICHIARA

di aver eseguito le seguenti prove e misure sull'impianto:

PROVE A VISTA

- i conduttori hanno le sezioni minime previste;
- l'impianto elettrico nei locali da bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 701;
- gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

PROVE STRUMENTALI

Elenco prove strumentali

Tipo prova	Valore	Marca	Modello
La misura della resistenza di terra eseguita nelle ordinarie condizioni di funzionamento soddisfa il coordinamento delle protezioni associate	22 Ohm		

Data: 11/08/2024

Il titolare dell'impresa
Giuseppe Giambona

Il Responsabile Tecnico
Rosario Giambona

Per Accettazione:

Comune di Palermo

Provincia di PA

Protocollo: del 6/01/2025

LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

Descrizione "Rifacimento Nuovo impianto elettrico, messa a Terra
Impianto: Preesistente in edificio destinato a civile abitazione"

Ubicazione: Via Altofonte 105
Palermo (PA)

Committente: Ferracane Valentina

Impresa: Elettricon Di Giambona Giuseppe

	Elettricon Di Giambona Giuseppe Palermo (PA) P.IVA: 07182110820 Tel: 3773055745
--	---

LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Il presente libretto, rilasciato da Giambona Giuseppe, titolare/legale rappresentante dell'impresa Elettricon Di Giambona Giuseppe, operante nel settore impiantistico con sede in via G.Di Stefano, CAP 90135, comune di Palermo (PA), tel: , part.IVA 07182110820:

- iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/95, n.581) della C.C.I.A.A. della provincia di Palermo al n.442467

- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (L.8/8/1985, n.443) della provincia di Palermo al n.117634

viene consegnato al gestore dell'impianto.

Si indicano qui di seguito le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto al fine di garantire l'affidabilità nel tempo, la sicurezza degli utenti, dei beni e delle cose.

SCHEMI DELL'IMPIANTO

Il personale autorizzato dovrà avere a sua disposizione gli schemi generali e di montaggio dell'impianto elettrico. Gli schemi devono essere tenuti aggiornati e devono contenere tutte le indicazioni sulle caratteristiche tecniche e funzionali dei diversi elementi che costituiscono l'impianto e sulla posizione di tali elementi nei diversi ambienti.

VERIFICHE E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

L'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell'impianto elettrico dovranno essere affidati a persona addestrata. Le indicazioni di uso e manutenzione di seguito riportate, devono essere messe in atto dal proprietario o da colui che occupa l'unità immobiliare, in quanto la legislazione vigente individua in tale soggetto il Responsabile del corretto esercizio e della corretta manutenzione dell'impianto elettrico.

Le operazioni di manutenzione dell'impianto elettrico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni di seguito riportate ed ai sensi delle norme CEI vigenti.

VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA

Gli impianti di messa a terra, verificati prima della messa in servizio, dovranno essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori ai due anni, allo scopo di accertare lo stato di efficienza.

In caso di modifiche e/o ampliamenti alle caratteristiche dell'impianto, o l'intervento troppo frequente degli interruttori automatici di protezione, l'utente è tenuto a rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per l'esecuzione degli interventi necessari.

Il corretto funzionamento degli interruttori differenziali presenti nei quadri elettrici, deve essere garantito dall'utente che, tramite il tasto di prova verifica il corretto intervento del dispositivo.

L'utente deve pianificare il controllo periodico dell'impianto da parte di un'impresa installatrice abilitata per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di efficienza dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

INFORMAZIONI UTILI

In caso di guasti all'impianto, l'utente può contattare l'impresa installatrice attraverso i seguenti contatti:

Impresa: Elettricon Di Giambona Giuseppe

Telefono: 3773055745

Fax:

Email:

Data: 6/01/2025

Il titolare dell'impresa
Giuseppe Giambona

Il Responsabile Tecnico
Rosario Giambona

Per Accettazione:

