



Таблица электрических нагрузок

N	Наименование	Ква-во		Установленная мощность, кВт	cos φ	Средняя нагрузка		Максимальная нагрузка	I ₃₀ , А
		Р	Q			Р	Q		
п/п	Электроприемников	кВт	кВар	кВА	φ	кВт	кВар	кВА	
1	Электроосвещение	9.4	-	10	0.98	9.4	1.88		
2	Сантехвентиляция	14	-	14	0.85	5.6	4.2		
3	Нагреватель (Сауна)	1	-	15	0.8	12.0	2.4		
4	Электронагреватель воды	2	-	11.6	0.95	9.2	1.8		
5	Фильтровальная установка	1	-	0.35	0.85	0.2	0.15		
6	Массажная установка	2	-	15	0.85	10	0.85		
7	Итого	20		46.5	0.8	37.4	11.0	44.4	87.0

● - Аппаратура управления поставляется комплектно с технологическим оборудованием.
В щитке АО1 нулевая защитная шина РЕ должна быть изолирована от корпуса щита.

Документация не подлежит размножению или передаче третьим лицам без согласия института "ТИПРОНИКЕЛЬ".			
01-00-07-043-03-ЭМ			
Комбинат "Североникель"			
Исполн.	Лист	Монитор	Дата
Разработчик	Монитор	Монитор	Монитор
Проверка	Монитор	Монитор	Монитор
Гл.инж.	Монитор	Монитор	Монитор
Рыбоводно-спортивная база на оз. Пиренга Коттедж N 1 Капитальный ремонт			
Щиты распределительные АОМ1 АО1 Схема электрическая принципиальная			
Исполн.	Местная	Монитор	Дата
Утв.	Галеев	Монитор	Дата
С.-Петербург / 2007г.			