№ п/п	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка	Код обладнання	Завод - виробник	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Автоматична установка пожежної сигналізації					
1	Приймально-контрольний прилад	Tiras PRIME XL		ТОВ "Тірас-12"	шт.	1		
2	Модуль розширення зон	M-ZP fBox		ТОВ "Тірас-12"	шт.	2		
3	Модуль релейних ліній	MOUT-8R		ТОВ "Тірас-12"	шт.	1		
4	Модуль цифрового автодозвону	M-LTE		ТОВ "Тірас-12"	шт.	1		
5	Безадресний димовий пожежний сповіщувач	СПД-3		ПП "Артон"	шт.	126		
6	Безадресний димовий пожежний сповіщувач	СПД-3		ПП "Артон"	шт.	13		10% резерв
7	Безадресний ручний пожежний сповіщувач	SPR-1		ПП "Артон"	шт.	22		
8	Безадресний ручний пожежний сповіщувач	SPR-1		ПП "Артон"	шт.	3		10% резерв
9	Безадресний тепловий пожежний сповіщувач	ТПТ-3		ПП "Артон"	шт.	2		
10	Безадресний тепловий пожежний сповіщувач	ТПТ-3		ПП "Артон"	шт.	1		10% резерв
11	Провід	ПСВВ-4х0,4 нг-Ls		ТОВ "Алай"	м	1500		
12	Кабель	КОРкНс FRHF FE180/Ек30 3*0,75		ТОВ "Алай"	м	30		
13	Кабель вита пара	Alay-net U/UTP FR Cat 5 4x2x0,51			м	20		
14	Короб монтажний	КМ 25х16			м	1000		
15	Короб монтажний	КМ 40х40			м	50		
16	Гофротруба	ф16			м	100		
17	Акумулятор	АКБ - 12В 7 А/г			шт.	4		
18	Коробка розгалуджувальна	КМС 1-4			шт.	26		
			Система оповіщення людей про пожежу					
1	Комплекс оповіщення	ВЕЛЛЕЗн 120-100		ТОВ НПП "Електроприлад"	шт.	1		
2	Блок живлення	ИБПИ-180 12 / 24		МНПФ "Гамма"	шт.	1		
3	Акумулятор	АКБ - 12В 18 А/г			шт.	2		
4	Гучномовець	ЗАС100ПН-2		ТОВ НПП "Електроприлад"	шт.	26		
5	Лампа аварійного освітлення	ОС-6.1		ТОВ "Тірас-12"	шт.	1		
6	Показник світловий	ОС-1 "Вихід" 24v		ТОВ "Тірас-12"	шт.	27		
7	Кнопка ручного пуску системи оповіщення	КРП-СО			шт.	1		
8	Кабель вогнетривкий	JE-H(St)H/E30 1x2x0.8		ТОВ "Дортмунд кабель"	м	900		
9	Коробка розгалуджувальна вогнестійка	FB10044P			шт.	6		
10	Короб монтажний	КМ 25х16			м	500		
11	**Ключ для SPR-1**				шт.	25		
12	Ізоляційна стрічка 0,18*19мм 2м (синя)				шт.	2		
13	Шурупи універсальні 3,5*35мм (дерево)				шт.	3000		
14	Дюбель борт борт 6 х 40 мм				шт.	3000		
15	Хомут нейлоновий 3*250 білий (SOKOL) (100)				уп.	3		

Примітки:

1. До специфікації не включені вироби та матеріали, номенклатуру та кількість яких визначає будівельно-монтажна організація, виходячи з чинних технологічних та виробничих норм, у відповідності до п. 4.4 ДСТУ Б А.2.4-10:2009.

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	03/2026-СПС-СО			
						Монтаж автоматичної пожежної сигналізації в закладі дошкільної освіти №21 "Горобинка", що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Марії Примаченко, 4. Коригування			
ГІП		Черевань			2026	Система пожежної сигналізації та система керуванання евакуюванням в частині оповіщення про пожежу	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Патинко			2026		РП	1	1
Перевірив		Черевань			2026				
						Специфікація	ТОВ "Пожежно-технічний захист"		
Н. Контр.		Черевань			2026				