

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
29.12.2011 № 141

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА

по охране труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Настоящие Межотраслевые правила устанавливают требования по охране труда, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих при проведении технического обслуживания и ремонта (далее, если не установлено иное, - техническое обслуживание) зданий и сооружений (далее - здания).

2. Требования по охране труда, содержащиеся в настоящих Межотраслевых правилах, распространяются на собственников зданий, осуществляющих их эксплуатацию, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, арендаторов, если по условиям договора аренды (договора безвозмездного пользования) здания (изолированных помещений, их частей) на них возложена ответственность по проведению технического обслуживания зданий (далее, если не установлено иное, - работодатели).

3. В случае аренды здания (изолированных помещений, их частей) разграничение обязанности между собственником здания и арендатором по осуществлению его технического обслуживания устанавливается в соответствии с договором аренды (договором безвозмездного пользования), оформленным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. В настоящих Межотраслевых правилах применяются следующие термины и соответствующие им определения:

надзор при эксплуатации зданий - система организационно-технических мероприятий по своевременному выявлению дефектов здания, его отдельных элементов, определению причин их возникновения, разработке мероприятий по предотвращению опасных последствий дефектов;

обследование зданий - комплекс работ по сбору, обработке, систематизации и анализу данных о техническом состоянии здания (его отдельных элементов), оценке его технического состояния и степени износа;

ремонт зданий - совокупность работ и мероприятий по восстановлению работоспособности или исправности здания, коммуникаций, их частей и (или) элементов, включая строительные конструкции и инженерное оборудование, не подпадающих под определение реконструкции;

специализированная организация по обследованию зданий (далее - специализированная организация) - проектная, научно-исследовательская или другая организация, отделение, отдел, лаборатория или иное подразделение организации, имеющие разрешение на проведение соответствующих работ по обследованию строительных конструкций и инженерных систем или сетей;

техническое обслуживание зданий - комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию исправного и работоспособного состояния строительных конструкций путем устранения незначительных неисправностей, обеспечения установленных параметров и режимов работы, наладки и регулирования инженерных систем, осуществления работ по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам года;

техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) зданий - использование по назначению с систематическим осуществлением комплекса организационно-технических мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту здания и его элементов.

5. Порядок организации и проведения расследования строительных аварий зданий, их частей и конструктивных элементов, происшедших в процессе ремонта, их эксплуатации, порядок передачи сообщений о строительных авариях, требования к оформлению и направлению в соответствующие органы материалов по результатам расследований установлены [Инструкцией](#) о порядке расследования строительных аварий на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 50, 8/8017).

6. Лица, виновные в нарушении настоящих Межотраслевых правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

7. При эксплуатации зданий должны соблюдаться требования:

технического [кодекса](#) установившейся практики «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования» (ТКП 45-1.04-208-2010 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве»;

технического [кодекса](#) установившейся практики «Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений. Порядок проведения» (ТКП 45-1.04-78-2007 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 286 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве» (далее - ТКП 45-1.04-78-2007);

технического [кодекса](#) установившейся практики «Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения» (ТКП 45-1.04-14-2005 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 октября 2005 г. № 262 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве» (далее - ТКП 45-1.04-14-2005).

8. Здания должны эксплуатироваться в пределах нагрузок, параметров микроклимата помещений (температуры, влажности, скорости движения воздуха) и чистоты воздуха в помещениях, предусмотренных проектной документацией.

9. В процессе эксплуатации зданий и их элементов должны быть обеспечены:

безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества;

соответствие проектной документации требованиям по надежности, прочности, долговечности;

доступность и безопасность для осуществления всех видов осмотров, технического обслуживания и ремонта;

ремонтопригодность;

санитарно-гигиенические и экологические требования в соответствии с проектной документацией для людей и для окружающих объектов и территорий;

соответствие требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации;

наличие проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

10. Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация должна храниться у собственника здания или уполномоченного им органа.

11. Работодатели обязаны поддерживать установленные в проектной документации показатели эксплуатационных качеств здания (технические, объемно-планировочные, санитарно-гигиенические, эстетические и экономические характеристики здания), обуславливающие его эксплуатационные качества.

12. Система технического обслуживания должна обеспечивать нормальное функционирование зданий в течение всего периода их эксплуатации.

Сроки проведения ремонта зданий или их элементов должны определяться на основе оценки их технического состояния.

ГЛАВА 3

НАДЗОР ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

13. Здания в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением должностных лиц, ответственных за сохранность этих объектов.

14. Все здания или отдельные их части (пролет, этаж, помещение) закрепляются за структурными подразделениями, занимающими указанные площади, приказом руководителя организации.

Руководители соответствующих структурных подразделений являются лицами, ответственными за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных за подразделениями зданий или отдельных их частей.

15. Контроль за техническим состоянием здания осуществляется его собственником (эксплуатирующей организацией) путем проведения плановых и неплановых (внеочередных) технических осмотров (далее - осмотры) собственными силами, а при необходимости - путем проведения обследования специализированной организацией.

16. Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные.

При общих осмотрах контролируют техническое состояние здания в целом, его инженерных систем и благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций зданий, инженерных систем, элементов благоустройства.

17. Общие осмотры должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.

18. Периодичность частичных осмотров устанавливается собственником здания, эксплуатирующей организацией или службой технической эксплуатации в зависимости от конструктивных особенностей здания и технического состояния его элементов.

Неплановые осмотры зданий должны проводиться после стихийных бедствий, аварий и при выявлении недопустимых деформаций оснований.

19. Общие осмотры зданий производятся комиссиями в составе:

председателя комиссии - руководителя организации (заместителя руководителя, главного инженера организации);

членов комиссии - лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, представителя первичной профсоюзной организации независимо от наличия у них статуса юридического лица либо уполномоченных лиц по охране труда работников организации.

Для общественных зданий в состав комиссии включаются местные исполнительные и распорядительные органы, республиканские органы государственного управления, другие государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, ответственные за техническое состояние основных фондов.

Для производственных зданий в состав комиссии включаются механик, энергетик, технолог, другие специалисты организаций, инженер по охране труда либо лицо, выполняющее его обязанности.

К работе комиссии могут привлекаться специалисты-эксперты и представители ремонтно-строительных организаций.

20. Результаты всех видов осмотров оформляются актами в соответствии с [ТКП 45-1.04-78-2007](#) и [ТКП 45-1.04-14-2005](#), в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков выполнения работ.

21. Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается собственником здания или уполномоченным им лицом.

22. Результаты всех осмотров следует также отражать в документах по учету технического состояния здания (журнал технической эксплуатации здания, технический паспорт).

В этих документах должны содержаться ориентировочная оценка технического состояния здания и его отдельных элементов, места расположения

и параметры обнаруженных дефектов, причины их возникновения и сроки устранения.

23. При обнаружении в конструкциях малозначительных дефектов должно быть организовано постоянное наблюдение за их развитием, выяснены причины возникновения, степень опасности для дальнейшей эксплуатации здания и определены сроки устранения.

При обнаружении значительных и критических дефектов следует провести обследование элементов здания специализированной организацией.

24. При организации и выполнении работ по обследованию зданий специализированной организацией должны соблюдаться требования технического [кодекса](#) установившейся практики «Обследование зданий и сооружений. Правила безопасности труда» (ТКП 45-1.04-126-2009 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 апреля 2009 г. № 131 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве».

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЗДАНИЙ

25. При техническом обслуживании зданий, кроме требований настоящих Межотраслевых правил, должны соблюдаться требования Межотраслевых общих [правил](#) по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 8/9818), Правил [охраны](#) труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 8/6199), Межотраслевой типовой [инструкции](#) по охране труда при выполнении работ по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 186 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 55, 8/18075), других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, а также технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации (далее, если не установлено иное, - нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты).

26. При проведении электросварки, газосварки, бензорезки, работы с использованием паяльных ламп, варки битума, других работ с выделением искр

должны соблюдаться требования [Правил](#) пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь. ППБ РБ 1.03-92, утвержденных Главным управлением военизированной пожарной службы Министерства внутренних дел Республики Беларусь 31 июля 1992 г.

27. При выполнении строительно-монтажных работ, связанных с ремонтом зданий, должны соблюдаться требования технических кодексов установившейся практики «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» ([ТКП](#) 45-1.03-40-2006 (02250) и «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» ([ТКП](#) 45-1.03-44-2006 (02250), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 334, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов.

28. Техническое обслуживание кровель и устройств на них следует производить под руководством лица, ответственного за безопасное проведение этих работ.

29. Выполнение работ на крыше зданий должно производиться по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности.

30. Осмотр, очистку кровель необходимо производить в сухую погоду с соблюдением требований безопасности. К осмотру и очистке кровель допускаются лица, допущенные к выполнению работ на высоте.

31. Работать на крыше одному работающему, выходить во время грозы, в гололед или при скорости ветра 15 м/с и более, ходить по крыше здания с уклоном более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре, не допускается.

32. Работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и тому подобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются, а работники выводятся с места работы.

33. Крыши зданий в зимнее время регулярно очищаются от снега, а козырьки, карнизы - от образовавшегося оледенения. Для очистки кровли должны применяться деревянные лопаты или скребковые устройства. Очистку снега необходимо производить в валяной или резиновой обуви.

34. Наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий, необходимо своевременно сбивать, используя специальные приспособления (крючки), с автогидроподъемников, автовышек и тому подобного. Свешиваться с крыши здания при сбивании наледей и сосулек работающему запрещается.

35. Места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулек и наледей должны быть внизу ограждены, а проход для пешеходов и проезд для транспортных средств должен быть закрыт.

36. Для ремонта зданий и помещений, чистки и ремонта крыш, фонарей, остекления окон и осветительной арматуры должны быть предусмотрены механизмы, устройства и приспособления, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ на высоте.

37. Работа по техническому обслуживанию строительных конструкций зданий со случайных средств подмащивания (ящиков, бочек и тому подобного) не допускается.

38. При выполнении работ по техническому обслуживанию зданий и инженерных сетей на высоте внизу под местом работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны.

39. Проемы, в которые могут упасть работающие, должны быть надежно закрыты или ограждены защитными ограждениями и обозначены в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности», введенным в действие на территории Республики Беларусь [постановлением](#) Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3.

40. При работе на строительных конструкциях, под которыми расположены токоведущие части, находящиеся под напряжением, приспособления и инструмент во избежание их падения необходимо привязать.

41. При техническом обслуживании строительных конструкций не допускается:

подниматься и спускаться по пожарным лестницам, по лестницам и стремянкам, не имеющим ограждений или проходящим около открытых проемов в стенах;

сбрасывать с крыш, чердака или этажей инструмент и какие-либо предметы;

вставать на пораженные гнилью строительные конструкции или ходить по ним;

находиться в зоне погрузочно-разгрузочных работ;

производить без соответствующих защитных устройств техническое обслуживание, выше которых на одной вертикали выполняются строительные или ремонтные работы;

находиться и работать без соответствующих защитных средств в помещениях с вредными условиями труда;

самовольно открывать и спускаться в емкости, колодцы, смотровые канавы.

42. При выполнении слесарных, слесарно-сборочных и столярных работ должны соблюдаться требования [главы 9](#) Межотраслевых общих правил по охране труда, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов.

43. При использовании ручных пневматических машин и ручного электромеханического инструмента должны соблюдаться требования глав [10](#) и [11](#) Межотраслевых общих правил по охране труда, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ

44. При техническом обслуживании инженерных систем зданий (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление, вентиляция, система кондиционирования воздуха, слаботочные устройства газоснабжения, электрооборудование, лифты и мусоропроводы) должны соблюдаться требования соответствующих нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов.

45. При техническом обслуживании тепловых сетей, тепловых пунктов и теплоиспользующих установок должны соблюдаться требования технических кодексов установившейся практики «[Правила](#) технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и «[Правила](#) техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 66 «Об утверждении и введении в действие технических кодексов установившейся практики и признании утратившим силу постановления Министерства энергетики Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 31».

46. При техническом обслуживании водопроводно-канализационного хозяйства должны выполняться требования [Правил](#) по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей, утвержденных постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 апреля 2002 г. № 11/55 (Национальный реестр

правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 60, 8/8110), [Правил](#) технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 апреля 1994 г. № 23.

47. Работаящие, допущенные к техническому обслуживанию теплоиспользующих установок, в которых для технологических нужд применяются горючие, взрывоопасные и вредные вещества, должны знать свойства этих веществ и требования безопасности при обращении с ними.

48. Для переходов через трубопроводы, а также для технического обслуживания агрегатов, задвижек высотой более 0,8 м от пола должны устраиваться площадки для обслуживания оборудования в соответствии с [пунктом 115](#) Межотраслевых общих правил по охране труда.

49. Установки и коммуникации, находящиеся на технических этажах, в вентиляционных камерах, бойлерных и других помещениях, должны иметь соответствующие опознавательную окраску и предупреждающие знаки.

50. При техническом обслуживании объектов газораспределительной системы и газопотребления должны выполняться требования [Правил](#) промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов.

51. При техническом обслуживании электроустановок должны соблюдаться требования Межотраслевых [правил](#) по охране труда при работе в электроустановках, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 205/59 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 123, 8/20849), других технических нормативных правовых актов.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАЮЩИМ, ЗАНЯТЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЗДАНИЙ

52. К техническому обслуживанию зданий допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую профессиональную подготовку по видам выполняемых работ, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

К техническому обслуживанию зданий на опасных производственных объектах допускаются лица, указанные в [части первой](#) настоящего пункта и имеющие удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов, поднадзорных Департаменту по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, выданное в соответствии с [Инструкцией](#) о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 4 марта 2013 г. № 13 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2013, 8/27147).

53. Обязательные предварительные (при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) и внеочередные медицинские осмотры лиц, поступающих на работу, а также работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, для выполнения которых в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, проводятся в соответствии с [Инструкцией](#) о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 18, 8/23220).

54. Обучение, стажировка, инструктаж и проверка знаний работающих, занятых техническим обслуживанием зданий, по вопросам охраны труда проводятся в соответствии с [Инструкцией](#) о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209), и [постановлением](#) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).

55. При техническом обслуживании зданий с применением женского труда должны соблюдаться требования по охране труда, регламентирующие труд женщин, содержащиеся в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах.

56. Работающие при проведении технического обслуживания зданий обязаны знать и выполнять требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, относящиеся к обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем месте, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо работодателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении своего здоровья.

ГЛАВА 7

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

57. Работающие, выполняющие работы по техническому обслуживанию зданий, по трудовым договорам (далее - работники) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с [Инструкцией](#) о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 68, 8/20390).

Работающие, выполняющие работы по техническому обслуживанию зданий, по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с данными договорами.

58. Средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.

Работникам помимо предусмотренных типовыми нормами в зависимости от условий труда могут выдаваться для защиты:

головы от механических воздействий, электрического тока, воды - каска защитная, защитный шлем со сроком носки, определяемым с учетом требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, гарантий организаций-производителей, каскетка, подшлемник;

глаз от воздействия твердых частиц, газов, пыли, брызг жидкостей, слепящей яркости света - защитные очки, светофильтры соответствующего вида;

органа слуха от шума - наушники, вкладыши противозумные (беруши), шумозащитный шлем и иное;

органов дыхания от паров, газов, пыли, дыма - противогазы, респираторы (полумаски и маски полнолицевые), самоспасатели, газодымозащитные комплекты универсальные и другие;

от падения с высоты или в случае падения предметов сверху - каска защитная, пояс предохранительный лямочный или страховочная привязь (удерживающая привязь) со стропом и амортизатором со сроком носки, определяемым согласно требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов;

от поражения электрическим током - диэлектрические средства защиты;

от наезда транспортных средств, травмирования в условиях ограниченной видимости - жилет сигнальный;

от вибрации - виброизолирующие рукавицы или перчатки.

Не включенные в типовые нормы средства индивидуальной защиты выдаются работникам со сроком носки до износа.

59. Смывающие и обезвреживающие средства выдаются работникам согласно [постановлению](#) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 208 «О нормах и порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20379).

Работающие, выполняющие работы по техническому обслуживанию зданий, по гражданско-правовым договорам обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с данными договорами.