

DB304 - <offline> - Data view

"Traceabilit_Results_Stx4"
Global data block DB_304

Name:

Family:

Author:

Version: 0.1

Block version: 2

Time stamp Code: 04/15/2015 11:58:34 AM

Interface: 04/15/2015 11:58:34 AM

Lengths (block/logic/data): 00782 00358 00000

Block: DB304

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
0.0	Head.Numer_pytajacej_stacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	Numer stacji z ktorej wychodzi zapytanie lub zapis
2.0	Head.Typ_produktu	STRING [12]	''	''	
16.0	Head.Nr_seryjny_produktu	STRING [8]	''	''	
26.0	Head.Tydzien_z_tabliczki	STRING [4]	''	''	
32.0	Head.Rok_z_tabliczki	STRING [4]	''	''	
38.0	Head.Data_i_czas_z_PLC	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas odczytu tabliczki
46.0	Body.Ilosc_Tracebili_Template	BYTE	B#16#0	B#16#0	Ilosc blokow "Traceability_Template" minus Rezerwa
47.0	Body.BYTE_rez	BYTE	B#16#0	B#16#0	
48.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC przetwarza lub not ready
48.1	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
48.2	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 dlate gotowe. Monitorowani czasu odpowiedzi PC
48.3	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
48.4	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
48.5	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
48.6	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
48.7	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
49.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
50.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	0-NOK; 1-OK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
51.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
52.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
54.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
58.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
62.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
66.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z uzadzenia
68.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.WORD_rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
70.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
74.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
78.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
82.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z uzadzenia
84.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.WORD_rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
86.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
90.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
94.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
98.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Status_3_rez	INT	0	0	
100.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.WORD_rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
102.0	Body.Zaprasow_trzpieni_3.Data_i_czas_z_PLC	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
110.0	Body.Zaprasow_kulki.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC przetwarza lub not ready
110.1	Body.Zaprasow_kulki.Control.rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
110.2	Body.Zaprasow_kulki.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 dlate gotowe. Monitorowani czasu odpowiedzi PC
110.3	Body.Zaprasow_kulki.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
110.4	Body.Zaprasow_kulki.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
110.5	Body.Zaprasow_kulki.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
110.6	Body.Zaprasow_kulki.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
110.7	Body.Zaprasow_kulki.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
111.0	Body.Zaprasow_kulki.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
112.0	Body.Zaprasow_kulki.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	0-NOK; 1-OK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
113.0	Body.Zaprasow_kulki.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
114.0	Body.Zaprasow_kulki.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
116.0	Body.Zaprasow_kulki.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
120.0	Body.Zaprasow_kulki.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
124.0	Body.Zaprasow_kulki.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
128.0	Body.Zaprasow_kulki.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
130.0	Body.Zaprasow_kulki.WORD_rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
132.0	Body.Zaprasow_kulki.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
136.0	Body.Zaprasow_kulki.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
140.0	Body.Zaprasow_kulki.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
144.0	Body.Zaprasow_kulki.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
146.0	Body.Zaprasow_kulki.WORD_rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
148.0	Body.Zaprasow_kulki.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
152.0	Body.Zaprasow_kulki.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
156.0	Body.Zaprasow_kulki.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
160.0	Body.Zaprasow_kulki.Status_3_rez	INT	0	0	
162.0	Body.Zaprasow_kulki.WORD_rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
164.0	Body.Zaprasow_kulki.Data_i_czas_z_PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
172.0	Body.Wlozenie_walka.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze twarza lub not ready
172.1	Body.Wlozenie_walka.Control.rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
172.2	Body.Wlozenie_walka.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
172.3	Body.Wlozenie_walka.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
172.4	Body.Wlozenie_walka.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
172.5	Body.Wlozenie_walka.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
172.6	Body.Wlozenie_walka.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
172.7	Body.Wlozenie_walka.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
173.0	Body.Wlozenie_walka.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
174.0	Body.Wlozenie_walka.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	0-NOK; 1-OK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
175.0	Body.Wlozenie_walka.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
176.0	Body.Wlozenie_walka.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
178.0	Body.Wlozenie_walka.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
182.0	Body.Wlozenie_walka.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
186.0	Body.Wlozenie_walka.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
190.0	Body.Wlozenie_walka.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
192.0	Body.Wlozenie_walka.WORD_rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
194.0	Body.Wlozenie_walka.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
198.0	Body.Wlozenie_walka.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
202.0	Body.Wlozenie_walka.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
206.0	Body.Wlozenie_walka.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
208.0	Body.Wlozenie_walka.WORD_rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
210.0	Body.Wlozenie_walka.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
214.0	Body.Wlozenie_walka.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
218.0	Body.Wlozenie_walka.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
222.0	Body.Wlozenie_walka.Status_3_rez	INT	0	0	
224.0	Body.Wlozenie_walka.WORD_rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
226.0	Body.Wlozenie_walka.Data_i_czas_z_PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
234.0	Body.Rezerwa_1.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze twarza lub not ready
234.1	Body.Rezerwa_1.Control.rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
234.2	Body.Rezerwa_1.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
234.3	Body.Rezerwa_1.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
234.4	Body.Rezerwa_1.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
234.5	Body.Rezerwa_1.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
234.6	Body.Rezerwa_1.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
234.7	Body.Rezerwa_1.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
235.0	Body.Rezerwa_1.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
236.0	Body.Rezerwa_1.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	0-NOK; 1-OK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
237.0	Body.Rezerwa_1.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
238.0	Body.Rezerwa_1.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
240.0	Body.Rezerwa_1.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
244.0	Body.Rezerwa_1.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
248.0	Body.Rezerwa_1.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
252.0	Body.Rezerwa_1.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzedzenia
254.0	Body.Rezerwa_1.WORD_rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
256.0	Body.Rezerwa_1.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
260.0	Body.Rezerwa_1.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
264.0	Body.Rezerwa_1.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
268.0	Body.Rezerwa_1.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
270.0	Body.Rezerwa_1.WORD_rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
272.0	Body.Rezerwa_1.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
276.0	Body.Rezerwa_1.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
280.0	Body.Rezerwa_1.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
284.0	Body.Rezerwa_1.Status_3_rez	INT	0	0	
286.0	Body.Rezerwa_1.WORD_rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
288.0	Body.Rezerwa_1.Data i czas z PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
296.0	Body.Rezerwa_2.Control_rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze tworza lub not ready
296.1	Body.Rezerwa_2.Control_rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
296.2	Body.Rezerwa_2.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
296.3	Body.Rezerwa_2.Control_rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
296.4	Body.Rezerwa_2.Control_rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
296.5	Body.Rezerwa_2.Control_rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
296.6	Body.Rezerwa_2.Control_rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
296.7	Body.Rezerwa_2.Control_rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
297.0	Body.Rezerwa_2.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
298.0	Body.Rezerwa_2.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	0-NOK; 1-OK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
299.0	Body.Rezerwa_2.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
300.0	Body.Rezerwa_2.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
302.0	Body.Rezerwa_2.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
306.0	Body.Rezerwa_2.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
310.0	Body.Rezerwa_2.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
314.0	Body.Rezerwa_2.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzedzenia
316.0	Body.Rezerwa_2.WORD_rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
318.0	Body.Rezerwa_2.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
322.0	Body.Rezerwa_2.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
326.0	Body.Rezerwa_2.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
330.0	Body.Rezerwa_2.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
332.0	Body.Rezerwa_2.WORD_rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
334.0	Body.Rezerwa_2.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
338.0	Body.Rezerwa_2.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
342.0	Body.Rezerwa_2.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
346.0	Body.Rezerwa_2.Status_3_rez	INT	0	0	
348.0	Body.Rezerwa_2.WORD_rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
350.0	Body.Rezerwa_2.Data i czas z PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC