DB800 - <offline> - Data view

"Traceability_Laser"
Global data block DB 800

Name: Family:
Author: Version: 0.1
Block version: 2

Time stamp Code: 2017-10-24 09:52:56
Interface: 2017-10-24 09:52:56

Lengths (block/logic/data): 00572 00256 00000

Block: DB800

Address	Name	Туре	Initial value	Actual value	Comment
0.0	Stacja Lasera.Operator.LOGIN	STRING [8]	11	1.1	ustawiane przez PLC
10.0	Stacja Lasera.Operator.PASSWORD	STRING [16]	11	1.1	ustawiane przez PLC
28.0	Stacja Lasera.Operator.rez D1	DINT	L#0	L#0	-
32.0	Stacja Lasera.Operator.rez D2	DINT	L#0	L#0	
36.0	Stacja_Lasera.Operator.STATUS	INT	0	0	PC: 0-not defined,1-zalogowany,2-wylogowany,3-zablokowany,4-nieprawidlowe haslo
38.0	Stacja_Lasera.Operator.DO_LOGIN	BOOL	FALSE	FALSE	PLC - flaga podnoszona w celu zalogowania operatora - PC gas i flagę po wykonani
38.1	Stacja_Lasera.Operator.DO_LOGOUT	BOOL	FALSE	FALSE	PLC - flaga podnoszona w celu wylogowania. PC gasi flagę po wykonaniu operacji.
38.2	Stacja_Lasera.Operator.IS_LOGIN	BOOL	FALSE	FALSE	ustawiane przez PLC: 1 gdy OPE RATOR_STATUS = 1
38.3	Stacja_Lasera.Operator.rez_BOOL1	BOOL	FALSE	FALSE	
38.4	Stacja_Lasera.Operator.rez_BOOL2	BOOL	FALSE	FALSE	
38.5	Stacja_Lasera.Operator.rez_BOOL3	BOOL	FALSE	FALSE	
38.6	Stacja_Lasera.Operator.rez_BOOL4	BOOL	FALSE	FALSE	
38.7	Stacja_Lasera.Operator.rez_BOOL5	BOOL	FALSE	FALSE	
39.0	Stacja_Lasera.Operator.rez_BOOL6	BOOL	FALSE	FALSE	
39.1	Stacja_Lasera.Operator.rez_BOOL7	BOOL	FALSE	FALSE	
39.2	Stacja_Lasera.Operator.rez_BOOL8	BOOL	FALSE	FALSE	
39.3	Stacja Lasera.Operator.rez BOOL9	BOOL	FALSE	FALSE	
39.4	Stacja Lasera.Operator.rez BOOL10	BOOL	FALSE	FALSE	
39.5	Stacja Lasera.Operator.rez BOOL11	BOOL	FALSE	FALSE	
39.6	Stacja Lasera.Operator.rez BOOL12	BOOL	FALSE	FALSE	
39.7	Stacja Lasera.Operator.rez BOOL13	BOOL	FALSE	FALSE	
40.0	Stacja Lasera.Operator.rez D	DINT	L#0	L#0	
44.0	Stacja_Lasera.Operator.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.00	
52.0	Stacja Lasera.Globalne.IDStanowiska	INT	0	0	
54.0	Stacja Lasera.Globalne.NrProgramu	INT	0	0	
56.0	Stacja Lasera.Globalne.NrGniazda	INT	0	0	
58.0	Stacja Lasera.Globalne.IDDetalu	STRING [30]	11	11	
90.0	Stacja Lasera.Globalne.rez I1	INT	0	0	
92.0	Stacja Lasera.Globalne.rez I2	INT	0	0	
94.0	Stacja Lasera.Globalne.rez D3	DINT	L#0	L#0	
98.0	Stacja Lasera.Globalne.rez D4	DINT	L#0	L#0	
102.0	Stacja Lasera.Globalne.Status.rez D	DINT	L#0	L#0	
106.0	Stacja Lasera.Globalne.Status.PLC Traceability ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony
106.1	Stacja Lasera.Globalne.Status.PLC Zyje	BOOL	FALSE	FALSE	Plus duration 300ms
106.2	Stacja Lasera.Globalne.Status.PC Zyje	BOOL	FALSE	FALSE	Plus duration 300ms
106.3	Stacja_Lasera.Globalne.Status.PLC_TraceabBezOdpytan_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Baza zapisuje wyniki ale PLC nie sprawdza czy z poprzednie j stacji OK
106.4	Stacja_Lasera.Globalne.Status.PLC_PracaBezSkanerow_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Praca bez skanowania ID deta lu
106.5	Stacja_Lasera.Globalne.Status.PLC_PracaBezWeryfTypu_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Praca bez weryfikacji typu / / Rezerwa
106.6	Stacja_Lasera.Globalne.Status.PLC_WarianBezSkanerow_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Wariant bez skanowania (mimo ze Praca ze skanowaniem ID de talu)
106.7	Stacja_Lasera.Globalne.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
107.0	Stacja_Lasera.Globalne.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
107.1	Stacja Lasera.Globalne.Status.OdczytZBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
107.2	Stacja Lasera.Globalne.Status.ZadanieNadaniaIDDetalu	BOOL	FALSE	FALSE	// Tylko dla lasera z St1
107.3	Stacja Lasera.Globalne.Status.WynikZBazyDanychGotowy	BOOL	FALSE	FALSE	_
107.4	Stacja Lasera.Globalne.Status.NadanieIDDetaluGotowe	BOOL	FALSE	FALSE	// Tylko dla lasera z St1
107.5	Stacja Lasera.Globalne.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
107.6	Stacja Lasera.Globalne.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
107.7	Stacja Lasera.Globalne.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
108.0	Stacja Lasera.Globalne.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1	1	

Address	Name	Туре	Initial value	Actual value	Comment
110.0	Stacja Lasera.Globalne.Status.TimeStamp	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.00	
				0	
118.0	Stacja Lasera.Globalne.Status.WynikZeStanowiska	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
120.0	Stacja Lasera.Globalne.Status.WynikZBazyDanych	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
122.0	Stacja Lasera. Wypalanie ID. Nazwa Programu Lasera	STRING [20]	1.1	1.1	,
144.0	Stacja Lasera.WypalanieID.WypalaneID	STRING [30]	1.1	1.1	
176.0	Stacja Lasera.WypalanieID.rez D	DINT	L#0	L#0	
180.0	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez D	DINT	L#0	L#0	
184.0	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bierze udzi
	7 = 11			-	ału
184.1	Stacja_Lasera.WypalanieID.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
184.2	Stacja_Lasera.WypalanieID.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
184.3	Stacja_Lasera.WypalanieID.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
184.4	Stacja_Lasera.WypalanieID.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
184.5	Stacja_Lasera.WypalanieID.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
184.6	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
184.7	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
185.0	Stacja Lasera. Wypalanie ID. Status. Zapis DoBazy Danych	BOOL	FALSE	FALSE	
185.1	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
185.2	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
185.3	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
185.4	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
185.5	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
185.6	Stacja Lasera. Wypalanie ID. Status. rez 14	BOOL	FALSE	FALSE	
185.7	Stacja Lasera. Wypalanie ID. Status. rez 15	BOOT	FALSE	FALSE	
186.0	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
188.0	Stacja Lasera. Wypalanie ID. Status. TimeStamp	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000		
				0	
196.0	Stacja Lasera. Wypalanie ID. Status. Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
198.0	Stacja Lasera.WypalanieID.Status.rez I	INT	0	0	
200.0	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.OdczytaneID	STRING [30]	11	1.1	
232.0	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.rez D	DINT	L#0	L#0	
236.0	Stacja Lasera. WeryfikacjaID. Status.rez D	DINT	L#0	L#0	
240.0	Stacja Lasera. WeryfikacjaID. Status. OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bierze udzi
					ału
240.1	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
240.2	Stacja Lasera. WeryfikacjaID. Status. rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
240.3	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
240.4	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
240.5	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
240.6	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
240.7	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
241.0	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
241.1	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
241.2	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
241.3	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
241.3	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
241.4	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
241.5	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez13 Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
241.6	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez14 Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
241.7	Stacja Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
242.0			DT#90-1-1-0:0:0.000		
244.0	Stacja_Lasera.WeryfikacjaID.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DI#30-I-I-0:0:0:000	DT#90-1-1-0:0:0.00	
252.0	Chanie Income ManufilensiaTD Chatter Manile	TNIM	0	-	1 07 2 NOV
252.0	Stacja_Lasera.WeryfikacjaID.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
254.0	Stacja_Lasera.WeryfikacjaID.Status.rez_I	TIN.T.	U	V	