

UDT80 - <offline>

"Traceab_Logowanie"

Name:
Author:

Time stamp Code:
Interface:
Lengths (block/logic/data):

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
2017-11-16 12:11:02
2017-11-16 12:11:02
00000 00000 00000

Address	Name	Type	Initial value	Comment
0.0		STRUCT		
+0.0	LOGIN	STRING[8]	''	ustawiane przez PLC
+10.0	PASSWORD	STRING[16]	''	ustawiane przez PLC
+28.0	rez_R1	REAL	0.000000e+000	
+32.0	rez_R2	REAL	0.000000e+000	
+36.0	STATUS	INT	0	PC: 0-not defined,1-zalogowany,2-wylogowany,3-zablokowany,4-nieprawidlowe haslo
+38.0	DO_LOGIN	BOOL	FALSE	PLC - flaga podnoszona w celu zalogowania operatora - PC gasi flagę po wykonaniu
+38.1	DO_LOGOUT	BOOL	FALSE	PLC - flaga podnoszona w celu wylogowania. PC gasi flagę po wykonaniu operacji.
+38.2	IS_LOGIN	BOOL	FALSE	ustawiane przez PLC: 1 gdy OPERATOR_STATUS = 1
+38.3	rez_BOOL1	BOOL	FALSE	
+38.4	rez_BOOL2	BOOL	FALSE	
+38.5	rez_BOOL3	BOOL	FALSE	
+38.6	rez_BOOL4	BOOL	FALSE	
+38.7	rez_BOOL5	BOOL	FALSE	
+39.0	rez_BOOL6	BOOL	FALSE	
+39.1	rez_BOOL7	BOOL	FALSE	
+39.2	rez_BOOL8	BOOL	FALSE	
+39.3	rez_BOOL9	BOOL	FALSE	
+39.4	rez_BOOL10	BOOL	FALSE	
+39.5	rez_BOOL11	BOOL	FALSE	
+39.6	rez_BOOL12	BOOL	FALSE	
+39.7	rez_BOOL13	BOOL	FALSE	
+40.0	rez_R	REAL	0.000000e+000	
+44.0	TimeStamp	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	
=52.0		END_STRUCT		