안전관리 규정

제정 2019. 06. 24　개정 2023. 04. 24
개정 2023. 09. 01

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 경동대학교 안전관리에 필요한 기준을 확립함으로써 안전사고로부터 인명 및 재산 손실을 방지하고 사고가 발생할 경우 그 피해를 최소화함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 규정에 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “안전관리”라 함은 대학 내에서 발생할 수 있는 화재, 가스폭발, 화학물질 노출 등의 안전사고로부터 인명과 재산상의 피해를 예방하는 일련의 조치를 말한다.
2. “사고”라 함은 불안전한 상태나 불안전한 행동 혹은 자연적 현상에 의해 발생하여 안전에 위해를 가할 수 있는 사건으로 무상해 사고와 상해를 입히는 상해사고로 나뉜다.
3. “사건”이라 함은 의도를 가지고 발생시킨 사고나 재해를 사건이라고 하여 사고와 구분된다.
4. “재해”라 함은 사고 또는 사건에 의해 입은 인적피해를 말한다.
5. “안전점검”이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 안전을 확보하기 위하여 실태를 파악하는 것으로서, 대학 내에 잠재되어 있는 위험요인을 사전에 발견, 조치하는 행위를 말한다.
6. “안전진단”이라 함은 대학 내에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 관련법령이 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사 및 평가를 말한다.
7. “안전보호구”라 함은 사고방지 및 외부의 유해한 자극물을 차단하거나 그 영향을 감소시키려는 목적을 가지고, 신체의 일부 또는 전체에 장착하여 사용하는 2차적인 안전장비를 말한다.
8. “위험물”이라 함은 화재나 폭발의 원인이 되는 인화성, 폭발성, 가연성물질, 유기과산화물, 자연발화성 산화제, 반응성 물질 등을 말한다.
9. “안전표식”이라 함은 대학 내 위험시설, 기구, 장비, 장소, 위험물질에 대한 경고나 안내사항 또는 안전의식을 고취하기 위해 표시된 그림, 기호, 문자를 포함한 형체를 말한다.
10. “중대사고”란 연구실의 유해요인으로 인하여 발생하는 사망·부상 및 병원체 감염 등 사고의 정도가 심한 것으로서 교육부령이 정하는 사고를 말한다.

제3조 (적용범위) 이 규정은 본교 교직원, 학생 및 본교를 출입하는 방문객과 건물, 구축물 등 모든 자산에 적용된다.

제4조 (책임과 의무) 본교의 안전관리와 관련하여 안전관리총괄책임자, 안전관리책임자(정,부), 안전관리자로 선임된 자는 이 규정을 준수하고 안전관리업무를 성실히 수행할 의무가 있으며, 직무와 관련하여 발생한 사고에 대하여 책임을 진다.

제5조 (안전업무 우선) 각 학과 및 부서의 장은 사고예방을 위해 안전을 우선적으로 확보하여야 한다.

제2장 조직 및 직무

제6조 (안전관리 조직) ① 본교의 안전사고 예방과 안전업무를 총괄하기 위하여 안전관리총괄책임자를 두고 그 책임자는 혁신전략처장으로 하고 효율적인 안전관리를 위하여 혁신전략처 관리팀을 주관부서로 하고 부서별 안전관리자를 둔다.(개정 2023. 09. 01.)

② 교내 대학 및 모든 행정부서에는 안전관리책임자(정:임명된 학과장, 또는 부서장, 부:수업담당교수 또는 부서원)를 둔다.

③ 안전관리의 효율적인 업무수행을 위하여 안전관리책임자를 보좌하는 안전관리자를 둘 수가 있다.

제7조 (안전관리자의 직무) ① 안전관리총괄책임자는 본교의 안전관리에 관한 업무를 총괄한다.

② 안전관리책임자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 학과(부서)별 안전관리 업무 총괄
2. 실습실 사용에 따른 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육, 훈련 실시
3. 실습실 일상점검 일지 작성 및 비치
4. 안전관리수칙(별첨 제2호) 안전표식 등의 안전관련 자료 비치
5. 자체 안전교육을 실시
6. 안전사고 처리 및 보고(별지 제1호 서식)
7. 비상 열쇠 관리 및 비상연락망 유지

③ 안전관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 구축물, 작업장 또는 작업방법에 따른 위험에 대비한 응급조치 또는 방지조치
2. 안전장비, 보호구, 소화설비, 기타 위해방지 시설 및 장비의 성능에 대한 정기안전점검 정밀안전진단 실시 및 정비
3. 안전작업에 관한 교육 및 훈련
4. 안전관리에 관한 기록의 작성, 비치
5. 화재시 반출할 중요물품 대장의 취합 및 관리
6. 기타 교직원 및 학생의 안전에 관한 사항
7. 재해 및 사고가 발생한 경우, 그 원인조사 및 대책에 관한 사항
8. 관련기관과의 연락 및 협조에 관한 사항
9. 각종 사고발생시 보상방안 마련

제3장 안전관리위원회

제8조 (목적) 본교의 안전관리에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 안전관리위원회를 둔다.

제9조(기능) 위원회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 안전환경 조성에 관한 주요정책의 총괄, 조정에 관한 사항
2. 사고예방 및 사고발생 시 원인조사 등 재발방지 대책수립에 관한 사항

3. 안전점검 및 진단 계획의 수립에 관한 사항
4. 기타 본교의 안전관리를 위한 연구 및 지원에 관한 사항

제10조(구성) ① 위원회는 위원장1인을 포함한 11명 이내로 구성한다.
② 위원회 위원장은 총장이 되고 각 위원은 당연직 위원으로 부총장 중 1인, 기획조정처장, 교육혁신처장, 입학홍보처장, 취업복지처장, 전산정보원장, 혁신전략처장, 각 학부장 및 학과장이 되며, 간사는 총무과장이 된다. (개정 2023. 4. 24. 2023. 09. 01.)

제11조(운영) ① 위원회에 상정된 안건 중 위원장이 경미하거나 시급하다고 인정하는 사항에 관하여는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 서면으로 의결한 경우에는 차기 심의회에 그 결과를 보고하여야 한다.
② 위원회 운영에 관하여는 본 규정에서 명시된 것을 제외하고는 위원회 관리규정 제4조 내지 제9조에 따른다.

제4장 교육 훈련 및 안전점검

제12조 (교육훈련) ① 본교 구성원은 본교에서 실시하는 안전교육을 받아야할 의무가 있다.
② 교육훈련의 방법은 집체 및 사이버 교육, 교육자료 배부 등이 있다.

제13조 (안전점검) ① 안전관리자는 매월 말 건물별 시설점검을 시행하고 안전관리부서에 결과를 제출하여야 한다.
② 안전점검의 종류는 다음 각 호와 같다.
1. 일상점검 : 육안으로 실시하는 점검으로 행정, 교육 및 연구개발 활동을 시작하기 전에 안전관리자가 매일 1회 실시
2. 정기점검 : 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 안전관리부서가 주관하여 매년 1회 이상 실시
3. 특별안전점검 : 폭발 및 화재사고 등 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 안전관리총괄책임자가 필요하다고 인정하는 경우에 안전관리부서가 주관하여 실시
③ 정기점검 및 특별안전점검은 관련법령이 정하는 일정자격을 갖춘 외부 전문기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다.

제14조 (정밀안전진단) ① 유해화학물질, 독성가스, 시설장비 등 유해인자를 취급하는 실습, 연구실에 대하여는 년 1회 이상 안전관리부서 주관 하에 정밀안전진단을 실시한다.
② 정밀안전진단은 관련법령이 정하는 일정자격을 갖춘 전문기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다.

제5장 안전사고 유형별 안전관리

제15조 (실습, 연구실의 안전관리) ① 본교 구성원은 모든 실습, 연구실을 이용할 경우에는 안전관리수칙을 지켜야 한다.
② 비상시 안전하게 대피할 수 있도록 통로를 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 하고, 복

도나 비상계단에 장비 또는 기타물건을 방치하여서는 안된다.
③ 캠퍼스별 연구실안전환경관리자를 선임한다.

제16조 (전기시설 안전관리) ① 본교의 구성원은 전기시설 취급 시 “전기사업법”을 준수하여야 하며 안전관리부서의 허가를 득한 후 전기시설을 취급하여야 한다.
② 전기안전관리에 관하여는 캠퍼스별 전기안전관리자를 선임하거나 자격조건을 갖춘 업체에 의뢰하여 관리할 수 있다.
③ 전기안전 점검은 관련법령이 정하는 일정자격을 갖춘 외부 전문기관으로 하여금 대행하여 점검한다.

제17조 (가스시설 안전관리) ① 본교의 구성원은 가스시설 취급 시 “고압가스안전관리법” 을 준수하여야 하며 고압가스에 관한 작업 등은 반드시 안전관리부서의 허가를 득한 후 가스시설을 취급하여야 한다.
② 캠퍼스별 가스(냉동)안전관리자를 선임한다.

제18조 (소방시설 안전관리) ① 본교의 구성원은 소방시설 취급 시 “소방법” 을 준수하여야 하며 년2회 관련법령이 정하는 일정자격을 갖춘 외부 전문기관으로 정기점검을 실시하고, 지적사항에 대한 후속조치 시행한다.
② 캠퍼스별 소방안전관리자를 선임한다.

제19조 (생활 및 교통 안전관리) 본교의 구성원은 교내 활동시 부상 또는 신체 손상사고가 발생하지 않도록 관련부서 및 담당자의 사전 안전조치를 철저히 하고, 교내 및 집단연수 이동시 교통사고가 발생하지 않도록 안전조치 시행한다.

제20조 (기숙사 및 신변 안전관리) 본교 기숙사 학생은 년1회 이상 기숙사화재 대피훈련을 소방안전관리자의 통제에 따라 인근 소방서와 합동으로 시행하고 기숙사 담당자는 화재예방 및 침입 예방을 위한 점검을 주기적으로 시행한다.

제21조 (보건 안전관리) 본교에서 발생한 감염, 식중독 등 교직원 및 학생의 위생과 관련하여 사전예방조치를 위해 년 5회 이상 소독을 실시하고, 식당 및 푸드점 등 식중독예방을 위한 사전점점을 철저히 시행 한다.

제6장 위해 방지

제22조 (안전관리비) 안전관리총괄책임자는 위험성이 있는 연구과제 수행을 위한 연구비 책정시, 연구실의 안전 및 유지관리에 필요한 다음 각 호의 사항을 예산에 반영한다.

1. 보험료 및 건강검진비
2. 안전관련 자료의 구입 및 교육훈련비
3. 보호장비 구입, 설비의 설치 유지 및 보수
4. 안전점검 및 정밀안전진단 비용
5. 기타 연구실 안전과 관련된 사항

제23조 (건강검진) 안전관리총괄책임자는 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등에 노출 될 위험성이 있는 교직원에 대하여 매년 정기적인 건강검진을 실시하여야 한다. 다만, 국민건강보험법에 따른 건강검진을 받은 교직원은 당해연도의 건강검진을 실시한 것으로 본다.

제24조 (보험가입) ① 안전관리총괄책임자는 본교 내에서 발생한 사고로 인한 사망 및 상해에 대비하여 대학 구성원을 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 한다.
② 제1항에 따른 보상금액은 “연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙” 제7조에 준용하며, 본교에서 가입한 대학 구성원이 피보험자로 포함되는 기타 보험으로 갈음할 수 있다.

제25조 (표지와 통보) 위험성이나 유해성이 있는 장비, 공기구, 비품 또는 물질을 취급하는 작업장에는 반드시 적절한 표지(운전 중, 수리 중, 위험, 사용금지, 금연 등)가 있어야 하며, 소관부서는 안전관리부서에 안전에 관련된 필요한 사항을 반드시 통보하여야 한다.

제26조 (화기를 사용하는 설비의 관리) 전기시설과 화재발생의 우려가 있는 자산 및 소모품에 대하여는 화재예방관리를 철저히 하여야 한다.

제27조 (성능보장 및 안전장치) ① 위험한 작업을 필요로 하는 장비 및 공기구는 성능검사에 합격한 것을 사용하여야 하며, 소정의 안전장치를 구비하여야 한다.
② 필요에 따라 일시 안전장치를 제거하거나 그 기능을 상실시켜야 할 필요가 있는 경우에는 반드시 안전관리부서의 허가를 받아야 한다.

제28조 (소화설비의 비치) 소화용기구와 설비는 각기 위험물의 소화를 위하여 적절하게 비치하여야 하며, 안전관리부서의 허가를 득하지 않고 이를 이전하거나 폐기할 수 없다.

제29조 (구급용구의 비치) 위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 학과(부서)장은 업무수행 중 부상 또는 질병에 오염된 교직원 및 학생의 응급치료를 위하여 필요한 약품, 구급용 기구 및 재료를 그 부서의 소정 장소에 비치하여야 한다.

제7장 사고보고 및 대책수립

제30조(안전사고 보고체계) ① 안전관리책임부서에서는 매년 1월중 안전종합보고를 작성하여 안전관리책임자에게 공지하고 안전사고 발생시 신속하게 체계에 따라 보고한다.

제31조(긴급대체 방안 및 행동요령) ① 각 부서 및 학과의 안전관리책임자는 안전사고 발생 시 비상 대응계획에 따른 초기대응 및 비상연락을 취해야 한다.
② 해당 안전관리자는 사고현장에서 사고대응에 필요한 지원을 수행하며, 필요시 타 부서나 외부의 관련 기관에 도움을 요청 할 수 있다.

제32조(사고조사 및 후속 대책수립) ① 안전관리자는 재해발생시 사고현장에 출두하여 정확한 사고 원인을 별지의 사고보고서에 작성하여 보고하고, 재발방지를 위한 대처방안을 마련하여야 한다.
② 안전관리책임자(정.부)는 재해발생시 비상연락망에 따라 즉시 보고 및 현장 안전조치를 취

해야 하며, 사고원인 조사가 끝날 때까지 현장의 변경 및 훼손 없이 원상태로 보존하고, 사고경위서를 작성하여 주관부서에 보고하여야 한다.

③ 중대재해가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 외부전문기관에 의뢰 할 수 있다.

④ 사고 발생 시 그 사고의 경중에 따라 교내 구성원들에게 공표할 수도 있다.

제33조 (손해배상의무) ① 교직원, 학생 및 본교를 출입하는 모든 방문객 등은 고의 또는 안전수칙을 무시한 과실로 인해, 사고 또는 재해를 발생시킴으로써 본교에 손해를 끼쳤을 경우에는 손해배상의 책임을 진다.

제8장 기타

제34조 (준용) 안전관리에 관하여 이 규정에 명시되지 않은 사항은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 및 동법 시행령, 동법 시행규칙, 「전기사업법」, 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「고압가스 안전관리법」에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2019년 6월 24일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2023년 4월 24일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 규정 시행 당시 해당 보직에 임명된 자는 이 규정에 의하여 임명된 것으로 본다.

부 칙 <직제 규정 개정 2023. 8. 28.>

제1조 (시행일) 이 규정은 2023년 9월 1일부터 시행한다.

[별첨 1]

<안전관리자 선임>

순번	구 분	글로벌캠퍼스		메트로폴캠퍼스		메디컬캠퍼스		속초캠퍼스		비 고
		담당자	선임일자	담당자	선임일자	담당자	선임일자	담당자	선임일자	
1	소방안전관리자									소방 안전관리
2	전기안전관리자			정		정				전기 안전관리
				부		부				
3	연구실안전환경관리자					전담				실험·실습실 안전관리
						겸임				
						겸임				
4	시설안전담당자(건물)									건축물 안전관리
5	엘리베이터 안전관리자									엘리베이터 안전관리
6	방사선안전관리자									치위생학과 방사선 관리
7	석면안전관리자									석면 안전관리업
8	가스(냉동) 안전관리자									식당, 실습실, 강당 가스안전관리
9	대기 환경기술인									대기분야(보일러) 환경관리
10	위험물관리자									유류탱크 안전관리
11	보일러(2톤)									검사기간 운전관리
12	보일러(1톤/0.6톤)									검사기간 운전관리
13	보일러(0.8톤)									검사기간 운전관리
14	CCTV관리담당자									영상정보처리기기 관리

※ 안전관리자 선임은 관련법령이 정하는 일정자격을 갖춘 전문기관으로 하여금 대행할 수 있다.

[별첨 2]

<실험.실습실 안전관리수칙>

1. 각 실습실에서 이루어지는 실습은 반드시 안전관리자의 승인을 받아야 하며 실습자는 실습 시작 전에 안전수칙을 충분히 숙지하여야 하며, 적절한 안전관련 보호장비를 착용하고, 실험 실습을 수행할 것

2. 실습실에서는 취사, 숙식을 할 수 없음

3. 실습실에서는 금주, 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지하여야 할 것

4. 실습실에서는 난방용 전열기구 및 가스기구(실험용 가스기구는 제외)등을 사용할 수 없음

5. 실습자는 실습 중에 자리를 이탈해서는 안 되며, 부득이 이탈할 경우 안전관리자의 허락을 받아 안전수칙을 숙지시킨 대리인을 두어야 함

6. 실습장치의 가동 중에는 정비 및 청소를 하지 말 것

7. 실습장치용 장비의 밸브 등은 서서히 열고 서서히 잠그도록 할 것

8. 가연물질은 진행 중인 실습에 필요한 최소량만을 보관할 것

9. 실습장치 사용의 제한사항은 반드시 준수할 것

10. 인화성물질을 사용하는 실습실에는 화기 엄금토록 하며 구급 및 소방장비 유지에 철저를 기할 것(소화기, 화재경보장치, 구급약품 등)

11. 인화성물질(유류, 가스 등)은 공기유통이 잘 되고 사람의 접근이 많은 곳에서 격리시켜 보관하고, 통제구역표시를 할 것

12. 통제구역은 허가 없이 출입하지 말 것이며, 출입 필요시에는 통제구역 안전관리자의 승인을 반드시 득할 것

13. 실습실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 정리정돈, 잠금장치 등을 확인할 것

[별첨 2]

<분야별 주요 안전점검 사항>

구 분	주 요 점 검 사 항	비 고
건축분야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보, 슬래브(바닥판) 등 주요구조부의 변형 및 균열상태 ○ 주계단・벽체 변형 및 균열상태 ○ 증·개축으로 인한 주요구조부 안전성 / 지반침하 등에 따른 구조물의 위험여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하여부 - 도장재료 마감 및 부식상태 및 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태 ○ **외벽타일, 석재 등 마감재 균열 및 탈락상태** ○ 조명, 무대시설, 광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크·물건적치 등 과하중 상태 / 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 등	
토목분야	○ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생 유무 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등	
전기분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 / 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 / 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정 / 전기실 등 누유, 누전, 보호시설 적정 등	
가스분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 및 가스차단기, 경보기 등 정상작동 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정 여부 및 가스보일러의 흡·배기구시설 설치상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 및 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스관 부식 및 손상 여부 및 가스사용 시 주의사항 등 안전표어 부착 여부 등	
기계분야	○ 배관의 파손·누수 및 유지관리상태 / 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동 / 급수·급탕·공조시설 관리 및 안전성 여부 ○ 오·폐수처리시설 가동상태 / 기계식주차시설, 주차타워 등의 안전관리실태 ○ 승강기 및 엘리베이터 안전검사필증 부착 / 비상시 승강기의 비상운전 작동상태 등	
유지관리 분야	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검·검사이행 여부(전기, 소방, 가스 등) ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축 여부 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등	
건설공사장 분야	○ 낙하물 방지망 설치 유무 확인 ○ 소음방지를 위한 가설방음벽 설치 여부 ○ 배수시설 및 지하수 관리 시설 설치 여부 확인 ○ 절취사면 등 붕괴우려 구간 안전시설 설치 여부 ○ 주요 시설별 상시 안전점검표 배치 여부 ○ 현장 내 자재 야적 및 정리정돈 상태 확인	
대학실험실	○ 실험실 관리현황 - 실험실/연구실 분리여부 - 개인보호구 비치・관리상태 - 안정장비 구축・관리상태 - 덕트 및 필터 관리 - 실험실 내・외부 각종 안전정보 게시 및 비치 여부 ○ 유독물질 관리현황 - 표시・기록・관리상태 - 저장・보관상태 - 저장시설관리상태 ○ 폐기물 관리현황 - 폐기물 전용용기 사용・관리상태 - 폐기물 관리・처리현황	해당시설

[별지 제1호 서식]

안전사고 보고서

<table>
<tr><td rowspan="5">사고현황</td><td>일 시</td><td colspan="3">년 월 일</td></tr>
<tr><td>사 고 장 소</td><td colspan="3">과 실 (동 호)</td></tr>
<tr><td>종 류</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사고관련자
(인적사항/연락처)</td><td></td><td>목 격 자
(인적사항/연락처)</td><td></td></tr>
<tr><td>안전관리자(부)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사고
내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>조치
내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">년 월 일

안 전 관 리 자 : (인)

안 전 관 리 책 임 자 : (인)</td></tr>
</table>

[별지 제2호 서식]

건물별 시설점검표

캠퍼스(건물명)		점 검 자	직위	성명	(서명)
			직위	성명	(서명)
점검기간	20 . . .~ . .		직위	성명	(서명)

▣ 건물 점검

준공년도	용도	연면적(㎡)	층수	구조	전차 안전점검	
					점검일	안전등급

건축 구조 분야	구 분		지적사항	후속조치 결과 및 계획
	건물내부	벽체/바닥		
	건물외부	벽체/옥상		
소방 분야	구 분		지적사항	후속조치 결과 및 계획
	소화기 약제 및 대피로 불량			
	비상유도표지 불량			
	비상출입문 시건(폐쇄)			
	기 타			
전기 분야	구 분		지적사항	후속조치 결과 및 계획
	누전차단기, 전기시설			
	비상발전기, 피뢰침, 전기배선			
	기 타			
기계 분야	구 분		지적사항	후속조치 결과 및 계획
	승강기, 보일러, 배관			
	오·폐수처리시설			
	기 타			
가스 분야	구 분		지적사항	후속조치 결과 및 계획
	가스차단기, 경보기, 보험			
	밸브, 배관, 부식여부			
	기 타			
보건 분야	구 분		지적사항	후속조치 결과 및 계획
	식당위생, 소독, 폐기물처리			
	기 타			
실험실 습실	구 분		지적사항	후속조치 결과 및 계획
	점검일지, 안전수칙, 구급함			
	기 타			
외부 점검	구 분		지적사항	후속조치 결과 및 계획
	축대, 옹벽, 절개사면, 운동장			
	기 타			

▣ 시설물 안전등급 평가기준

구분	A급	B급	C급	D급	E급	비 고
평가 기준	이상없는시설	지속적 관찰이 필요한 시설	보수보강발생, 지속될 경우 결함유발	보수보강시 기능회복 안전조치 필요시설	사용제한 금지조치 가필요한 시설	

[별지 제3호 서식]

기숙사 화재대피 훈련결과보고서

캠퍼스명		점검자 연락처	사무실 휴대폰	
확인자	부서명	직, 성명		서 명
점검자 (00명)	부서명	직, 성명		서 명

건물명	연면적(㎡)	준공연도	구조	실수	수용인원(명)	비고
계						

훈련개요 ○ 훈련일시: . . . ○ 화재대피 훈련참여 인원 - 학 생: 명 - 교직원: 명 - 점검자: 명	훈련 사진 삽입	훈련 사진 삽입

점 검 항 목	결 과	지 적 사 항	개 선 대 책
1. 비상연락망 체계도 작성유무			
비상조직도 작성유무(소방계획서 확인)			
기숙사 내 비상연락망 작성유무(방화관리자 등)			
2. 발화요인 제거여부			
전기 과부하(콘센트 다중연결 사용 등)			
전기스위치, 분전함 내 차단기 용량과 규격			
건물 내 흡연 여부(라이터, 재떨이, 냄새 등 확인)			
개인전열기구 비치여부			
3. 소방시설(소화, 방화, 경보, 피난설비 등) 상태			
가연물과 점화원의 근접 여부			
화재 경보 및 피난설비 상태			
소화기 및 소화시설 상태			
주방화기 관리상태 / 소화펌프 관리상태			
주출입구 유도등(유도표지) 설치 여부			
환기시설 설치여부			
비상구 관리상태(출입문표시, 폐쇄 유무)			
출입구 앞 피난장애물 비치여부			

□ 화재안전교육

점 검 항 목	결 과	지 적 사 항	개 선 대 책
화재사실 전파 여부			
대피시설 이용 / 대피행동요령 숙시여부			
안전교육 실시 등			

표기방법	양호 : O 미흡 : △ 불량 : X 해당 없음 : -	평 가	양호, 불량