

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore

PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara - Mantova - Italia

DICHIARA che l'apparecchiatura descritta in appresso:

Descrizione: DISTRIBUTORE PER CARBURANTE DIESEL

Modello: SELF SERVICE FM
SELF SERVICE MC

E' conforme alle seguenti direttive:

- 89/336/CEE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC) e successive modifiche
- 73/23/CEE (Direttiva Bassa Tensione) e successive modifiche
- 98/37/CE (Direttiva macchine) e successive modifiche

E alle seguenti Norme Internazionali (e alle loro successive varianti):

- | | |
|------------------|--|
| EN 292-1 | Sicurezza del macchinario - concetti fondamentali , principi generali di progettazione - Terminologia, metodologia di base. |
| EN 292-2 | Sicurezza del macchinario - concetti fondamentali , principi generali di progettazione – Specifiche e principi tecnici. |
| EN 294 | Sicurezza del macchinario - distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori. |
| EN 61000-6-1 | Compatibilità elettromagnetica - Norma generica di immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
| EN 61000-6-3 | Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
| EN 60204-1 | Sicurezza del macchinario – equipaggiamento elettrico delle macchine – regole generali |
| EN 60335-1 | Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – norme generali |
| EN 60335-2-41/A1 | Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Norme particolari per pompe |
| EN 60335-2-75 | Sicurezza degli apparecchi elettrodomestici e similari – Norme particolari per i distributori commerciali con o senza modalità di pagamento (elettrici o alimentati con gas) |

Ed è conforme ai seguenti Decreti Nazionali Italiani:

DM 31.07.1934 - Titolo 1 N. XVII Approvazione delle disposizioni applicabili alle Norme di sicurezza per l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto di oli minerali.

Il Presidente OTTO VARINI

Suzzara 01.01.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

D.M. 19 maggio 2010 e D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche

IMET di Mancini Alessandro
 Vico Leoncini, 25 - 00019 TIVOLI (RM)
 Tel./Fax r.a. 0774/355462
 P. IVA 06726901009

n. 07/2012

Il sottoscritto MANCINI ALESSANDRO titolare o legale rappresentante
 dell'impresa (ragione sociale) IMET DI MANCINI ALESSANDRO
 operante nel settore ELETTRICO
 con sede in via VICOLO LEONCINI n. 25 Comune TIVOLI
 (Prov.) RM tel. _____ part. IVA _____

- Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) N. _____
 della Camera C.I.A.A. di _____
- Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di ROMA N. 245842
 (L. 8/8/1985, n. 443)
 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) MANTENZIONE ELETTRICA COLONNA
ENOGATTORE GASOLIO

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro⁽¹⁾ _____

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a e 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile: _____

commissionato da TIVOLI SET, installato nei locali siti

nel Comune di GUIDONIA MONTECELIO (Prov. RM) Via COLLE NOCCELLO

n. 47 scala _____ piano _____ interno _____ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo) SCROCCA ARMANDO VIA COLLE NOCCELLO 47

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da⁽²⁾ _____;
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego⁽³⁾ CEEI 64/08 CEF 64-L CER-11

- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli artt. 5 e 7⁽⁴⁾;
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati⁽⁵⁾;
 schema di impianto realizzato⁽⁶⁾;
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti⁽⁷⁾;
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
 attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati⁽⁸⁾.

Allegati facoltativi⁽⁹⁾: _____

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

il responsabile tecnico IMET di Mancini Alessandro  (timbro e firma)	il dichiarante TIVOLI SET S.p.A. AMMINISTRATORE UNICO  (timbro e firma)
---	--

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8⁽¹⁰⁾.

28/12/2012
DATA

Firma _____

COPIA PER IL COMMITTENTE 1



COMUNE DI
GUIDONIA MONTECELIO
Provincia di Roma
AREA IV URBANISTICA E A.T. – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Mancata Segnalazione Certificata di Inizio Attività

(D.P.R. 380/2001, L. 122/2010 e successive modificazioni)

<input type="checkbox"/> SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Protocollo Unico di Guidonia Prov. di Roma	
	20TT 12	078512
	PROTOCOLLO GENERALE URBANISTICA	

Progetto di: POSA IN OPERA DI UN SERBATOIO INTERRATO AD USO PRIVATO

immobile ad uso: _____

sito in località/frazione LA BOTTE Via COLLE NOCELLO n. 47

immobile censito come segue:

Catasto Terreni – Sezione di LE FOSSE Fg. 4 Mapp. N. 278

Catasto Fabbricati – Sezione Urbana _____ Fg. _____ Mapp./sub N _____

Zona Omogenea: _____

Il/i Sottoscritto/i (indicare il primo intestatario, se ditta indicare in seguito i dati completi il legale rappresentante):

Cognome/ nome o Denominazione TIVOLI JET s.r.l.

Luogo e data di nascita _____

M _____ F _____

Residente/con Sede a GUIDONIA MONTECELIO Via COLLE NOCELLO n. _____

Tel./ Fax _____ E-mail _____

In qualità di: PROPRIETARIO

Cognome/ nome o Denominazione VALLERIGHI MARIA

Luogo e data di nascita TIVOLI (RM) 24-10-1948

M _____ F X

Residente/con Sede a GUIDONIA Via COLLE NOCELLO n. 41

C.F. o P.I. VLLMRA68R67L182N Telefono/Fax/e-mail _____

In qualità di: AMMINISTRATORE UNICO

SEGNALA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e delle vigenti disposizioni di legge, che inizia nell'immobile sopraindicato, le opere analiticamente descritte nella allegata perizia giurata ed in conformità agli allegati elaborati progettuali a firma del tecnico progettista incaricato.

In particolare l'intervento previsto consiste in (barrare l'ipotesi interessata):

- Interventi realizzabili mediante ex denuncia di inizio attività - art. 22, comma 1, D.P.R. n. 380/01;
- Opere di restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 380/01); Recinzioni, muri di cintao cancellate;
- Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 78 e 79, D.P.R. n. 380/01);
- Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzatura esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni
- Installazione di insegne, tendaggi, antenne paraboliche e centralizzate, installazioni di impianti tecnologici quali caldaie, pannelli solari condizionatori, camini e canne fumarie, ecc.
- Mutamento di destinazione d'uso senza opere urbanisticamente rilevante (comportante variazione degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/68);
- Interventi realizzabili mediante ex denuncia di inizio attività - art. 22, comma 2, D.P.R. n. 380/01;
- Varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; Variante a rilasciato/a o presentato/a in data con .

Dichiara altresì

di essere a conoscenza che se l'immobile è sottoposto a tutela storico artistica o paesaggistica ambientale quale:

- vincolo di tutela monumentale o storico artistica di cui alla parte seconda Tit. I. del D.Lgs. 42/2004;
 - vincolo paesaggistico ambientale di cui alla parte terza Tit. I. del D.Lgs. 42/2004, (in particolare qualora l'intervento alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici);
 - vincolo, grado di protezione e/o tutela del PRG, nonché immobile ricadente in zone "A";
- potrà dare inizio sostanziale ai lavori previo ottenimento dell'autorizzazioni o nulla osta relativi.
È fatto comunque obbligo l'ottenimento dei pareri di altri uffici, organi od enti ove richiesti dalle norme vigenti.

Progettista dell'opera (indicazione obbligatoria):

Cognome / nome	DE SANTIS MAURO	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Luogo e data di nascita	TIVOLI - 01-02-1961	n. _____
Con Sede a	GUIDONIA MONTECELLO	Via PODIO
Tel./Fax	E-mail	
Iscritto all'albo/ordine dei Geometri	Provincia di Roma	al n. 5928

MAURO DE SANTIS
IL PROGETTISTA
(timbro e firma)
Mauro De Santis

Direttore dei Lavori (indicazione obbligatoria):

Cognome / nome		
Luogo e data di nascita		M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>
Con Sede a	Via	n. _____
Tel./Fax	E-mail	
Iscritto all'albo/ordine de	Provincia di	al n.

DIRETTORE DEI LAVORI

(timbro e firma)

Impresa esecutrice delle opere (Indicazione obbligatoria):

Denominazione		
Con Sede a	Via	n. _____
Tel./Fax	E-mail	
Legale Rappresentante (Cognome / nome)		
Luogo e data di nascita		M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>
Residente a	Via	n. _____
Tel./Fax	E-mail	

L'ESECUTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)

Attesta di essere legittimato alla presentazione della denuncia di attività ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 380/01 e di non violare diritti di terzi o condominiali (salvo allegare necessaria autorizzazione).

Dichiara di essere a conoscenza che l'esecuzione delle opere denunciate è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio del permesso di costruire e che il termine massimo di validità è fissato in tre anni, con l'obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori, ed entro termine di 60 giorni richiedere il certificato di agibilità, con attestazione del necessario accatastamento.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato dovrà rilasciare un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con Segnalazione Certificata di Inizio Attività

ALLE GA(documentazione obbligatoria):

tre copie in carta semplice della Segnalazione, come da allegato modello "A",
versamento di € 300,00 IBAN IT07Z06055391500000000000018 o Banca delle Marche

titolo di proprietà,

perizia asseverata in originale resa dal progettista, che espliciti la conformità secondo il modello B

elaborato grafico in tre copie ,catastale, aereofoto, PRG, PP, PTPR tav. A e tav. B, PTPG
tav. A e tav. B. Dovrà altresì contenere piante prospetti e sezioni ante e post operam)

relazione tecnico descrittiva in tre copie (salvo sia assorbita nell"elaborato),

atto d'obbligo per impegno fabbricato all'area di sedime, registrato a tassa fissa,

cessione aree pubbliche o dichiarazione di non necessità tramite autocertificazione del progettista o di tecnico abilitato con allegata fotocopia di documento valido (nel caso di cessione dovrà essere allegato atto notarile registrato e trascritto),

autocertificazione sanitaria o nulla osta sanitario o dichiarazione di non necessità tramite autocertificazione del progettista o di tecnico abilitato con allegata fotocopia di documento valido,

fotografie,

C.U.R.C. oppure calcolo di verifica uomini-giorno (in questo ultimo caso comunque va allegato comunque il certificato di iscrizione CCIAA della Impresa esecutrice o del singolo esecutore anche se in proprio, ai sensi del Dlgs n. 81/2008),

dichiarazione per autocertificazione che preveda inizio lavori dopo autorizzazione antisismica e che si è a conoscenza che comunque dovrà essere richiesta agibilità finale,

modello ISTAT (nuovo da scaricato dal sito ISTAT),

calcolo contributo di permesso e versamento allegato dell"importo calcolato, oppure dichiarazione del tecnico progettista per autocertificazione con allegata fotocopia documento valido di non necessità ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 380/2001; si specifica che in caso di dichiarazione non valida dovrà essere corrisposta sanzione pecuniaria ed interessi per ritardato pagamento,

elaborato per energia e per riuso idrico L.R. n. 6/2008,

elaborato superamento barriere architettoniche Legge n. 13/1 989,

dichiarazione conformità acustica o non necessità tramite autocertificazione del progettista o di tecnico abilitato con allegata fotocopia di documento valido,

autorizzazioni o nulla osta (antisismico, V.V.F, ambientale, ecc..), salvo dichiarazione in autocertificazione che attesti la loro formale non necessità ovvero la loro produzione prima dell"effettivo inizio dei lavori cui detti atti si riferiscono direttamente),

gli altri eventualmente necessari anche successivamente,

Consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art.496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000, sottoscrive con la precisazione che nei riguardi dei diritti di terzi si libera da ogni responsabilità il Comune di Guidonia Montecelio

Data

IL DICHIARANTE
(In caso i dichiaranti fossero più di uno va sottoscritta da tutti)

TIVOLI JET SRL
AMMINISTRATORE UNICO



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

ROMA



NULLA OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTA la legge 7 dicembre 1984 n. 818

ACCERTATA la rispondenza delle attività alle condizioni e prescrizioni imposte da questo Comando mediante l'esame delle documentazioni e delle certificazioni prodotte

N. PRATICA : 0217651

RILASCIÀ A

SCROCCA ARMANDO

il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi avente validità fino al

per l'attività di

IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE

DI GASOLIO.

corrispondente al n.

018

di cui ai nn.

092

dell'elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 e comprendenti anche le attività

30/06/94

IL PRESENTE NULLA OSTA PROVVISORIO
E' VALIDO FINO ALLA ENTRATA IN VIGORE
DEL REGOLAMENTO PREVISTO DALL'ART.
35, COMMA 2° DEL D.L. 27/06/1994, N. 414.

del Decreto medesimo.

ubicata nel Comune di

GUIDONIA

al seguente indirizzo

VIA COLLE NOCELLO

NC 00045

Il titolare dell'attività è tenuto ad osservare e far osservare i divieti e le limitazioni imposti da questo Comando nonchè le disposizioni relative alla vigilanza aziendale e al servizio di emergenza ove previsti e a mantenere l'efficienza degli impianti, attrezzature e dispositivi espressamente finalizzati alla sicurezza antincendi.


Il presente nulla osta provvisorio durante il periodo della sua validità produce gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi di cui alla legge 26 luglio 1965 n. 966 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577.

Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza. In tal caso si applicano le procedure ordinarie di concessione del Certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni previa l'osservanza integrale delle normative in vigore o delle prescrizioni.

ROMA li, 21 APR 1993



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. L. COGLIANONE)



Roma, 28/07/2015

Prot. 38365

Rif.

Alla Società TIVOLI JET
Via Colle Nocello, 47
GUIDONIA MONTECELIO (RM)

+5

Oggetto: Richiesta licenza fiscale per impianto di distribuzione carburanti ad uso privato

A seguito di istanza di rilascio di licenza fiscale di esercizio, presentata dalla Tivoli Jet srl in data 16 luglio 2015 (ns protocollo n. 36303 del 16 luglio 2015), al fine di esercire un distributore carburanti ad uso privato all'interno dello stabilimento ubicato in Guidonia Montecelio (RM) Via Colle Nocello, 47, composto da un serbatoio interrato per gasolio pari a mc 9, collegato ad un erogatore per distribuzione di gasolio autotrazione, si fa presente quanto segue:

L'articolo 25 comma 2 lettera c del T.U.A. 504/95 cita : “.... sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1: gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.”

A tal proposito questo Ufficio non provvederà al rilascio della licenza fiscale di esercizio in quanto non previsto dalla normativa fiscale in vigore.

Il responsabile dell'istruttoria è la d.ssa de Magistris reperibile al n. 0687723138

Il Direttore dell'Ufficio
Dr. Claudio OLIVIERO

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE
UFFICIO TECNICO DI FINANZA
ROMA

Oggetto: richiesta rilascio nuova licenza di esercizio per impianto carburanti ad uso privato sito in Guidonia Montecelio (Roma) Via Colle Nocello n. 47 di proprietà della Società Tivoli Jet S.r.l.

La scrivente Società Tivoli Jet s.r.l., con sede legale in Guidonia Montecelio (Roma), via Colle Nocello n. 47, partita iva 01826341008, codice fiscale 07631120586, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, al numero di rea 622964, nella persona dell'amministratore unico Sig.ra Vallerignani Maria, nata a Tivoli (Roma) il 27 ottobre 1948 e residente in Guidonia Montecelio (Roma), via Colle Nocello n. 45 – codice fiscale: VLLMRA48R67L182N

Titolare di autorizzazione amministrativa n. 9 del 19 marzo 2009, rilasciata dal Comune di Guidonia Montecelio, per installazione di impianto di distribuzione carburanti (gasolio per autotrazione, composto da serbatoio erogatore metallico interrato di gasolio della capacità di mc 9, con distributore singolo di gasolio), in Guidonia Montecelio, via Colle Nocello n. 47 (terreno distinto in catasto al foglio 4 – particella n. 476), per gli usi esclusivi degli automezzi di proprietà della società stessa, esercente l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, raccolta e depurazione delle acque di scarico, servizi tecnologici, videoispezioni di fognature, tubazioni e pozzi di acqua.

CHIEDE


che venga rilasciata nuova licenza di esercizio alla stessa Società Tivoli Jet s.r.l., tenuto conto del parere favorevole già reso d'codesta Agenzia per le Dogane con protocollo numero 10536 del 11 febbraio 2009.

Allegati:

- Documento del legale rappresentante della Società Tivoli Jet srl;
- Dichiarazione di assenza di carichi pendenti legale rappresentante della Società Tivoli Jet srl;
- Visura della Camera commercio della Società Tivoli Jet srl;
- SCIA inoltrata al Comando provinciale dei V.V.F. ai sensi del dpr 151/2011;
- Copia del verbale di collaudo dell'impianto;
- Registro carico e scarico;
- Marca da bollo per licenza.

Guidonia Montecelio li 02/07/2015

AGENZIA DELLE DOGANE
UFFICIO DELLE DOGANE DI
ROMA 1
16 LUG 2015
36303
Protocollo



In Fede
Vallerignani Maria
Società Tivoli Jet s.r.l.



IS QUALIFIED ACCORDING TO
THE SECTION IX OF THE ASME Code BPV

Rif. ns. ddt n° 924 del 25/07/2008

CERTIFICATO DI COLLAUDO SERBATOIO DOPPIA CAMERA DA INTERRO

Diametro interno mm	Diametro esterno mm	Lunghezza fasciame mm	Capacità litri
1.800	1.840	3.500 circa	9.000 circa

Spessore camera esterna	Spessore camera interna	Numero di fabbrica
40/10	50/10	DC-090025/08

Con la presente il sottoscritto **Morricone Luigi** nella qualità di Legale Rappresentante della ditta **DEMO S.r.l.**

DICHIARA:

che il serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio di qualità S235JR, avente le caratteristiche sopra riportate è stato sottoposto a prova di tenuta con esito positivo alle seguenti condizioni:

Parte in pressione	Tipo	Temp. °C	Pressione di prova (bar) INVOLUCRO INTERNO	Pressione di prova (bar) INTERCAPEDINE
Intero involucro	Prova pneumatica	Ambiente	1	0,2

I collaudi di cui sopra, sono stati eseguiti da personale qualificato in ambiente controllato c/o la ns. officina, con esito positivo.

La DEMO S.r.l. non risponde per problemi che dovessero sopravvenire a causa di cattiva installazione, manomissione o non corretto utilizzo del prodotto.

Legale Rappresentante

DEMO[®]

COSTRUZIONE SERBATOI



IS QUALIFIED ACCORDING TO
THE SECTION IX OF THE ASME Code BPV

Rif. ns. D.D.T. n° 924 del 25/07/2008

CERTIFICATO DI COLLAUDO SERBATOIO DOPPIA CAMERA

Diametro interno mm	Diametro esterno mm	Lunghezza fasciame mm	Capacità litri
1.800	1.840	3.500 circa	9.000
Spessore camera esterna	Spessore camera interna	Numero di fabbrica	
40/10	50/10	DC 090025/08	

Con la presente il sottoscritto **Morricone Luigi** nella qualità di Legale Rappresentante della ditta **DE.MO S.r.l.**

DICHIARA:

che il serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio di qualità S235JR, avente le caratteristiche sopra riportate è stato sottoposto a prova di tenuta con esito positivo alle seguenti condizioni:

Parte in pressione	Tipo	Temp. °C	Pressione di prova (bar)
Intero involucro	Prova pneumatica	Ambiente	1.0
Intercapedine	Prova pneumatica	Ambiente	0.5

Legale Rappresentante

**TABELLA DI TARATURA SERBATOIO
CILINDRICO AD ASSE ORIZZONTALE**

Studi

DEMO SRLI DATI SOTTO RIPORTATI SONO PURAMENTE TEORICI E POSSONO VARIARE DI $\pm 3\%$

Impianto

DEMO SRL

Serbatoio

DC 9.000 NR. DI FABBRICA DC 090025/08

Capacità

9424 dm³

Diametro

180 cm

Lunghezza

350 cm

Bombatura

20 cmAltezza (cm) Volume (dm³)

Altezza	Volume								
1	6	2	18	3	33	4	50	5	70
6	92	7	116	8	141	9	168	10	197
11	227	12	258	13	291	14	325	15	360
16	396	17	434	18	472	19	512	20	552
21	593	22	636	23	679	24	723	25	768
26	813	27	860	28	907	29	955	30	1004
31	1053	32	1103	33	1154	34	1205	35	1257
36	1310	37	1363	38	1417	39	1471	40	1526
41	1582	42	1638	43	1694	44	1751	45	1809
46	1867	47	1925	48	1984	49	2044	50	2104
51	2164	52	2224	53	2285	54	2347	55	2408
56	2470	57	2533	58	2595	59	2659	60	2722
61	2786	62	2849	63	2914	64	2978	65	3043
66	3108	67	3173	68	3238	69	3304	70	3370
71	3436	72	3502	73	3569	74	3635	75	3702
76	3769	77	3836	78	3903	79	3970	80	4037
81	4105	82	4172	83	4240	84	4308	85	4375
86	4443	87	4511	88	4579	89	4646	90	4714
91	4782	92	4850	93	4918	94	4986	95	5053
96	5121	97	5189	98	5256	99	5324	100	5391
101	5458	102	5526	103	5593	104	5660	105	5727
106	5793	107	5860	108	5926	109	5992	110	6058
111	6124	112	6190	113	6255	114	6320	115	6385
116	6450	117	6514	118	6578	119	6642	120	6706
121	6769	122	6832	123	6895	124	6957	125	7019
126	7081	127	7142	128	7203	129	7264	130	7324
131	7383	132	7443	133	7502	134	7560	135	7618
136	7675	137	7732	138	7789	139	7845	140	7900
141	7955	142	8009	143	8063	144	8116	145	8169
146	8221	147	8272	148	8323	149	8373	150	8422

**TABELLA DI TARATURA SERBATOIO
CILINDRICO AD ASSE ORIZZONTALE**

Studio :
:

Impianto :
Serbatoio :
Capacità : dm³
Diametro : cm
Lunghezza : cm
Bombatura : cm

Altezza (cm) Volume (dm³)

Altezza	Volume								
151	8471	152	8519	153	8566	154	8612	155	8658
156	8703	157	8746	158	8790	159	8832	160	8873
161	8913	162	8953	163	8991	164	9028	165	9064
166	9099	167	9133	168	9166	169	9197	170	9227
171	9256	172	9283	173	9308	174	9332	175	9354
176	9374	177	9391	178	9406	179	9417	180	9424



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

(Provincia di Roma)

Piazza Matteotti n°20 – 00012 Guidonia

AREA III – ATTIVITA' ECONOMICHE

Fax 0774/300575 – Tel. 0774/3011 – C.F.02777620580 – p.i.01116291004

Prot.n° 32482



Guidonia, 13/3/2009

Autorizzazione n. 3

AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO

Il Dirigente

Vista la domanda, assunta al prot. n. 88770 del 18 novembre 2008 (con successive integrazioni - nota assunta al prot. n. 2440 del 14 gennaio 2009 e nota assunta al prot. n. 5617 del 23 gennaio 2009), presentata dalla Società Tivoli jet s.r.l., con sede in Guidonia M., Via Colle Nocello n. 47, rea n. 622964 C.C.I.A.A. di Roma (cod. fisc. 07631120586 - p.i. 01826341008), Amministratore unico Sig.ra Vallerignani Maria, nata a Tivoli (Roma) il 27 ottobre 1948 e residente in Guidonia M. (Roma), via Colle Nocello n. 45 (esercente l'attività di autotrasporto merci in conto terzi; raccolta e depurazione acque di scarico; servizi tecnologici, videoispezioni di fognature, tubazioni e pozzi di acqua), intesa ad ottenere il rilascio della autorizzazione per l'installazione di un impianto di distribuzione di carburante (gasolio) ad uso privato, costituito da un serbatoio metallico interrato della capacità di mc. 9 (nove), con un distributore singolo per gasolio, nel terreno ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, via Colle Nocello n. 47 (distinto in catasto al foglio 4 - particella n. 276), per il rifornimento ed a servizio degli automezzi dell'azienda;

Vista la perizia giurata del 24 febbraio 2009 a firma del geom. Franco Astolfi (iscritto al n. 1341 del Collegio dei Geometri di Viterbo), relativa all'impianto di distribuzione di carburanti sopra cennato;

Vista la documentazione tecnica concernente la disposizione planimetrica dell'impianto;

Visto l'elenco degli automezzi che utilizzeranno l'impianto assunto al prot. n. 2440 del 14 gennaio 2009;

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza:

- Dalla Agenzia delle Dogane - Ufficio Tecnico di Finanza di Roma, con nota prot. n. 10536 dell'11 febbraio 2009;
- Dalla Azienda U.S.L. Rm/G - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 6329 del 2 dicembre 2008 (con le prescrizioni ivi elencate);
- Dal Dirigente l'Area IV (Urbanistica e Assetto del Territorio) di questo Comune, con nota prot. n. 5973 del 26 gennaio 2009;
- Dal Dirigente l'Area VII (Ambiente - Parchi - Trasporti - Turismo), con nota prot. n. 98602 del 22 dicembre 2008, con la seguente prescrizione: "debbono essere messi in opera tutti gli accorgimenti necessari alla tutela e sicurezza ambientale; il titolare dell'impianto, una volta terminati i lavori di realizzazione, deve richiedere alle competenti Autorità le autorizzazioni di esercizio, amministrative e sanitarie, se dovute";
- Dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma - Ufficio di prevenzione Tivoli, con nota prot. n. 032905 del 30 ottobre 2008, con le prescrizioni ivi dettagliatamente elencate;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese, per il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 4 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dai Soggetti di cui al d.p.r. 252/1998 e

fatti salvi gli eventuali e successivi accertamenti posti in essere da questo Ufficio in ordine alle dichiarazioni medesime;

Salve le risultanze del collaudo;

Visto il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e succ. mod.;

Vista la circolare approvata con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 2191 del 25 aprile 1999;

Vista la legge regionale Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e s.m.i.;

Visto il d.m. 29 novembre 2002

Autorizza

La dalla Società Tivoli jet s.r.l., con sede in Guidonia M., Via Colle Nocello n. 47, rea n. 622964 C.C.I.A.A. di Roma (cod. fisc. 07631120586 – p.i. 01826341008), Amministratore unico Sig.ra Vallerignani Maria, nata a Tivoli (Roma) il 27 ottobre 1948 e residente in Guidonia M. (Roma), via Colle Nocello n. 45 (esercente l'attività di autotrasporto merci in conto terzi; raccolta e depurazione acque di scarico; servizi tecnologici, videoispezioni di fognature, tubazioni e pozzi di acqua), alla installazione, presso il terreno sito in Guidonia M., Colle Nocello n. 47 (distinto in catasto al foglio 4 - particella n. 276), dell'impianto di distribuzione di carburante (gasolio per autotrazione) ad uso privato, con la seguente consistenza:

- n. 1 (UNO) serbatoio erogatore metallico interrato della capacità di mc. 9 (nove);
- n. 1 (UNO) distributore singolo per gasolio.

Quanto sopra per gli usi esclusivi degli automezzi di proprietà della Società stessa, esercente l'attività di autotrasporto merci in conto terzi; raccolta e depurazione acque di scarico; servizi tecnologici, videoispezioni di fognature, tubazioni e pozzi di acqua.

L'impianto dovrà essere realizzato, previe le necessarie adempienze di carattere urbanistico – edilizio, alle quali la presente autorizzazione è comunque subordinata, secondo il progetto tecnico sottoposto a questo Ente ed agli Organi / Enti competenti, che hanno espresso i pareri citati nelle premesse del presente provvedimento, sotto l'osservanza delle prescrizioni imposte dall'Area VII (Ambiente – Parchi – Trasporti - Turismo), con nota prot. n. 98602 del 22 dicembre 2008 (riportate nelle premesse), nonché quelle dettate dalla Azienda U.S.L. Rm/G – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 6329 del 2 dicembre 2008 e quelle imposte dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Ufficio di prevenzione Tivoli, con nota prot. n. 032905 del 30 ottobre 2008 (indirizzate alla Società istante).

L'impianto dovrà essere attivato entro il termine previsto dal provvedimento abilitativo edilizio e, comunque, entro ventiquattro mesi dal rilascio del provvedimento stesso, salvo proroga in caso di comprovata necessità. In caso contrario la presente autorizzazione si intenderà revocata a tutti gli effetti.

Prima dell'inizio del funzionamento dell'impianto il titolare dell'autorizzazione deve presentare a questa Amministrazione comunale richiesta di collaudo dell'impianto, ai sensi e conformemente a quanto disposto dall'art. 22 della l. r. Lazio 8/2001. La Commissione di collaudo sarà costituita da:

- Rappresentante del Comune di Guidonia Montecelio (Dirigente Area III – Attività Economiche o suo delegato);
- Rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Rappresentante della Azienda U.S.L. Rm/G, Dipartimento di Prevenzione, competente al rilascio della certificazione concernente la sicurezza sanitaria dell'impianto;
- Dirigente Area VII (Ambiente – Parchi – Trasporti - Turismo), per la verifica delle prescrizioni imposte con la nota prot. n. 98602 del 22 dicembre 2008.

Le spese di collaudo, ammontanti a euro 455,00, saranno sostenute dalla Società titolare della presente autorizzazione, mediante versamento della somma cennata su c.c.p. 51023000, intestato a Comune di Guidonia Montecelio, Servizio Tesoreria (causale collaudo impianto distributore carburanti).

L'inizio del funzionamento dell'impianto, prima del collaudo definitivo da parte della commissione, comporta la decadenza della autorizzazione.

L'impianto non potrà essere posto in esercizio prima dell'ottenimento:

- a) del verbale, con parere favorevole, della commissione di collaudo dell'impianto;
- b) del certificato attestante l'osservanza delle disposizioni in materia sanitaria;
- c) del certificato di prevenzione incendi.

Il titolare è obbligato a provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle competenti autorità, tra le altre, a quelle previste dall'Area VII (Ambiente- Parchi - Trasporti - Turismo), riportate nel foglio sopra citato, e a quelle, eventualmente, dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

E' obbligo della Società titolare di realizzare e mantenere l'impianto a servizio della attività di cava cui è asservito e di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di eventuale cessazione dell'attività autorizzata con il presente provvedimento.

E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi, compresi i propri dipendenti, il carburante sia a titolo oneroso che gratuito ed assoluto divieto di erogare diversi tipi di carburante, pena la decadenza della autorizzazione.

E' fatto divieto di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma la presente autorizzazione, senza la preventiva comunicazione all'Ente.

Entro quindici anni dalla data del collaudo o dall'ultima verifica, si dovrà provvedere alle verifiche sulla idoneità tecnica dell'impianto, ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

La presente autorizzazione è rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società richiedente e l'Amministrazione comunale non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni che dal collocamento dell'impianto e dal funzionamento dello stesso possano derivare a terzi.

E' fatto obbligo al soggetto autorizzato di rispettare le norme fiscali.

Per la prescritta vigilanza è consentito agli organi competenti di accedere nell'azienda e di prelevare campioni del carburante erogato, nonché di adottare ogni altra misura del caso.

L'eventuale cessazione della attività, a qualsiasi titolo dovuta, comporta l'obbligo di restituzione della presente autorizzazione.

L'autorità autorizzante si riserva la piena facoltà, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, di revocare la autorizzazione in qualsiasi tempo, dietro semplice preavviso, nonché di modificarla o di imporre altre condizioni senza che l'interessato possa avere diritto alcuno ad indennizzi.

Dispone

altresì, che il presente provvedimento sia trasmesso, per fini di conoscenza e di ogni eventualità del caso, alla Azienda Sanitaria Locale, alla Regione Lazio, al Ministero per lo Sviluppo Economico, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Ministero dell'Ambiente, alla Agenzia per le Dogane (Ufficio Tecnico di Finanza di Roma), alla Polizia Municipale, all' Area VII (Ambiente - Parchi - Trasporti - Turismo), all' Area IV Urbanistica e Assetto del Territorio.

Il Responsabile del procedimento

Il Funzionario titolare p.o.

Attività Economiche

Dott. Corrado Cardoni

Carlo



Il Dirigente Area III
Attività Economiche

Dott.ssa Aurora Mancaniello

[Handwritten signature]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";

VISTO il decreto Ministero Interno 27 gennaio 2006 recante "Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio";

VISTO l'atto di approvazione di tipo rilasciato dal M.I. (nota Prot. n. DCPST/A7/392/AT/09178 del 30.01.2004) relativo ai gruppi erogatori con contalitri, tubo e pistola di erogazione, contenuti in apposito fasciame, destinati all'erogazione di carburanti liquidi di categoria "C", per uso privato, senza rapporto con terzi, marca "PIUSI S.p.A.", modello "SELF SERVICE", versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F".

VISTO l'atto di approvazione di tipo per estensione, rilasciato dal M.I. in data 01.04.2005, Prot. n. DCPST/A7/1808/AT/09178, relativo ai gruppi erogatori con contalitri, tubo e pistola di erogazione, contenuti in apposito fasciame destinati all'erogazione di carburanti liquidi di categoria "C", marca PIUSI S.p.A., versioni, "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F, 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44";

VISTA l'istanza presentata dalla Società PIUSI S.p.A. con sede in Via Pacinotti – Z.I. Rangavino – 46029 SUZZARA (MN)), intesa ad ottenere un unico atto di rinnovo della validità ricomprensidente tutte le diverse tipologie di gruppi erogatori, con contalitri, tubo e pistola di erogazione, contenuti in apposito fasciame, destinati all'erogazione di carburanti liquidi di categoria "C", per uso privato, senza rapporto con terzi, nelle versioni sopraspecificate;

VISTA la dichiarazione della Società, contenente l'impegno a costruire le apparecchiature sopra indicate, secondo le identiche caratteristiche tecniche e/o funzionali, dei prototipi sottoposti a prove e dichiarati di tipo approvato;

VISTA la dichiarazione della Ditta con la quale si attesta che i gruppi erogatori sopraspecificati sono provvisti di marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili come prescritto dall'art. 5 comma 3 del D.M. 27 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. N. 32 dell' 8 Febbraio 2006

SI RINNOVA

ai fini della prevenzione incendi, alla PIUSI S.p.A., la validità delle approvazioni di tipo di cui in premessa, relative ai ai gruppi erogatori con contalitri, tubo e pistola di erogazione, contenuti in apposito fasciame, destinati all'erogazione di carburanti liquidi di categoria "C", per uso privato:

- Marca: "PIUSI S.p.A."
- Modello: "SELF SERVICE",
"SELF SERVICE 70 MC";
"SELF SERVICE 70 MC F";
"SELF SERVICE 70 MC F P";
"SELF SERVICE 70 MC FM";
"SELF SERVICE 100 MC";
"SELF SERVICE 100 MC F";
"SELF SERVICE 100 MC F P";
"SELF SERVICE 100 MC FM";
"SELF SERVICE 70 K44";
"SELF SERVICE 70 K44 F";
"SELF SERVICE 100 K44"
"SELF SERVICE 100 K44 F";
"SELF SERVICE 70 MC F 230/50";
"SELF SERVICE 100 MC F, 230/50";
"SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50";
"SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50";
"SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50";
"SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50";
"SELF SERVICE TANK 70 K44";
"SELF SERVICE TANK 100 K44";

L'installazione delle apparecchiature in argomento dovrà essere effettuata con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza vigenti e nel rispetto di quanto contenuto nell'originario resoconto di prova.

La validità del presente atto scade, sotto l'espressa condizione di conformità delle apparecchiature in questione ai prototipi sottoposti a prova il 31 gennaio 2014.

All'intestatario del presente atto di rinnovo della approvazione di tipo ed ai soggetti comunque interessati, si richiamano tutti gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del precitato Decreto Ministeriale.

Il presente atto di rinnovo è riproducibile unicamente nella sua integrale stesura ed ha validità esclusivamente se presentato congiuntamente agli originali atti di approvazione di tipo da cui deriva.

Roma, 15 APR. 2009

DCPST/A7/697/AT/09178

IL DIRETTORE CENTRALE
(MAURIZIO STOCCHI)



Il presente atto consta di n. 3 facciate e non può essere riprodotto e/o mostrato a terzi se non integralmente.

M. Stocchi



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VII

DCPST/A7/392/AT/09178

Roma, 30 GEN. 2004

Alla PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti
Z.I. Rangavino
46029 SUZZARA (MN)

e.p.c. All'Ufficio Centrale Metrico del
Ministero delle Attività Produttive
Via Antonio Bosio, 15
00161 ROMA

OGGETTO: Approvazione di tipo dei gruppi elettropompa con contalitri, tubo e pistola di erogazione, contenuti in apposito fasciame, destinati all'erogazione di carburanti liquidi di categoria "C", per uso privato, senza rapporto con terzi, marca "PIUSI S.p.A.", modello "SELF SERVICE", versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F".

Si trasmette in allegato alla presente, l'atto di approvazione di tipo, ai sensi del D.M. 31.07.1934, relativo ai gruppi elettropompa indicati in oggetto.

Di quanto sopra si informa anche, per gli adempimenti di competenza, l'Ufficio Centrale Metrico del Ministero delle Attività Produttive.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Luigi DE ANGELIS)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VII

DCPST/A7/697/AT/09178

Roma, 15 APR. 2009

R.R → Alla PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti
Z.I. Rangavino
46029 SUZZARA (MN)


e, p.c.: All'Ufficio Centrale Metrico del
Ministero delle Attività Produttive
Via Antonio Bosio, 15
00161 ROMA

OGGETTO: Rinnovo Approvazione di tipo su gruppi erogatori destinati all'erogazione di carburanti liquidi di categoria "C", marca PIUSI S.p.A., modello "SELF SERVICE", versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F", "SELF SERVICE 70 MC F 230/50", "SELF SERVICE 100 MC F, 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50", "SELF SERVICE TANK 70 K44", "SELF SERVICE TANK 100 K44".

Si trasmette in allegato alla presente, l'atto di approvazione di tipo, rilasciato ai sensi del D.M. 31.07.1934, relativo all'apparecchiatura indicata in oggetto.

Di quanto sopra si informa anche, per gli adempimenti di competenza, l'Ufficio Centrale Metrico del Ministero delle Attività Produttive.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Luigi DE ANGELIS)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";

VISTA l'istanza presentata dalla Società PIUSI S.p.A., con sede in Via Pacinotti – Z.I. Rangavino – 46029 SUZZARA (MN), intesa ad ottenere l'approvazione di tipo sui gruppi elettropompa con contalitri, tubo e pistola di erogazione, contenuti in apposito fasciame, destinati all'erogazione di carburanti liquidi di categoria "C", per uso privato, senza rapporto con terzi, marca "PIUSI S.p.A.", modello "SELF SERVICE", versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F";

VISTA la dichiarazione della Società, contenente l'impegno a costruire i gruppi elettropompa sopra indicati, secondo le identiche caratteristiche tecniche e/o funzionali, dei prototipi sottoposti a prove e dichiarati di tipo approvato;

VISTA la certificazione di prova n. 3704/1568/443/31/264 e resoconto di prova n. 3731/264, rilasciati al riguardo dall'Area VII della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica in data 18 dicembre 2003;

SI APPROVANO

ai fini della prevenzione incendi, i gruppi elettropompa con contatore, tubo e pistola di erogazione, contenuti in apposito fasciame, destinati all'erogazione di carburanti liquidi di categoria "C", per uso privato, senza rapporto con terzi, marca "PIUSI S.p.A.", modello "SELF SERVICE", versioni "SELF SERVICE 70 MC", "SELF SERVICE 70 MC F", "SELF SERVICE 70 MC F P", "SELF SERVICE 70 MC FM", "SELF SERVICE 100 MC", "SELF SERVICE 100 MC F", "SELF SERVICE 100 MC F P", "SELF SERVICE 100 MC FM", "SELF SERVICE 70 K44", "SELF SERVICE 70 K44 F", "SELF SERVICE 100 K44" e "SELF SERVICE 100 K44 F";

Il presente atto consta di n. 2 facciate e non può essere riprodotto e/o mostrato a terzi se non integralmente.

L'installazione delle apparecchiature in argomento dovrà essere effettuata con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza vigenti e nel rispetto di quanto contenuto nell'originario resoconto di prova.

Il presente atto di approvazione di tipo ha validità cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sotto l'espressa condizione di conformità degli apparecchi in questione ai prototipi sottoposti a prova.

All'intestatario del presente atto di approvazione di tipo ed ai soggetti comunque interessati, si richiamano tutti gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del precitato Decreto Ministeriale.

Attesto che il DCPST/A7/392/AT/09178 è stato redatto secondo le norme indicate nel quadro di riferimento tecnico approvato dalla Commissione nazionale per la sicurezza dei servizi pubblici di Roma, il **30 GEN. 2004**.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

Attesto che il DCPST/A7/392/AT/09178 è stato redatto secondo le norme indicate nel quadro di riferimento tecnico approvato dalla Commissione nazionale per la sicurezza dei servizi pubblici di Roma, il **30 GEN. 2004**.

CONFERMA

Il presente atto consta di n. 2 facciate e non può essere riprodotto e/o mostrato a terzi se non integralmente.