

VERBALE DI VERIFICA

D.P.R. n. 462/2001 art 4 e 7



ANS

agenzia nazionale
per la sicurezza

Il sottoscritto Francesco Cuomo, in qualità di tecnico verificatore di **AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA s.r.l.**, Organismo di ispezione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR 462/01 con DM 26/09/2007 G.U. n. 254 del 31/10/07, ha ultimato, in data odierna, le procedure riguardanti la verifica dell'impianto di messa a terra richiesta dal Sig. **SCROCCA ARMANDO** per gli impianti del capannone ubicato in **Via Colle Nocello, 47 (Loc. La Botte) - 00012 Guidonia Montecelio (RM)**.

In relazione a quanto è stato possibile accertare, l'impianto di messa a terra risulta conforme a quanto disposto dalle normative vigenti in materia, per cui l'esito della verifica è da considerarsi **POSITIVO**. Il datore di lavoro dovrà mantenere tali condizioni effettuando regolare manutenzione ed aggiornando la documentazione a seguito di eventuali modifiche dell'impianto.

Secondo quanto previsto dall' art. 4 del DPR 462/01, l'impianto è soggetto a **verifica quinquennale**, per cui la prossima verifica dovrà essere svolta entro il **04/11/2015**.

Al presente verbale si allega il relativo Rapporto di ispezione, che riporta in maniera dettagliata le verifiche effettuate.

Agenzia Nazionale
per la Sicurezza s.r.l.

Via Stefano Jacini 68
II° piano int. 4
00191 Roma
Italia

Numero verde
800 135 627


Fax
06 89280011

www.anseuropa.it
info@anseuropa.it

Dati riepilogativi del rapporto di ispezione:

Parametri principali dell'impianto: <ul style="list-style-type: none">• Tensione di alimentazione: 400 V• Potenza contr. impegnata: 25 kW• Sistema di messa a terra: TT• Anno di installazione dell'impianto: 2008	Documentazione esibita all' atto della verifica: <ul style="list-style-type: none">[] Verbale di precedente verifica in data[x] Dichiarazione di conformità o rispondenza[] Denuncia all'ISPESL dell'impianto[] Progetto dell'impianto elettrico (per impianti con obbligo di progetto)
Data di esecuzione della verifica: 04/11/2010	
Verifiche effettuate: <ul style="list-style-type: none">- Esame a vista, esito positivo;- Prove di continuità, esito positivo;- Misura della resistenza di terra R_E pari a 1.14Ω, rilevata con il metodo globale (anello di guasto);- Verifiche analitiche: coordinamento delle protezioni con il valore della resistenza di terra, esito positivo;- Prove di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale, esito positivo.	

Roma, li 05/11/2010


ARMANDO SCROCCA

Il Tecnico Verificatore
Francesco Cuomo



*Il committente, per ricevuta e presa visione
di verbale e report di verifica*

Codice impianto: 283/10/TT

Organismo ispettivo autorizzato dal
Ministero dello Sviluppo Economico
ai sensi del DPR 462/01 D.M. del 26/09/2007
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/07