



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Produttore: KAMA EUROPE SRL

Via E.Fermi n.253
36100 Vicenza
Italia

Apparato: GENERATORE DI CORRENTE MODELLI KDE6500T -KDE6700T -
KDE6500T3-KDE6700T3-KDE6500E-KDE6500E3-KDE5000/6000 C-CE- KDE7000C3-
C3E

Norme applicate: EN 50081-1 (1997/06): Contabilità elettromagnetica.

Norma generica sull'emissione. Parte 1: ambienti residenziali,
commerciali e dell'industria leggera.

Caratteristiche di immunità. Limiti e metodi di misura
CEI EN 61000-4-2 (1996/09):

Immunità alle scariche elettrostatiche (Esd)
4 kV contatto, 8 kW aria

CEI EN 61000-4-3 (1997/11):

Immunità ai campi elettromagnetici irradiati
3 V/m AM 80% 1 KHz

CEI EN 61000-4-4 (1996/09):

Immunità alle scariche di transistori veloci (Burst)
1 kW alimentazione comune e differenziale

CEI EN 61000-4-6 (1997/11):

Immunità ai disturbi condotti a radio frequenza
3 V 80% AM 1 KHz

CEI EN 61000-4-8 (1997/06):

Immunità al campo magnetico a frequenza di rete
3 A/m 50 Hz

CEI EN 60204/1 (1998/04) : Sicurezza del macchinario.

Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: regole generali

I riferimenti normativi si intendono comprensivi delle relative varianti alla data del presente documento.

Campobasso 09/09/2005

L'Amministratore Delegato
Di Felice Giovanna
Kama Europe srl