ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001(ПВ)-26 от 21.04.2026

Объект испытаний: Газопылевые потоки; Промышленные выбросы

Наименование Заказчика:	АО «Пример Инжиниринг» (ДЕМО)
Адрес места деятельности:	промзона, строение 1 (демо-адрес)
Основание проведения измерений:	Договор № 01/DEMO/2026 от 01.03.2026, заявка № 01 от 15.04.2026
Место отбора проб:	ИЗАВ 0001 · труба сушильной печи №1
Процедура пробоподготовки:	согласно НД на методики измерений
Условия выполнения испытаний:	соответствуют требованиям методик измерений
Номера проб:	0001пв – 0006пв
Акт отбора проб:	№ 001(ПВ)-26 от 20.04.2026
Дата и время отбора проб:	20.04.2026, 09:42 – 10:18
Дата и время доставки проб:	20.04.2026, 17:56
Дата и время начала анализа:	21.04.2026, 08:10
Дата и время окончания анализа:	21.04.2026, 16:35

Таблица №1 — Результаты определяемых показателей

№	Определяемый показатель	Ед. изм.	№ пробы	Результат ± Δ (P=0.95)	Методика
1	Атмосферное давление	кПа	0001пв	99,33 ± 0,13	Метеоскоп-М
2	Температура потока	°C	0002пв	52,3 ± 0,3	ТК-5.06 · ГОСТ 17.2.4.07-90
3	Разрежение в газоходе	кПа	0003пв	0,0661 ± 0,0010	ДМЦ-01М · ГОСТ 17.2.4.07-90
4	Скорость потока	м/с	0004пв	7,75 ± 0,36	ДМЦ-01М · ГОСТ 17.2.4.06-90
5	Объёмный расход (р.у.)	м³/с	0005пв	0,380 ± 0,019	Расчёт по ГОСТ 17.2.4.06-90
	Объёмный расход (н.у.)	м³/с		0,313 ± 0,016	Расчёт, приведено к н.у.
6	Запылённость (взвешенные частицы)	мг/м³	0006пв	35,5 ± 1,6	ГОСТ 33007-2014 · гравиметрия
	Массовый выброс пыли	г/с	расчёт	0,0111	Расчёт по ГОСТ 33007-2014
7	Массовая концентрация CO	мг/м³	0001пв	125 ± 13	Полар Универсал Ex-T
8	Массовая концентрация NOx (в пересч. на NO_2)	мг/м³	0002пв	82 ± 10	Полар Универсал Ex-T
9	Массовая концентрация NO	мг/м³	0003пв	56 ± 6	Полар Универсал Ex-T
10	Массовая концентрация NO_2	мг/м³	0004пв	26 ± 5	Полар Универсал Ex-T
11	Массовая концентрация SO_2	мг/м³	0005пв	68 ± 10	Полар Универсал Ex-T

Дымовая труба · результаты относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям. Расширение неопределённости указано для доверительной вероятности P = 0,95.

Таблица №2 — Средства измерений (СИ)

№	Наименование, тип СИ	Зав. номер	Поверка / срок
1	Весы неавтоматического действия GH-252	15113176	действ. до 16.07.2026
2	Трубка напорная НИИОГАЗ	1001	действ. до 02.09.2026
3	Ротаметр аппарата РО-6 (мод.20)	20.02.86	действ. до 21.02.2027
4	Вакуумметр ВП-63	012009746	действ. до 31.03.2027
5	Термометр биметаллический БТЗ	257846	действ. до 23.03.2027
6	Измеритель параметров Метеоскоп-М	466620	действ. до 24.10.2027
7	Термометр контактный цифровой ТК-5.06	2096509	действ. до 13.09.2026
8	Манометр дифференциальный ДМЦ-01М	07532	действ. до 25.08.2026
9	Газоанализатор Полар Универсал Ex-T	5102	действ. до 15.05.2027

Мнения, интерпретация результатов измерений

1. Результаты измерений относятся только к пробам, подвергнутым лабораторным испытаниям.

2. Расчёт расширенной неопределённости выполнен по РМГ 62-2003 для доверительной вероятности P = 0,95 (коэффициент охвата k = 2).

3. Скорость газа W, объёмные расходы Q и массовый выброс Ф пыли рассчитаны по формулам ГОСТ 17.2.4.06-90 и ГОСТ 33007-2014 в электронной таблице calculator.xlsx. Все формулы прослеживаются от входных данных акта отбора до итоговой таблицы.

4. Условия выполнения испытаний соответствуют требованиям методик измерений.

Исполнители

Пробоотборщик:	инженер-лаборант (подпись, дата)
Аналитик:	инженер-химик (подпись, дата)
Руководитель ИЛ:	(подпись, М.П.)

— конец протокола —