

CERTIFICADO METROLOGICO DE CALIBRACION

Fabricante: Endress+Hauser

Modelo: iTHERM-TM411

Número de Serie: TT-EH-201

Fecha de Calibración: 2026-06-03

Próxima Calibración: 2027-06-03

Error Máximo: 0.333

Tolerancia: 0.5