NOMENCLATURA LINHA T

Regime de operação	Projeto	Tipo	Modelo	Compressor	Controle de capacidade	Partida do Compressor	Tipo de condensação	Tensão elétrica	Fluído refrigerante	Sistema de aquecimento	Tipo de degelo	Tipo de fixação	Ventilador evaporador	Sistema de desumidificação	Ventilador Ccondnesador	Controle do equipamento	Pescoço (mm)	Sistema de umidificação	Controle Master	Sistema supervisório	Comp. linha de cobre (m)	Temp. de operação (ºC)	Renovação de ar	Ventilador booster	Degelo na bandeja
M	T	M	420	S	0	1	H	9	F	0	G	3	P	0	P	1	100	4	1	1	0	0	0	N	P

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO
REG_OPER	Regime de operação	A = Alta temperatura (de +20°C à +11°C)
		M = Média temperatura (de +10°C à -10°C)
		B = Baixa temperatura (de -12°C à -28°C)
		P = Polivalente (de +10°C à -28°C)
		C = Cura (de +20°C à +11°C)
PROJETO	Projeto	Linha "T" Termoprol Zanotti
CFG_003	Tipo	M = Monobloco de PAREDE
		R = Monobloco de TETO
		P = Monobloco PLANO
		A = Monobloco SELFIE
		S = Unidade Cond. Fluxo Alternativo
		U = Unidade Cond. Fluxo Horizontal
		L = Unidade resfriadora de líquido (Chiller)
CFG_004	Modelo	Nome do equipamento
CFG_005	Compressor	H = Hermético alternativo
		S = Semi-hermético alternativo
		D = Semi-hermético Duplo-estágio
		P = Hermético "Scroll"
		V = Semi-hermético Parafuso
CFG_006	Controle de capacidade	0 = Sem controle de capacidade
		1 = Um controle de capacidade
		2 = Dois controles de capacidade
		3 = Três controles de capacidade
		4 = Carga-estocagem (controle manual)
		5 = Inversor de frequência
		6 = Scroll Digital
CFG_001	Partida do Compressor	0 = Não se aplica
		1 = SoftStarter
		2 = Inversor de frequência
CFG_007	Tipo de condensação	W = condensação à água
		L = Baixa temperatura de condensação (Low Condensing - água)
		H = condensação à ar por condensador tipo TUBO ALETA com fluxo de ar HORIZONTAL
		V = condensação à ar por condensador tipo TUBO ALETA com fluxo de ar VERTICAL
		M = condensação à ar por condensador tipo MICROCANAL com fluxo de ar HORIZONTAL
		C = condensação à ar por condensador tipo MICROCANAL com fluxo de ar VERTICAL
CFG_008	Tensão elétrica	1 = 220V 1F 60Hz
		3 = 220V 3F 60Hz
		4 = 460V 3F 60Hz
		5 = 220V 1F 50Hz
		6 = 220V 3F 50Hz
		7 = 500V 3F 50Hz / 575V 3F 60Hz
		8 = 380V 3F 50Hz
		9 = 380V 3F 60Hz
CFG_009	Fluído refrigerante	A = R134A
		F = R404A
		B = R507A
		R = R22
		P = R410A
		I = R454C
		L = R455A
		Q = R407C
		H = R402B
		K = R449A
		Y = R1234yf
CFG_010	Sistema de aquecimento	0 = Não se aplica
		1 = Ciclo reverso automático
		2 = Bateria de resistência
		3 = Resistência de núcleo (degelo)
CFG_011	Tipo de degelo	N = Natural com válvula termostática
		G = Gás quente válvula reversora com válvula termostática
		E = Elétrico com válvula termostática
		T = Gás quente terceiro tubo com válvula termostática
		Y = Degelo natural com válvula eletrônica
		X = Gás quente válvula eletrônica
		J = Elétrico com válvula eletrônica
		K = Terceiro tubo com válvula eletrônica

NOMENCLATURA LINHA T

Regime de operação	Projeto	Tipo	Modelo	Compressor	Controle de capacidade	Partida do Compressor	Tipo de condensação	Tensão elétrica	Fluido refrigerante	Sistema de aquecimento	Tipo de degelo	Tipo de fixação	Ventilador evaporador	Sistema de desumidificação	Ventilador Ccondnesador	Controle do equipamento	Pescoço (mm)	Sistema de umidificação	Controle Master	Sistema supervisório	Comp. linha de cobre (m)	Temp. de operação (ºC)	Renovação de ar	Ventilador booster	Degelo na bandeja
M	T	M	420	S	0	1	H	9	F	0	G	3	P	0	P	1	100	4	1	1	0	0	0	N	P

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO
CFG_012	Tipo de fixação	0 = Não se aplica
		1 = Pés de borracha na base
		2 = Pés de metal na base
		3 = Fixação em parede (travessas)
		4 = Fixação no teto (cabos de aço)
		5 = Fixação no teto (barra roscada)
		6 = Fixação no teto (mão-francesa)
CFG_013	Ventilador EVAPORADOR	P = Padrão de fábrica
		Z = Alta vazão
		S = Média vazão
		E = Eletrônico (EC) **sem** controle automático de ventilação
		T = Eletrônico (EC) **com** controle automático de ventilação
		F = Máxima flecha de ar
		C = Centrífugo
CFG_014	Sistema de DESUMIDIFICAÇÃO	0 = Não se aplica
		1 = Redução de vazão
		2 = Redução de vazão + Booster
		3 = Bateria de resistência
		4 = Serpentina duplo circuito
		5 = Serpentina duplo circuito + Bateria de resistências
		6 = Serpentina duplo circuito + Redução de vazão
		7 = Desumidificador independente
CFG_015	Ventilador CONDENSADOR	P = Padrão de fábrica
		Z = Alta vazão
		S = Média vazão
		E = Eletrônico (EC) sem controle automático de ventilação
		T = Eletrônico (EC) com controle automático de ventilação
		F = Máxima flecha de ar
		C = Centrífugo
CFG_016	Controle do equipamento	0 = Não se aplica
		1 = Local (no equipamento) FullGauge
		2 = Local (no equipamento) Eliwell
		3 = Remoto FullGauge
		4 = Remoto Eliwell
		5 = Local (no equipamento) Dixell
		6 = Remoto Dixell
		7 = Local (no equipamento) Dixell (maturação de bananas)
		8 = Local (no equipamento) Carel
		9 = Remoto Carel
CFG_017	Pescoço (mm)	Espessura do painel (pescoço).
CFG_018	Sistema de UMIDIFICAÇÃO	0 = Não se aplica
		1 = Aspersor centrífugo
		2 = Aspersor ar comprimido (bico duplo)
		3 = Aspersor bomba de alta pressão
		4 = Aspersor ar comprimido (simples)
		5 = Umidificador ultrassônico
CFG_019	Controle Master	0 = Não se aplica
		1 = Quadro Master por ambiente
		2 = Quadro Master conjugado (Master de todos os ambientes)
CFG_020	Sistema supervisório	0 = Não se aplica
		1 = Sitrad (FullGauge)
		2 = TelevisGo (Eliwell)
		3 = X-Web (Dixell)
		4 = Boss (Carel)
CFG_021	Comprimento tub. de cobre (m)	Distância entre e unidade condensadora e o evaporador.
TEMP	Temperatura (°C)	Temperatura interna de funcionamento do ambiente.
CFG_022	Renovação de AR	0 = Não se aplica
		1 = Damper Padrão
		2 = Damper com Temporizador
CFG_038	Ventilador booster	N = Não se aplica
		B = Contém ventilador(es) booster
CFG_117	Degelo na bandeja	P = Degelo padrão (resistência elétrica se TEMP < 0°C)
		G = Degelo por circuito de gás quente