TERMOPROL
Tecnologia em refrigeração

# NOMENCLATURA QUADRO DE COMANDO

| Quadro de comando | Sistema de aquecimento | Sistema de Desumidificação | Controle do equipamento | Sistema de Umidificação | Controle Master | Sistema supervisório | Alarme sonoro | Aviso de porta | Ventilador do evaporador | Renovação de ar | Controle sazonal | Quantidade de máquinas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | P | 1 | 0 | 2 |

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO | POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO |
|---|---|---|
| TIPO | Tipo de equipamento | QC = Quadro de comando |
| CFG_010 | Sistema de aquecimento | 0 = não se aplica |
| | | 1 = Ciclo reverso automático |
| | | 2 = Bateria de resistências |
| | | 3 = Resistências de núcleo (degelo) |
| CFG_014 | Sistema de DESUMIDIFICAÇÃO | 0 = Não se aplica |
| | | 1 = Redução de vazão |
| | | 2 = Redução de vazão + Booster |
| | | 3 = Bateria de resistência |
| | | 4 = Serpentina duplo circuito |
| | | 5 = Serpentina duplo circuito + Bateria de resistências |
| | | 6 = Serpentina duplo circuito + Redução de vazão |
| | | 7 = Desumidificador de terceiros |
| CFG_016 | Controle do equipamento | 0 = Não se aplica |
| | | 1 = Local (no equipamento) FullGauge |
| | | 2 = Local (no equipamento) Eliwell |
| | | 3 = Remoto FullGauge |
| | | 4 = Remoto Eliwell |
| | | 5 = Local (no equipamento) Dixell |
| | | 6 = Remoto Dixell |
| | | 7 = Local (no equipamento) Dixell (maturação de bananas) |
| | | 8 = Local (no equipamento) Carel |
| | | 9 = Remoto Carel |
| CFG_018 | Sistema de UMIDIFICAÇÃO | 0 = não se aplica |
| | | 1 = Contém umidificador |
| CFG_019 | Controle Master | 0 = não se aplica |
| | | 1 = Quadro Master por ambiente |
| | | 2 = Quadro Master conjugado (Master de todos os ambientes) |
| CFG_020 | Sistema supervisório | 0 = Não se aplica |
| | | 1 = Sitrad (FullGauge) |
| | | 2 = TelevisGo (Eliwell) |
| | | 3 = X-Web (Dixell) |
| | | 4 = Boss (Carel) |
| ALARME_S | Alarme sonoro | 0 = não se aplica |
| | | 1 = contém alarme sonoro |
| AVISO_PORT | Aviso de porta | 0 = não se aplica |
| | | 1 = contém aviso de porta |
| CFG_013 | Ventilador EVAPORADOR | 0 = não se aplica |
| | | 1 = Eletrônico (EC) com controle automático de ventilação (T) |
| CFG_022 | Renovação de AR | 0 = Não se aplica |
| | | 1 = Damper Padrão |
| | | 2 = Damper com Temporizador |
| TIMER | Controle sazonal | 0 = Não se aplica |
| | | 1 = Com controle sazonal |
| QTD | Quantidade de máquinas | Quantidade de equipamentos controlados por este quadro.<br>Se aplica somente para quadro de comando remoto que contém master. |