



RESTAURACION Y HABILITACION BASILICA DEL SALVADOR

Huérfanos N°1796
Comuna de Santiago

MEMORIA DE ALCANTARILLADO

REVISION 0

05-02-2021

APTO PARA CONSTRUCCION

MEMORIA ALCANTARILLADO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto considera la descarga gravitacional del total de sus instalaciones a alcantarillado público mediante unión domiciliaria existente en calle Agustinas y conforme a las indicaciones de factibilidad vigente N° 6422.

El desarrollo de la red de alcantarillado, junto con los detalles del proyecto, se presenta en las láminas de proyecto correspondientes.

2. CRITERIOS DE DISEÑO

El proyecto se desarrolla considerando el siguiente marco legal:

- “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado” (RIDAA), 2003, aprobado por Decreto MOP N° 50, del 25.01.2002, y sus modificaciones posteriores.
- NCh 1104: “Ingeniería Sanitaria – Presentación y contenido de proyectos de sistemas de agua potable y alcantarillado”

3. BASES DE DISEÑO

3.1 Cuadro de UEH

Para el dimensionamiento de la red de recolección de Alcantarillado interior, se deberá considerar las Unidades Equivalentes Hidráulicas (UEH). Según el destino del recinto, la clase de artefactos considerada es “Clase III”, y las UEH son las que se indican a continuación:

TABLA N° 1 CUADRO UEH PROYECTADO

ARTEFACTOS	Cant	CLASE 3	
		UEH	Total
Inodoro corriente	3	6	18
Lavatorio	4	2	8
Total Artefactos	7	UEH	26



3.2 Verificación de UD

Diámetro de UD	= 110 mm
Pendiente de UD	= 3%
Capacidad UD	= 780 U.E.H

Total U.E.H. a descargar = 26

Cumple capacidad requerida para desaguar las instalaciones proyectadas

María Angelica Denegri D.
Ingeniero Civil U Ch.
D & P Ingenieros Ltda.

Santiago, 19 de marzo de 2021