DOLL FUSS ARCHITEKT

Mehrfamilienwohnhaus
&
Reihenhaus
HEIGE20

BAUWERKSBUCH

nach § 128a Bauordnung für Wien (BO)

in der Fassung vom 12.09.2022

(Einspruchsfrist: 31.01.2023)



HEIGE20, Schematische Darstellung, Quelle: Fa. Cordes

Bemerkung: Bei allen Formulierungen, die sich auf Personen- und Berufsbezeichnungen beziehen, sind mit der Formulierung beide Geschlechter gemeint.

Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker
Bahnhofsstraße 4/4 3240 Mank
Gumpendorfer Straße 109/12 1060 Wien
M +43 676 949 09 46 T +43 2755 20 116
E office@dollfuss.eu I www.dollfuss.eu
UID ATU 55393906
Bankverbindung: Raiffeisenbank Region St.Pölten, Bankstelle Hofstetten, BLZ 32585, Konto 100.725.556

BAUWERKSBUCH

nach § 128a der Wiener Bauordnung

Gebäude	Mehrfamilienwohnhaus mit 43 Wohnungen mit einer Geschäftsfläche im EG und einem Reihenhaus (Beherbergungsstätte bestehend aus 5 Zimmereinheiten mit insgesamt 10 Betten)
Grundeigentümer	HEIGE20 Projekt GmbH & Co KG Sterngasse 11/4B, 1010 Wien
Bauwerber	HEIGE20 Projekt GmbH & Co KG Sterngasse 11/4B, 1010 Wien
Auftraggeber	HEIGE20 Projekt GmbH & Co KG Sterngasse 11/4B, 1010 Wien
Hausverwaltung	BS Real 360 GmbH Leopold-Ernst-Gasse 28/12, A-1170 Wien
Bauführer	Auböck Bau GmbH Drosselstraße 36 A-4470 Enns
Art des Bauvorhabens	Neubau
Baubewilligung	MA37/1091355-2017-1 vom 04.01.2019
Auswechslungsbescheide	MA37/1091355-2017-67 vom 16.06.2021 (1. Planwechsel) MA37/1091355-2017-84 vom 30.09.2021 (2. Planwechsel)
Fertigstellungsanzeige vom	30.09.2021
Errichtung	2019 bis 2021

SÄMTLICHE DATEN (z.B. Eigentümer, Hausverwaltung, Bauanzeigen, Einreichungen, Baubescheide, etc.) SIND LAUFEND ZU AKTUALISIEREN bzw. ZU ERGÄNZEN!

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu

INHALT

Seite

Präambel **5**

1 Allgemeines **5**

2 Untersuchungen **6**

3 Unterlagen (siehe Anhang B und Anhang C) **7**

4 Baubeschreibung **7**

4.1 Allgemein 7

5 Zu überprüfende Bauteile **11**

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu

ANHANG

ist entsprechend der erforderlichen Maßnahmen zu ergänzen!

ANHANG A: Hauptteil Bauwerksbuch (Dokumentation der Überprüfung, Dokumentation der Istandhaltungsmaßnahmen)

ANHANG B: Behördliche Schriftstücke

ANHANG C: Planunterlagen

ANHANG D: Abnahmeprotokolle und Wartung (Auflistung)

ANHANG E: Fotodokumentation

ANHANG F: Projektbeteiligtenliste

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu

Präambel

Das vollständig ausgefüllte Bauwerksbuch dient als Nachweis für den Eigentümer eines Gebäudes, dass er seiner gesetzlichen Erhaltungspflicht gemäß § 129 BO nachgekommen ist.

> *(2) Der Eigentümer (jeder Miteigentümer) hat dafür zu sorgen, dass die Bauwerke (Gärten, Hofanlagen, Einfriedungen u.dgl.) in gutem, der Baubewilligung und den Vorschriften dieser Bauordnung entsprechendem Zustand erhalten werden. … Instandhaltungsmaßnahmen, durch die öffentliche Interessen berührt werden können, sind vom Eigentümer (jedem Miteigentümer) eines Gebäudes mit mehr als zwei Hauptgeschoßen zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist, gegebenenfalls in elektronischer Form, aufzubewahren und muss der Behörde auf Verlangen zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden.*

Das Bauwerksbuch ist daher kein in sich abgeschlossenes Dokument, sondern muss laufend aktualisiert bzw. ergänzt werden. So müssen z.B. die allgemeinen Daten (Eigentümer, Hausverwaltung, etc.) laufend aktualisiert werden. Ebenso müssen die Daten (Bauanzeige, Einreichung, Baubescheide, etc.) aller künftigen baulichen Maßnahmen ergänzt werden.

Die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen und die daraus resultierenden Instandhaltungsmaßnahmen sind zu dokumentieren.
Diese Dokumentationen sind dem Bauwerksbuch als zusätzliche ANHÄNGE beizufügen.

1 Allgemeines

Beim gegenständlichen Bauvorhaben handelt es sich um eine neue Wohnhausanlage im Wiener 16. Gemeindebezirk. Das Bauvorhaben besteht aus zwei Objekten auf einem Grundstück. Der Straßentrakt beinhaltet insgesamt 43 Wohnungen mit Geschäftsfläche im Erdgeschoss. Der dazugehörige Hoftrakt umfasst die Beherbergungsstätte mit fünf Einheiten.

Gegenstand dieses Bauwerksbuches sind diese beiden Wohnobjekte, sowie die dazugehörigen Außenanlagen im Innenhof.

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu

2 Untersuchungen

Die gemäß ÖNORM B 1300 durchzuführenden regelmäßigen Untersuchungen sind NICHT Gegenstand des Bauwerksbuches. Sie sind jedoch Voraussetzung und Grundlage der gemäß diesem Bauwerksbuch durchzuführenden vertieften Untersuchungen der Tragkonstruktion und der Sonderbauteile (Vordächer, Stützmauern, Kanal, etc.).

Für jeden Bauteil ist spätestens bis zu dem angeführten Termin eine vertiefte Untersuchung durch einen „Fachmann" [natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen (z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt)] durchführen zu lassen (siehe Punkt 6). Diese vertiefte Untersuchung hat gemäß der „Erläuterung zur vertieften Untersuchung von Bestandsgebäuden" der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland zu erfolgen. Ebenso ist eine Dokumentation dieser Untersuchung gemäß dieser Erläuterung zu erstellen.

Sollten jedoch bei der regelmäßigen Kontrolle sicherheitsrelevante Mängel bzw. Schäden festgestellt werden, so sind bereits vor dem angeführten Termin für den betroffenen Bauteil vertiefte Untersuchungen durchzuführen.

Die Dokumentationen der Untersuchungen sowie die Dokumentationen der auf Basis der Untersuchungen erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen sind dem Bauwerksbuch als Anhang beizufügen (siehe auch Präambel).

Grundlagen

Grundlagen des gegenständlichen Bauwerksbuches sind:

- Wiener Bauordnung § 128a
- Erläuterungen zum Bauwerksbuch der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 01-10-14, samt Anhang A

Im Bauwerksbuch enthalten sind alle Bauteile, von denen bei Verschlechterung ihres Zustandes eine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen ausgehen kann [§128a(1)]. Nicht enthalten sind jedoch Bauteile, für die Überprüfungen nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften durchzuführen sind, wie z.B. Aufzugs- und Lüftungsanlagen, Garagentore, etc. [§128a(5)].

3 Unterlagen (siehe Anhang B und Anhang C)

Folgende Unterlagen sind vorhanden:

- Einreichpläne vom 27.06.2018
- Baubescheid MA37 vom 04.01.2019
- Auswechslungspläne vom 22.09.2020 (1.Planwechsel)
- Auswechslungsbescheid vom 16.06.2021 (1.Planwechsel)
- Auswechslungspläne vom 12.08.2021 (2.Planwechsel)
- Auswechslungsbescheid vom 30.09.2021 (2.Planwechsel)
- Ausführungspläne vom 27.10.2021
- Fertigstellungsanzeige vom 30.09.2021

4 Baubeschreibung

4.1 Allgemein

- Katastralgemeinde: Ottakring 01405
- Einlagezahl: 2240
- Grundstücksnr.: 801/39, 801/40
- Projektadresse: Heigerleinstrasse 20, 1160 Wien

Das Bauvorhaben liegt im 16. Wiener Gemeindebezirk an der *Heigerleinstrasse*, auf den Grundstücken 801/39 und 801/40. Die Wohnanlage befindet sich in einem Wohngebiet und wurde zwischen zwei bestehenden viergeschossigen Gebäuden in geschlossener Bauweise errichtet. Die angrenzenden Wohnbauten haben die Adresse Heigerleinstraße 18 und Heigerleinstraße 24.

Die Grundstücksfläche beträgt insgesamt 1022,70 m².

Beide Gebäude liegen direkt an vorderer, bzw. hinterer Grundgrenze, so, dass dazwischen ein kleiner Innenhof entsteht. Die gesamte Grundfläche ist unterkellert.

Der Eingang zum Straßentrakt und weiter in den hinteren Teil der Liegenschaft liegt ca. in der Mitte des Wohnhauses, direkt an der Heigerleinstraße. Der rückspringende Eingangsbereich hat eine Breite von ca. 4,68 m, dadurch entsteht ein kleiner Vorplatz vor der Eingangstür.

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu

Die Einfahrt mit Garagentor, befindet sich am Gebäuderand und führt über eine Rampe in die unterirdische Tiefgarage. Die Garage mit 22 PKW-Stellplätzen befindet sich im Bereich unter dem Reihenhaus und Innenhof. Im vorderen Bereich des Untergeschoßes (unter dem Straßentrakt) befinden sich die Einlagerungsräume, Technikraum (einschließlich Gaskessel und Pumpensumpf), Elektroverteilerraum, KIWA, zwei Lagerräume, Wirtschaftsraum und zwei Fahrradräume mit insgesamt 75 Abstellplätzen.

Der Straßentrakt – Wohnhaus - weist einen rechteckigen Grundriss mit maximalen Außenabmessungen von etwa 14m (Breite) x 32,16m (Länge) auf und beinhaltet sieben oberirdische Geschosse, inklusive Erdgeschoss und zwei Dachgeschossen.

Der Hoftrakt – Reihenhaus – weist einen rechteckigen Grundriss mit Abmessungen von etwa 7,20m (Breite) x 30,64m (Länge) auf. Es handelt sich um fünf separat zugängliche Einheiten, mit insgesamt zehn Betten. Jede Einheit besteht aus einem Vorraum, WC und Abstellraum samt Kochnische im Erdgeschoss. Im Obergeschoss befinden sich zwei Zimmer und ein WC/Bad. Zum Obergeschoss führt in jeder Einheit eine eigene Wendeltreppe. Die Zimmer sind mittels Lichtkuppeln belichtet. Das extensiv begrünte Flachdach über dem Hoftrakt ist nur für Wartungszwecke mittels einer Leiter (von der Terrasse RH 05) zugänglich.

Das Wohngebäude wird durch ein zentrales Stiegenhaus mit Druckbelüftungsanlage erschlossen. Das Stiegenhaus befindet sich links von der Eingangshalle und führt bis in das zweite Dachgeschoss. Das Dach selbst kann über Dachtreppenleitern durch einen Wartungsausstieg erreicht werden. Der Wartungsausstieg ist auch die Druckbelüftungsklappe. Im Stiegenhaus, gegenüber des Stiegenlaufs ist die Aufzugsanlage situiert.

Im Erdgeschoss befinden sich drei Wohneinheiten (Top 01, Top 02 und Top 03). Top 01 und Top 02 sind Richtung Innenhof orientiert und erhalten dadurch einen privaten hofseitigen Garten. Top 03 ist straßenseitig orientiert und daneben liegt der Geschäftsraum, welcher über einen Eingang direkt vom Gehsteig begehbar ist. Rechts vom Eingang ist der Müllraum. Dieser ist über einen Zugang vom Vorplatz und einen Zugang im Bereich der Rampe erreichbar. Der Innenhof und das Reihenhaus ist über die gemeinsame Eingangshalle und einen weiterführenden Gang erschlossen.

In den vier weiteren Obergeschossen sind nur Wohneinheiten untergebracht. Es sind sechs Wohnungen im ersten Obergeschoss (Top 05-Top10). In jedem weiteren Obergeschoss sind jeweils acht Wohnungen (Top 11- Top 34). Das 1. Dachgeschoss umfasst sechs Wohnungen (Top 35, Top37- Top 39, Top 41- Top 42), sowie zwei Maisonette- Wohnungen (Top 36 und Top 40). Die Maisonette- Wohnungen erstrecken sich über beide

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu

Dachgeschosse und haben eine interne Stiege. Außerdem beinhaltet das 2. Dachgeschoss noch zwei weitere Wohnungen (Top 43 und Top 44), welche eine Außenstiege an der hofseitigen Terrasse auf die eigene Dachterrasse haben.
Das Dach des Wohnhauses besteht zum Großteil aus einer Sargdeckelkonstruktion mit einer Neigung von 45° und wird nach oben mit einem Flachdach abgeschlossen.
Das bekieste Flachdach ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Weiters befindet sich am Flachdach, ein Wartungsaustieg, die Aufzugsüberfahrt, Blitzschutzanlage, sämtliche Schächte und Außengeräte der Klimaanlagen.
An beiden Seiten des Flachdaches ist an der Attika ein Seilsicherungssystem angebracht.

Der Hof beinhaltet zwei Eigengärten (Top 01 und Top 02), einen Kleinkinderspielplatz, die fünf Terrassen der Reihenhauseinheiten und einem allgemeinen Verbindungsweg, über den die Reihenhauseinheiten erreichbar sind.

Konstruktion

Bei den errichteten Gebäuden handelt es sich um einen homogenen Neubau in Stahlbeton-Massivbauweise.

Das Straßengebäude besteht aus sieben Vollgeschossen (davon 2 Dachgeschosse). Das Dach besteht aus einer Sargdeckelkonstruktion und einem bekiesten Flachdachstreifen in der Mitte. Das Hofgebäude ist zweigeschossig mit einem extensiv begrünten Flachdach. Die gesamte Anlage ist komplett unterkellert.

Das Tragsystem des Gebäudes wird im Wesentlichen durch die tragenden Wohnungs- und Gangtrennwände sowie die Außenwände gebildet. Zusätzlich wurden zur Begrenzung der Deckenspannweiten auch wohnungsinterne Wände tragend ausgebildet. Die Tragstruktur der Dachgeschosse entspricht bereits der Tragstruktur der Regelgeschoße.

Beim Wohnhaus werden in den Decken über Erdgeschoss bis viertes Obergeschoss an beiden Längsseiten die Balkone mittels thermisch getrennten Deckenplatten eingebunden. Im 1. Obergeschoß an der Straßenseite gibt es anstatt Balkone Loggien. An beiden Seiten des Wohnhauses ragt ein Erker um ca. 1,5 m aus der Fassadenfläche. Jede Einheit des hofseitigen Reihenhauses hat im Obergeschoss ebenfalls jeweils einen Erker.

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu

Die Erschließung im Straßentrakt erfolgt über ein zentrales Stiegenhaus mit Aufzug. Der Aufzugsschacht wurde in 1-schaliger Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. Alle Stiegenläufe sind Stahlbeton-Fertigteile und sind schalltechnsich getrennt gelagert.

Die Wendelstiegenläufe in den Reihenhauseinheiten und Maisonette-Wohnungen sind in Holzkonstruktion errichtet.

Die Gründung der gesamten Anlage erfolgt mittels Bohrpfählen, die oben durch einen umlaufenden Stahlbetonrost mit der darüberliegenden Decke verbunden sind.

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu

5 Zu überprüfende Bauteile

Vertiefte Überprüfungen durch einen Fachmann (natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen (z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt)

gemäß vorliegender Tabelle

Untersuchung gemäß der „Erläuterung zur vertieften Untersuchung von Bestandsgebäuden" der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

BAUTEIL	Material	erstmalige Überprüfung spätestens
FASSADE		
Fassade umlaufend	Stahlbeton	2026
Attika	Zementgebundene Spannplatte	
DACH		
Sargdeckel Wohnhaus	Stahlbeton/Holzkonstruktion	2031
Flachdach Wohnhaus	Stahlbeton	2031
Flachdach Reihenhaus	Stahlbeton	2031
Oberlichte / Wartungsausstieg	Stahl/ Glas	2031
DECKEN		
Geschoßdecken	Stahlbeton	2031
Bodenplatte	Betondecke	2031
Balkonplatten	Stahlbeton Fertigteil	2031
TRAGENDE WÄNDE		
Wände Dachgeschosse	Stahlbeton	2031
Wände Obergeschosse		
Wände Erdgeschoss	Stahlbeton	2031
Wände Untergeschoss	Stahlbeton	2031
TREPPEN		
Stiegenhaus	Stahlbeton	2026
interne Stiegen	Holzkonstruktion	2031
SONDERBAUTEILE		
Kanal		2031

Bahnhofstraße 4/4,3240 Mank, Tel.: +43 2755 2011 6, Mail: office@dollfuss.eu, www.dollfuss.eu