



Esc:1:10



Esc:1:10

[illegible]

CURADO DEL CONCRETO:	LOSAS 28hpa	C.5.11	El concreto debe mantenerse húmedo por lo menos 7 días después de la fundición.
RELACION a/mc PARA MEZCLAS DE CONCRETO:		C.4.3.1	Según la clase de exposición, para garantizar durabilidad.
AGREGADOS:		C.3.3.2	Tamaño máximo nominal del agregado grueso.
GENERALES:		El refuerzo debe cumplir C.21.1.5 (NTC2009-NTC2043)	
BARRAS:		Fy = 420 MPa (4200 Kg/cm²) Corrugado para diámetros iguales o mayores a #2 debe cumplir Norma ASTM A-706. C.3.5.3.4	
MALLAS:		Fy = 438 MPa (4850 Kg/cm²) C.3.5.3.4 Fy = 3.5 x 10 NTC 5806	
RESISTENCIA AL FUEGO			
TIEMPO DE OCUPACIÓN	CATEGORÍA	ELEMENTO	TIEMPO
R2	1	Columnas - Viga Losas Macizas Muros interiores no portantes	1 (una) hora 1 (una) hora 1 (una) hora
NORMA DISEÑO:	NSR-10		

Emitido Para:

**Acción Fiduciaria S.A como
vocera y administradora del
Fideicomiso FA-6547 Proyecto
Florentino**

Proyecto:
**EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN 8
PISOS Y 1 SOTANO**
BARRIO EL PEÑON

Proyecto N°:	3772-25
--------------	----------------

Unidad Estructural: **EDIFICIO**

Fecha: FEBRERO 2026

Escala:	Como se indica
---------	----------------

40 AÑOS SOLARTE Y CIA

Revisó:

ING. JUAN RAUL SOLARTE G.
Mat. 876 CAUCA

Diseño: **ING. JULIAN ENRIQUEZ**

Colaboró: ING. FABIAN ROJAS	Dibujó: RENÉ MONTAÑO BOTERO
--------------------------------	--------------------------------

	Contiene:
--	-----------

PLANO NIV. 1

Plano N°:	101
-----------	------------

	Versión:
--	----------



DETALLE DE CONECTORES DE CORTANTE

Esc:1:5



Esc:1:20



Esc:1:50