



ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

CONCRETO:	
CURADO DEL CONCRETO:	C.5.11: El concreto debe mantenerse húmedo por un periodo de 7 días después de la fundición.
RELACION a/mc PARA MEZCLAS DE CONCRETO:	C.4.3.1: Según la clase de exposición, para garantizar durabilidad.
AGREGADOS:	C.3.3.2: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.
GENERALES:	El refuerzo debe cumplir C.2.11.5 (NTC289-NTC2043)
BARRAS:	Fy = 420 Mpa (4200 Kg/cm ²) Corrugado para diámetros iguales o mayores a #2 debe cumplir Norma ASTM A-706; C.3.5.3.4
MALLAS:	Fy = 485 Mpa (4850 Kg/cm ²) C.3.5.3.5 a C.3.5.3.6 (ASTM 5806

RESISTENCIA AL FUEGO			
GRUPO DE OCUPACION	CATEGORIA	ELEMENTO	TIEMPO
R2	1	Columnas - Vigas Losas Macizas Muros interiores no portantes	1 (una) hora 1 (una) hora 1 (una) hora
NORMA DISEÑO: NSR-10			

CURADURIA

Emitido Para:

Propietario:

**Acción Fiduciaria S.A como
vocera y administradora del
Fideicomiso FA-6547 Proyecto
Florentino**

Proyecto:
**EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN 8
PISOS Y 1 SOTANO**
BARRIO EL PEÑON

Proyecto N°:	3772-25
--------------	----------------

Unidad Estructural: **EDIFICIO**

Fecha: FEBRERO 2026

Escala: Como se indica

Proyecto Estructural:	
-----------------------	--



Revisó:

ING. JUAN RAUL SOLARTE G.
Mat. 876 CAUCA

Diseño: ING. JULIAN ENRIQUEZ

Colaboró: ING FABIAN ROJAS	Dibujó: RENÉ MONTAÑO ROTERO
-------------------------------	--------------------------------

	Contiene:
--	-----------

PLANO NIV. CUBIERTAPlano N°: **119**

	Versión:
--	----------