

VERSIÓN	FECHA	REVISIONES O MODIFICACIONES	MODIFICÓ

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES			
CONCRETO:		C.5.11: El concreto debe mantenerse húmedo por lo menos 7 días después de la fundición.	
CURADO DEL CONCRETO:		C.4.3.1: Según la clase de exposición, para garantizar durabilidad.	
RELACION a/mc PARA MEZCLAS DE CONCRETO:		C.3.3.2: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.	
AGREGADOS:		El refuerzo debe cumplir C.21.1.5 (NTC2289-NTC2043)	
GENERALES:		Fy = 420 Mpa (4200 Kg/cm²)	
BARRAS:		Corrugado para diámetros iguales o mayores a #2 debe cumplir Norma ASTM A-706. C.3.5.3.4	
MALLAS:		Fy ≥ 485 Mpa (4850 Kg/cm²) C.3.5.3.5 a C.3.5.3.10 NTC 5806	
RESISTENCIA AL FUEGO			
GRUPO DE OCUPACION	CATEGORIA	ELEMENTO	TIEMPO
R2	1	Columnas - Vigas	1 (una) hora
		Losas Macizas	1 (una) hora
		Muros interiores no portantes	1 (una) hora
NORMA DISEÑO:		NSR-10	

CURADURIA

Emilito Para:

Propietario:		Proyecto Estructural:	
Acción Fiduciaria S.A como vocera y administradora del Fideicomiso FA-6547 Proyecto Florentino			
Proyecto:		Revisó:	
EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN 8 PISOS Y 1 SOTANO		ING. JUAN RAUL SOLARTE G. Mat. 876 CAUCA	
BARRIO EL PEÑON		Diseño:	
Proyecto N°:		ING. JULIAN ENRIQUEZ	
3772-25		Colaboró:	
Unidad Estructural:		ING. FABIAN ROJAS	
EDIFICIO		Dibujó:	
Fecha:		RÉNÉ MONTAÑO BOTERO	
FEBRERO 2026		CONTIENE:	
Escala:		PLANO ESCALERAS	
111		Plano N°:	
111		Versión:	