1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 25/11 a 01/12/2023 houve precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba, São Francisco e na incremental a UHE Itaipu. A condição de pancadas de chuva em pontos isolados permaneceu nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira.

Na semana de 02/12 a 08/12/2023 deve ocorrer precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba, São Francisco e na incremental a UHE. A condição de pancadas de chuva em pontos isolados permanece nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Sul: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 28 e 29 de dezembro será realizada a reunião de elaboração do PMO Janeiro de 2024, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

3.1. PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

A passagem de duas frentes frias pelas regiões Sul e Sudeste, uma no início e a outra no final da próxima semana operativa, ocasiona precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba, São Francisco e na incremental a UHE Itaipu (Figura 1). A condição de pancadas de chuva em pontos isolados permanece nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1- Precipitação acumulada prevista pelo modelo GEFS de 02 a 08/12/2023



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Norte e recessão nas afluências dos subsistemas Sul e Nordeste. A previsão mensal para dezembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte e acima da média histórica para o subsistema Sul.

Tabela 1 – Previsão de ENAs da Revisão 1 de Dezembro/2023

Revisão 1 do PMO de Dezembro/2023 - ENAs previstas				
Subsistema	02/12 a 08/12/2023		Mês de dezembro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	32.562	68	37.755	79
S	17.677	239	13.874	187
NE	1.769	18	2.680	27
N	2.878	34	4.848	58

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PREVISÃO DE CARGA

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE apresentou uma discreta diminuição de 0,2 ponto em novembro, alcançando 93,0 pontos, o mais baixo desde junho (92,3 pontos). A FGV aponta que o indicador está se estabilizando após uma significativa queda no mês anterior. A confiança do consumidor foi afetada por uma leve deterioração na satisfação com a situação atual, ao passo que as expectativas se mantiveram inalteradas.

Os estados que compõem os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul deverão apresentar na próxima semana operativa elevação nas suas temperaturas médias na comparação com o período atual, as exceções serão no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde são esperadas reduções nas suas médias semanais. Há a expectativa de precipitação ao longo de toda a semana operativa, em totais semelhantes aos observados na semana em curso, com destaque para o Rio Grande do Sul que, em contrapartida, deverá apresentar um acumulado de chuva superior para o período previsto.

Para os estados dos subsistemas Nordeste e Norte, a expectativa é de estabilidade no cenário meteorológico para a próxima semana operativa tanto em temperaturas médias quando em precipitação. Ressalta-se a manutenção do quadro de precipitação leve ao longo de toda a semana nos estados da região Nordeste e das pancadas de chuva nos estados da região Norte ao longo do período.

Para o mês de dezembro/2023, os valores de carga previstos indicam taxas de crescimento de 10,4% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 13,4% no subsistema Nordeste e 16,8% para o subsistema Norte, além de uma variação nula no subsistema Sul na comparação com dezembro/2022. Vale destacar que a retomada gradativa de um CL da rede básica do setor de alumínio vem impactando as taxas de crescimento apresentadas no subsistema Norte desde o segundo semestre do ano de 2022.

Tabela 2 – Evolução da carga do PMO de Dezembro 2023

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	dez/23	Var. (%) dez/23 -> dez/22
SE/CO	45.453	46.136	46.077	44.808	42.310	44.761	10,4%
Sul	13.659	13.627	13.799	13.601	12.508	13.378	0,0%
Nordeste	13.711	13.636	13.701	13.529	13.073	13.482	13,4%
Norte	7.498	7.649	7.636	7.568	7.351	7.534	16,8%
SIN	80.321	81.048	81.213	79.506	75.242	79.155	9,5%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 3 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	0,00	0,00	0,00	0,00
Leve	0,00	0,00	0,00	0,00
Média Semanal	0,00	0,00	0,00	0,00

O CMO médio semanal permanece nulo em todos os subsistemas ao longo das semanas deste PMO.

5.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO

- Exploração dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico.

- Exploração das usinas do Rio Tocantins para controle de nível dos reservatórios e atendimento à carga, respeitando os limites elétricos vigentes.

Região Sul

- Exploração da geração das usinas das bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí para controle dos níveis, limitada às restrições dos fluxos, conforme limites elétricos sistêmicos vigentes.

- Para próxima semana, há previsão de EVT durante o fim de semana, no período de carga leve/mínima, e em períodos com restrições dos limites elétricos vigentes, não sendo possível explorar as disponibilidades das usinas do Sul e da UHE Itaipu.

Região NE

- Utilização do recurso da bacia do São Francisco minimizado, com eventuais elevações somente para atendimento à ponta de carga.

Região Norte

- Elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas da Bacia do Rio Madeira. As demais usinas seguem com redução das disponibilidades, sendo dimensionadas para atendimento da carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 2 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 2 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
TOTAL	1.536	1.063	42	682	3.323
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	0	0
INFLEXIBILIDADE	1536	1063	42	682	3323
ORDEM DE MÉRITO	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 03/02/2024 a 09/02/2024.

Tabela 4 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	204,79	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
LUIZORMELO	15	308,57	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
PSERGIPE I	224	384,45	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 03/02/2024 a 09/02/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

7.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Tabela 5 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 02/12 a 08/12 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	100	100	100	100	500
Carga Média	100	100	100	100	100	500
Carga Leve	100	100	100	100	100	500
CVU (R$/MWh)	505,00	772,51	1.408,58	1.961,43	2.169,49	

7.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 02/12 a 08/12 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	700	700	300	500	2200
Carga Média	700	700	300	500	2200
Carga Leve	700	700	300	500	2200
CVU (R$/MWh)	457,70	517,28	578,18	1.351,73	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 7 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	32.562	68	37.755	79
Sul	17.677	239	13.874	187
Nordeste	1.769	18	2.680	27
Norte	2.878	34	4.848	58

Tabela 8 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 01/12	% EARmáx - 31/12
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	63,9	64,1
Sul	96,3	91,9
Nordeste	53,4	52,0
Norte	48,6	52,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de dezembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO.

Tabela 9 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	02/12/2023 a 08/12/2023		dez/23	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	3.897	46	5.144	61
Madeira	4.038	74	5.781	106
Teles Pires	794	33	1.367	57
Itaipu	5.430	179	4.921	162
Paraná	15.273	58	17.473	67
Paranapanema	2.861	110	2.686	103
Sul	11.147	316	8.249	234
Iguaçu	6.530	168	5.624	145
Nordeste	1.769	18	2.680	27
Norte	2.550	46	4.276	77
Belo Monte	182	7	430	17
Manaus	204	77	296	111

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	08-dez	31-dez
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	64,2	66,7
Madeira	8,6	34,1
Teles Pires	24,3	69,2
Itaipu	100,0	100,0
Paraná	61,6	62,2
Paranapanema	80,2	74,0
Sul	96,2	88,5
Iguaçu	99,3	95,3
Nordeste	52,2	52,0
Norte	48,9	53,6
Belo Monte	26,5	49,1
Manaus	26,2	34,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	1,3	1,3	1,3				1,3	1,3	1,3				1,3	1,3	1,3
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
W.ARJONA (177)	Gás	---															
W.ARJONA O (177)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17															
NORTEFLU 1 (400)	Gás	106,02															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	123,04															
O.PINTADA (50)	Biomassa	138,91															
UTE STA VI (41)	Biomassa	150,06															
BAIXADA FL (530)	Gás	201,36															
SANTA CRUZ (500)	GNL	204,79															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	236,63															
ATLANTICO (235)	Resíduos	240,67	137,8	137,8	137,8				137,8	137,8	137,8				137,8	137,8	137,8
LUIZORMELO (204)	GNL	308,57															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
T.LAGOAS (350)	Gás	321,14															
TERMORIO (989)	Gás	389,17															
UTE GNA I (1338)	Gás	389,49															
CUBATAO (216)	Gás	417,72															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
SEROPEDICA (360)	Gás	515,37															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	749,93															
IBIRITE (235)	Gás	750,42															
T.MACAE (929)	Gás	909,03															
NPIRATINGA (572)	Gás	964,45															
KARKEY 013 (259)	Gás	1050,22	31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0
KARKEY 019 (116)	Gás	1050,22															
J.FORA (87)	Gás	1076,42															
VIANA (175)	Óleo	1098,60															
PORSUD II (78)	Gás	1203,97															
PORSUD I (116)	Gás	1208,26															
PAULINIA (16)	Gás	1499,04	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	1544,47															
POVOACAO I (75)	Gás	1544,47															
VIANA I (37)	Gás	1544,47															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1729,18															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	2702,48															
TNORTE 2 (349)	Óleo	2997,89															
XAVANTES (54)	Diesel	3681,58															
TOTAL SE/CO (12722)			1535,8	1535,8	1535,8	0,0	0,0	0,0	1535,8	1535,8	1535,8	0,0	0,0	0,0	1535,8	1535,8	1535,8

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	86,15	300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	108,23	230,0	230,0	230,0				230,0	230,0	230,0				230,0	230,0	230,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	108,38	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
J.LACER. C (363)	Carvão	311,53	300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64	8,0	8,0	8,0				8,0	8,0	8,0				8,0	8,0	8,0
J.LACER. B (262)	Carvão	362,67	110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	372,62	105,0	105,0	105,0				105,0	105,0	105,0				105,0	105,0	105,0
MADEIRA (4)	Biomassa	387,28	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	434,59															
B.BONITA I (10)	Gás	708,84	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Diesel	1224,85															
ARAUCARIA (484)	Gás	2305,34															
TOTAL SUL (2967)			1062,7	1062,7	1062,7	0,0	0,0	0,0	1062,7	1062,7	1062,7	0,0	0,0	0,0	1062,7	1062,7	1062,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	108,45	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	204,55															
PROSP_III (56)	Gás	208,41															
TERMOPE (550)	Gás	235,89	123,3	15,2	2,2				123,3	15,2	2,2				123,3	15,2	2,2
FORTALEZA (327)	Gás	285,83															
PSERGIPE I (1593)	GNL	384,45															
PROSP_II (37)	Gás	385,26															
P.PECEM1 (720)	Carvão	395,81															
P.PECEM2 (365)	Carvão	399,48															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
TERMOCEARA (223)	Gás	567,76															
T.BAHIA (186)	Gás	783,44															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	945,85															
APOENA (147)	Óleo	1066,75															
CURUMIM (31)	Óleo	1066,95															
GUARANI (150)	Óleo	1067,25															
MARACANAU (168)	Óleo	1067,75															
TERMOCABO (50)	Óleo	1085,16															
TERMONE (171)	Óleo	1089,77															
TERMOPB (171)	Óleo	1089,77															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1098,62															
SUAPE II (381)	Óleo	1119,20															
GLOBAL I (149)	Óleo	1244,94															
GLOBAL II (149)	Óleo	1244,94															
PETROLINA (136)	Óleo	1888,33															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	2313,23															
POTIGUAR (53)	Diesel	2313,25															
PAU FERRO (94)	Diesel	2588,10															
TERMOMANAU (143)	Diesel	2588,10															
TOTAL NE (6929)			126,8	18,7	5,7	0,0	0,0	0,0	126,8	18,7	5,7	0,0	0,0	0,0	126,8	18,7	5,7

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	54,2				64,0	64,0	54,2				64,0	64,0	54,2
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	103,03	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	103,03	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
MARANHAO3 (519)	Gás	105,87															
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
MARANHAO V (338)	Gás	189,96	2,0	20,0	5,0				2,0	20,0	5,0				2,0	20,0	5,0
MARANHAOIV (338)	Gás	189,96	2,0	20,0	4,0				2,0	20,0	4,0				2,0	20,0	4,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	203,43	2,0	29,0	5,0				2,0	29,0	5,0				2,0	29,0	5,0
N.VENECIA2 (270)	Gás	286,88		3,0	2,0					3,0	2,0				0,0	3,0	2,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	391,53															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1098,58															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1098,58															
TOTAL NORTE (3756)			664,0	730,0	664,2	0,0	0,0	0,0	664,0	730,0	664,2	0,0	0,0	0,0	664,0	730,0	664,2

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.