1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 16/12 a 22/12/2023 houve chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e Paranapanema, além de precipitação em forma de pancadas nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Xingu, Tapajós e Madeira.

Na semana de 23/12 a 29/12/2023 deve ocorrer chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na incremental a UHE Itaipu, bem como precipitação nas bacias dos rios Tietê, Grande, Paranaíba, Madeira, no alto São Francisco, alto Tocantins, Araguaia e no alto Xingu.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Sul: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 28 e 29 de dezembro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Janeiro de 2024, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

3.1. PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

O avanço de duas frentes frias pela Região Sul, uma no início da próxima semana e a outra no final, ocasiona chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na incremental a UHE Itaipu (Figura 1). O avanço da primeira frente fria pela Região Sudeste favorece a ocorrência de precipitação nas bacias dos rios Tietê, Grande, Paranaíba, Madeira, no alto São Francisco, alto Tocantins, Araguaia e no alto Xingu.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1- Precipitação acumulada prevista pelo modelo GEFS de 23 a 29/12/2023



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte e recessão nas afluências do subsistema Sul. A previsão mensal para dezembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte e acima da média histórica para o subsistema Sul.

Tabela 1 – Previsão de ENAs da Revisão 4 de Dezembro/2023

Revisão 4 do PMO de Dezembro/2023 - ENAs previstas				
Subsistema	23/12 a 29/12/2023		Mês de dezembro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	34.165	71	30.362	63
S	9.461	128	15.346	207
NE	2.326	24	1.767	18
N	4.278	51	2.893	34

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PREVISÃO DE CARGA

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE registrou uma queda de 2,7 pontos em novembro, sendo a terceira consecutiva, chegando a 86,5 pontos. A confiança do setor foi afetada tanto pelas avaliações do momento atual quanto pelas perspectivas futuras. Segundo a FGV, apesar da melhoria macroeconômica, o desempenho do comércio ficou abaixo das expectativas, com resultados positivos em apenas duas das seis principais atividades. O enfraquecimento da demanda atual, juntamente com previsões pessimistas de redução nas vendas, gera preocupação entre os comerciantes, agravada pela inversão da confiança dos consumidores nos últimos meses de 2023.

Na semana em curso nos estados que compõem os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul foram observadas temperaturas bastante elevadas, com destaque para os primeiros dias do período, causadas por uma onda de calor que avançou pelas regiões. Para a próxima semana operativa, são esperadas temperaturas médias semelhantes às observadas no período atual, com exceção do Rio Grande do Sul que apresentará redução na sua média semanal, porém ainda com temperaturas elevadas. Além disso, são esperados totais de precipitação superiores aos observados na semana em curso para os estados da região Sudeste, enquanto as regiões Sul e Centro- Oeste deverão apresentar estabilidade no acumulado de chuva para o período.

Para os estados dos subsistemas Nordeste e Norte, a expectativa é de estabilidade nas temperaturas médias para a próxima semana operativa em relação ao comportamento observado no período atual. Destaque para a diminuição do acumulado de chuva nos estados da região Nordeste, enquanto na região Norte é previsto comportamento semelhante ao observado na semana em curso, em relação à precipitação.

Para o mês de dezembro/2023, os valores de carga previstos indicam taxas de crescimento de 15,3% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 7,3% no subsistema Sul 11,6% no subsistema Nordeste e 13,0% para o subsistema Norte. Vale destacar que a retomada gradativa de um CL da rede básica do setor de alumínio vem impactando as taxas de crescimento apresentadas no subsistema Norte desde o segundo semestre do ano de 2022.

Tabela 2 – Evolução da carga do PMO de Dezembro/2023

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	dez/23	Var. (%) dez/23 -> dez/22
SE/CO	45.316	48.203	46.174	48.432	44.946	46.760	15,3%
Sul	13.880	14.401	14.436	15.240	13.584	14.349	7,3%
Nordeste	13.670	13.844	13.743	13.110	12.457	13.270	11,6%
Norte	7.494	7.403	7.481	7.264	7.035	7.291	13,0%
SIN	80.360	83.851	81.834	84.046	78.022	81.670	13,0%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 3 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	0,00	0,00	0,00	0,00
Leve	0,00	0,00	0,00	0,00
Média Semanal	0,00	0,00	0,00	0,00

O CMO médio semanal permanece nulo em todos os subsistemas ao longo das semanas deste PMO.

5.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO

- Exploração dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná e Tocantins, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível.

- Elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas da Bacia do Rio Madeira.

Região Sul

- Exploração da geração das usinas das bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí para controle dos níveis, limitada à possibilidade de alocação na carga e às restrições dos fluxos, conforme limites elétricos sistêmicos vigentes.

Região NE

- Utilização do recurso da bacia do São Francisco dimensionado para atendimento à ponta de carga e para atendimento a Res. ANA 2081/2017.

Região Norte

- Exploração dos recursos das usinas dimensionadas para atendimento da ponta de carga.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 2 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 2 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
TOTAL	2.750	909	5	891	4.555
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	0	0
INFLEXIBILIDADE	2750	909	5	891	4555
ORDEM DE MÉRITO	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 24/02/2024 a 01/03/2024.

Tabela 4 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	171,87	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
LUIZORMELO	15	256,08	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
PSERGIPE I	224	344,73	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 24/02/2024 a 01/03/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

7.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Tabela 5 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 23/12 a 29/12 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	100	100	100	100	500
Carga Média	100	100	100	100	100	500
Carga Leve	100	100	100	100	100	500
CVU (R$/MWh)	511,16	782,13	1.378,27	1.914,19	2.112,91	

7.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 23/12 a 29/12 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	900	500	300	500	2200
Carga Média	900	500	300	500	2200
Carga Leve	900	500	300	500	2200
CVU (R$/MWh)	456,06	516,05	576,35	1.347,26	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 7 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	34.165	71	30.362	63
Sul	9.461	128	15.346	207
Nordeste	2.326	24	1.767	18
Norte	4.278	51	2.893	34

Tabela 8 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 22/12	% EARmáx - 31/12
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	61,0	61,0
Sul	95,1	88,3
Nordeste	49,1	48,9
Norte	46,8	45,9

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de dezembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO.

Tabela 9 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	23/12/2023 a 29/12/2023		dez/23	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	5.257	63	3.628	43
Madeira	7.330	134	4.915	90
Teles Pires	891	37	792	33
Itaipu	3.676	121	4.943	163
Paraná	14.786	56	13.212	50
Paranapanema	1.740	67	2.545	98
Sul	5.855	166	9.474	269
Iguaçu	3.605	93	5.872	151
Nordeste	2.326	24	1.767	18
Norte	3.133	56	2.175	39
Belo Monte	878	35	497	20
Manaus	411	155	298	112

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	29-dez	31-dez
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	62,2	62,6
Madeira	7,8	10,1
Teles Pires	23,3	27,4
Itaipu	81,4	86,7
Paraná	59,6	59,6
Paranapanema	73,0	72,0
Sul	88,7	86,5
Iguaçu	92,0	90,1
Nordeste	48,9	48,9
Norte	46,9	47,1
Belo Monte	21,5	24,5
Manaus	22,7	23,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	5,0	5,0	5,0				5,0	5,0	5,0				5,0	5,0	5,0
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	---															
W.ARJONA (177)	Gás	---															
W.ARJONA O (177)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	101,20															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	118,40															
O.PINTADA (50)	Biomassa	138,91															
UTE STA VI (41)	Biomassa	150,06															
M.AZUL (566)	Gás	152,79	493,0	493,0	493,0				493,0	493,0	493,0				493,0	493,0	493,0
BAIXADA FL (530)	Gás	168,73															
SANTA CRUZ (500)	GNL	171,87															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	225,44															
ATLANTICO (235)	Resíduos	240,67	215,8	215,8	215,8				215,8	215,8	215,8				215,8	215,8	215,8
LUIZORMELO (204)	GNL	256,08															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
T.LAGOAS (350)	Gás	321,14															
UTE GNA I (1338)	Gás	323,62															
TERMORIO (989)	Gás	389,17															
CUBATAO (216)	Gás	417,72															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
SEROPEDICA (360)	Gás	515,37															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	677,30															
IBIRITE (235)	Gás	744,34															
T.MACAE (929)	Gás	909,03															
NPIRATINGA (572)	Gás	957,44															
KARKEY 013 (259)	Gás	1010,63	31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0
KARKEY 019 (116)	Gás	1010,63															
VIANA (175)	Óleo	1020,43															
J.FORA (87)	Gás	1067,95															
PORSUD II (78)	Gás	1157,28															
PORSUD I (116)	Gás	1161,33															
PAULINIA (16)	Gás	1440,32	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	1483,65															
POVOACAO I (75)	Gás	1483,65															
VIANA I (37)	Gás	1483,65															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1729,18															
TNORTE 2 (349)	Óleo	2997,89															
XAVANTES (54)	Diesel	3681,58															
TOTAL SE/CO (13287)			2750,5	2750,5	2750,5	0,0	0,0	0,0	2750,5	2750,5	2750,5	0,0	0,0	0,0	2750,5	2750,5	2750,5

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	86,15	300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	108,23															
SAO SEPE (8)	Biomassa	108,38	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
J.LACER. C (363)	Carvão	311,53	320,0	282,8	251,7				320,0	282,8	251,7				320,0	282,8	251,7
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64															
J.LACER. B (262)	Carvão	362,67	220,0	220,0	220,0				220,0	220,0	220,0				220,0	220,0	220,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	372,62	105,0	105,0	105,0				105,0	105,0	105,0				105,0	105,0	105,0
MADEIRA (4)	Biomassa	387,28	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	434,59															
B.BONITA I (10)	Gás	742,99	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Diesel	1221,27															
ARAUCARIA (484)	Gás	2305,34															
TOTAL SUL (2967)			954,7	917,5	886,4	0,0	0,0	0,0	954,7	917,5	886,4	0,0	0,0	0,0	954,7	917,5	886,4

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	108,45	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	204,55															
PROSP_III (56)	Gás	208,41															
TERMOPE (550)	Gás	233,52															
FORTALEZA (327)	Gás	285,83															
PSERGIPE I (1593)	GNL	344,73															
P.PECEM1 (720)	Carvão	346,06															
P.PECEM2 (365)	Carvão	352,39															
PROSP_II (37)	Gás	371,90															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
TERMOCEARA (223)	Gás	567,76															
T.BAHIA (186)	Gás	778,11															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	876,41															
APOENA (147)	Óleo	989,46															
CURUMIM (31)	Óleo	989,66															
GUARANI (150)	Óleo	989,96	2,5	2,6	0,5				2,5	2,6	0,5				2,5	2,6	0,5
MARACANAU (168)	Óleo	990,46															
TERMOCABO (50)	Óleo	1008,00															
TERMONE (171)	Óleo	1013,19															
TERMOPB (171)	Óleo	1013,19															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1020,44															
SUAPE II (381)	Óleo	1038,29															
GLOBAL I (149)	Óleo	1156,69															
GLOBAL II (149)	Óleo	1156,69															
PETROLINA (136)	Óleo	1888,33															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	2313,23															
POTIGUAR (53)	Diesel	2313,25															
PAU FERRO (94)	Diesel	2588,10															
TERMOMANAU (143)	Diesel	2588,10															
TOTAL NE (6929)			6,0	6,1	4,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,1	4,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,1	4,0

REGIÃO NORTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	90,53	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	90,53	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
MARANHAO3 (519)	Gás	105,87															
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69	20,0	15,0	12,0				20,0	15,0	12,0				20,0	15,0	12,0
MARANHAO V (338)	Gás	160,27	75,0	58,0	43,0				75,0	58,0	43,0				75,0	58,0	43,0
MARANHAOIV (338)	Gás	160,27	75,0	58,0	43,0				75,0	58,0	43,0				75,0	58,0	43,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	196,74	110,0	85,0	65,0				110,0	85,0	65,0				110,0	85,0	65,0
N.VENECIA2 (270)	Gás	286,88	45,0	35,0	25,0				45,0	35,0	25,0				45,0	35,0	25,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	344,68															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1020,40															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1020,40															
TOTAL NORTE (3756)			983,0	909,0	846,0	0,0	0,0	0,0	983,0	909,0	846,0	0,0	0,0	0,0	983,0	909,0	846,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.