Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № **9743 от «04» октября 2024г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «АБВ ЭЛЕКТРОСЕРВИС»** **Мичуринский пр-т, д.26, пом./ком. 26/1-7, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, Москва, 119192** зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно - технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
5. Измерение удельного сопротивления грунта.
6. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
9. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
10. Испытание устройств АВР.
11. Проверка релейной аппаратуры напряжением до 1кВ.
12. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
13. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.
14. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 10 кВ.
15. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35кВ мощностью до и выше 1,6 МВА.
16. Испытание измерительных трансформаторов напряжения напряжением до 35кВ.
17. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 35кВ.
18. Испытание масляных выключателей напряжением до 35кВ.
19. Испытание элегазовых выключателей напряжением до 35кВ.
20. Испытание вакуумных выключателей напряжением до 35кВ.

21. Испытание выключателей нагрузки напряжением до 35кВ.
22. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей напряжением до 35кВ.
23. Испытание КРУ, КРУН и КРУЭ напряжением до 35кВ.
24. Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 35кВ.
25. Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением до 35кВ.
26. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений напряжением до 35кВ.
27. Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.
28. Испытание вводов и проходных изоляторов напряжением до 35кВ.
29. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № **36-ЭЛ** от **«04» октября 2024г.**, комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 29.11.2023г. № ПР-200-175-О.

Срок действия Свидетельства установлен до **«04» октября 2027г.**

Заместитель председателя комиссии А.П. Родионов

М.П.