



16


17

Oznaczenia instalacji sanitarnych – praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 – normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- wyiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
 pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)
 ODA — powietrze zewnętrzne (czerpane), EHA —
 wyrzutowe; kanały izolowane paroszczelnie
 centrala wentylacyjna z oddzieleniem ciepła (króćce OD
 / ETA / SUP wg PN-EN 16798-3)

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wyświetlenie
2.02	Sypialnia rodziców	60	
2.04	Łazienka rodziców	—	
2.05	Gabinet / pokój gościnny okaz	45	
2.07	Pom. techniczne (centrala reku	—	

1. Średnice przewodów w mm (d z x – rury wieloletnia, Ø/DN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm²; odległości i rzędne w m; $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF-207-WI-N).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład – linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD).
3. Wentylacja mechaniczna nawietno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT 147–147 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUPIETA/EHA); strumienie powietrza i bilans wentylacji (bilans obciążenia energii, wentylacja PN-B-03430-33 powołana w WT 154) – wentylacja do pokoi, wyjścia z kuchni, WC, pralni, sypialni.
4. Średnice kanałów dobrej jakości z 2,5 m/s (pryzmacza) i 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi w centrach; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi i 1 cm przepływu transferowy).
5. Trasy kable i przewody pnię wyznaczone algorytmicznie (ortogonalnie, na przesłaniach pod wspieranych/stropów) – do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_GK).
6. Kanały ODA i EHA w obrębie budowlany – izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUPIETA w przestrzeniach nieogrzewanych – izolacja ≥ 50 mm. Okapy kuchenne z recykulacją (fitgłow).
7. Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 365 m³/h; Σ wywiew = 365 m³/h – strumienie = max(model, bilans moduły energii); strumienie z modelu (z pomieszczeń) i z tabeli (z urządzeń); sprawność min. bilans $\pm 10\%$, ± 20 m³/h o/s; nastawy regulacyjne nastawionych wywiewów: do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu moduły energii (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela, views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia					STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU						
WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1320×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09	ARKUSZ 9/11	REW. 0