

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

DOZBROJENIA PŁYTY DOLNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	dół x	20	8 Ø16 co 16	1750 / 1963
D2x	dół x	21	6 Ø12 co 16	1225 / 1414
D3x	dół x	22	4 Ø8 co 16	962 / 1021
D4x	dół x		0 Ø8 co 16	765 / 1021
D5x	dół x	23	13 Ø14 co 16	1636 / 1669
D6x	dół x	24	4 Ø8 co 16	805 / 1021
D1y	dół y	25	104 Ø20 co 8	4019 / 4634
D2y	dół y	26	7 Ø8 co 16	929 / 1021
D3y	dół y	26	8 Ø8 co 16	738 / 1021
D4y	dół y	27	8 Ø16 co 16	1881 / 1963
D5y	dół y	28	10 Ø12 co 16	1234 / 1414
D6y	dół y	29	14 Ø16 co 16	1860 / 1963
D7y	dół y	30	13 Ø14 co 16	1578 / 1669

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT (płyta, żebra, pogrubienia)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]	Ø25 [m]
1	12	00: a=956	956	40	PF1+PF		382,40				
2	12	00: a=648	648	76	PF1+PF		492,48				
3	12	00: a=30	30	2	PF1+PF		0,60				
4	12	00: a=885	885	75	PF1+PF		663,75				
5	12	00: a=915	915	2	PF1+PF		18,30				
6	12	00: a=317	317	39	PF1+PF		123,63				
7	12	00: a=668	668	38	PF1+PF		253,84				
8	12	00: a=678	678	11	PF1+PF		74,58				
9	12	00: a=20	20	1	PF1+PF		0,20				
10	12	00: a=618	618	1	PF1+PF		6,18				
11	12	00: a=680	680	41	PF1+PF		278,80				
12	16	00: a=969	969	48	PF1+PF				465,12		
13	16	00: a=646	646	100	PF1+PF				646,00		
14	16	00: a=885	885	100	PF1+PF				885,00		
15	16	00: a=289	289	54	PF1+PF				156,06		
16	16	00: a=639	639	49	PF1+PF				313,11		
17	16	00: a=648	648	5	PF1+PF				32,40		
18	16	00: a=54	54	1	PF1+PF				0,54		
19	16	00: a=651	651	53	PF1+PF				345,03		
20	16	00: a=390	390	8	PF1+PF				31,20		
21	12	00: a=153	153	6	PF1+PF		9,18				
22	8	00: a=120	120	4	PF1+PF	4,80					
23	14	00: a=138	138	13	PF1+PF			17,94			
24	8	00: a=97	97	4	PF1+PF	3,88					
25	20	00: a=279	279	104	PF1+PF					290,16	
26	8	00: a=91	91	15	PF1+PF	13,65					
27	16	00: a=212	212	8	PF1+PF				16,96		
28	12	00: a=159	159	10	PF1+PF		15,90				
29	16	00: a=235	235	14	PF1+PF				32,90		
30	14	00: a=175	175	13	PF1+PF			22,75			
31	14	00: a=332	332	57	PF1+PF			189,24			
32	8	00: a=100	100	3	PF1+PF	3,00					
33	25	00: a=1270	1270	6	ZF1						76,20
34	8	51: a=52 b=47	214	401	ZF1	858,14					
35	12	00: a=708	708	25	ZF2		177,00				
36	12	00: a=358	358	9	ZF3		32,22				
37	12	00: a=720	720	9	ZF4		64,80				
38	12	00: a=132	132	10	ZF6		13,20				
39	12	00: a=1270	1270	23	ZF7		292,10				
40	12	00: a=945	945	12	ZF8		113,40				
41	16	00: a=945	945	12	ZF8				113,40		
42	12	00: a=628	628	22	ZF9		138,16				
43	16	00: a=628	628	9	ZF9				56,52		
44	8	51: a=42 b=62	224	108	ZF9	241,92					
45	20	00: a=171	171	8	ZF10					13,68	
46	12	00: a=171	171	8	ZF10		13,68				
47	20	00: a=390	390	9	ZF11					35,10	
48	12	00: a=390	390	8	ZF11		31,20				
49	16	00: a=403	403	10	ZF12				40,30		
50	12	00: a=403	403	36	ZF12		145,08				
51	8	51: a=42 b=42	184	95	ZF12	174,80					
52	20	00: a=403	403	8	ZF14					32,24	
53	12	00: a=328	328	12	ZF15		39,36				
54	8	51: a=42 b=47	194	52	ZF16	100,88					
55	12	00: a=172	172	14	ZF18		24,08				
56	12	00: a=570	570	57	ZF19		324,90				
57	8	51: a=172 b=62	484	68	ZF19	329,12					
58	25	11: a=135 b=135	264	24	naroża						63,36
59	14	21: a=15 b=91 c=15	116	25	SF1			29,00			
60	14	21: a=15 b=90 c=15	115	27	SF1			31,05			
61	12	21: a=15 b=91 c=15	117	8	SF3		9,36				
62	12	21: a=15 b=90 c=15	116	9	SF3		10,44				
63	12	21: a=15 b=151 c=15	177	16	SF9		28,32				
64	12	21: a=15 b=150 c=15	176	17	SF9		29,92				
		Długość całkowita [m]				1730,2	3807,1	290,0	3134,5	371,2	139,6
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
		Masa [kg]				682,7	3380,0	350,4	4947,4	915,4	537,8
		RAZEM stal B500SP [kg]									10813,6

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2; otulina: wierzch 35 mm, spód i boki 50 mm (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + 4.4.1.3(4), NA); stal B500SP. Zakotwienia/zakłady (8.4, 8.7, dobre warunki, 50 % łączonych): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø20: l_bd = 75 cm, l_o = 106 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 10813,6 kg.

DOZBROJENIA PŁYTY GÓRNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1y	góra y	31	57 Ø14 co 12	2644 / 2958
D2y	góra y	32	3 Ø8 co 12	1778 / 2094

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
- Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT						
SKALA —		FORMAT 420×510	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-05	ARKUSZ 5/27
					REW. 0	

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K