

1234

A

B

C

D

E

F

G

H

1234

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	ST2/P6	0,40	39 (x), 38 (y)	Ø14 co 14
N2	ST2/P6	0,40	37 (x), 38 (y)	Ø14 co 14
N3	ST2/P7	0,53	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 14
N4	ST2/P7	0,53	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 14
N5	D3/P8	0,40	50 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N6	D3/P8	0,70	48 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N7	D2/P5	0,73	45 (x), 47 (y)	Ø8 co 20
N8	D2/P5	0,43	46 (x), 47 (y)	Ø8 co 20
N9	D2/P5	0,73	45 (x), 46 (y)	Ø8 co 20
N10	D3/P8	0,70	48 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N11	ST2Z/P2	0,20	44 (x), 43 (y)	Ø10 co 16
N12	ST2Z/P2	0,11	42 (x), 43 (y)	Ø10 co 16

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	8	00: a=629	629	54	ST2	339,66			
2	8	00: a=547	547	57	ST2	311,79			
3	8	00: a=579	579	4	ST2	23,16			
4	8	00: a=529	529	39	ST2	206,31			
5	8	00: a=270	270	2	ST2	5,40			
6	8	00: a=237	237	18	ST2	42,66			
7	8	00: a=378	378	24	ST2	90,72			
8	8	00: a=332	332	2	ST2	6,64			
9	8	00: a=300	300	18	ST2	54,00			
10	8	00: a=97	97	27	ST2Z	26,19			
11	8	00: a=526	526	5	ST2Z	26,30			
12	8	00: a=362	362	18	D2	65,16			
13	8	00: a=336	336	34	D2	114,24			
14	8	00: a=323	323	18	D3	58,14			
15	10	00: a=771	771	10	PL-2		77,10		
16	10	00: a=103	103	27	PL-2		27,81		
17	8	00: a=666	666	8	PL-2	53,28			
18	8	00: a=94	94	103	PL-2	96,82			
19	8	11: a=115 b=23	137	75	D2	102,75			
20	10	00: a=400	400	39	ST2Z		156,00		
21	8	11: a=125 b=23	147	32	D2	47,04			
22	16	00: a=264	264	77	ST2				203,28
23	8	00: a=180	180	20	D2	36,00			
24	8	00: a=139	139	20	ST2	27,80			
25	8	00: a=185	185	20	ST2	37,00			
26	8	11: a=160 b=23	182	5	ST2Z	9,10			
27	10	00: a=91	91	5	PL-2		4,55		
28	10	00: a=22	22	29	PL-2		6,38		
29	10	00: a=40	40	28	PL-2		11,20		
30	8	11: a=227 b=23	249	10	PL-2	24,90			
31	8	11: a=94 b=23	116	105	PL-2	121,80			
32	8	00: a=105	105	101	PL-2	106,05			
33	10	11: a=246 b=23	267	5	PL-2		13,35		
34	10	11: a=103 b=23	124	29	PL-2		35,96		
35	10	00: a=117	117	27	PL-2		31,59		
36	10	00: a=15	15	1	PL-2		0,15		
37	14	00: a=71	71	6	ST2			4,26	
38	14	00: a=61	61	12	ST2			7,32	
39	14	00: a=70	70	6	ST2			4,20	
40	16	00: a=85	85	16	ST2				13,60
41	16	00: a=75	75	16	ST2				12,00
42	10	00: a=24	24	4	ST2Z		0,96		
43	10	00: a=42	42	6	ST2Z		2,52		
44	10	00: a=43	43	4	ST2Z		1,72		
45	8	00: a=95	95	14	D2	13,30			
46	8	00: a=55	55	16	D2	8,80			
47	8	00: a=93	93	14	D2	13,02			
48	8	00: a=91	91	24	D3	21,84			
49	8	00: a=53	53	8	D3	4,24			
50	8	00: a=52	52	8	D3	4,16			
51	8	51: a=10 b=17	70	280	ST2	196,00			
		Długość całkowita [m]				2294,3	369,3	15,8	228,9
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	1,208	1,578
		Masa [kg]				905,3	227,7	19,1	361,2
		RAZEM stal B500SP [kg]							1513,3

ST2, ST2Z, D2, D3: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-2: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø16: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 1513,3 kg.

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM

5678

A

B

C

D

E

F

G

H

5678

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST2/P6	S1-08	51	Ø8 co 13, 5 ramion/m	276
Z2	ST2/P7	S1-08	51	Ø8 co 13, 5 ramion/m	276
Z3	D2/P5	S1-07	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	206
Z4	D3/P8	S1-09	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	267

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM					
SKALA —	FORMAT 420×450	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-14	ARKUSZ 14/27
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

nst. 420×450