

1234

DOZBROJENIA PŁYTY DOLNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

A

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	dół x	21	11 Ø14 co 11	1757 / 2113
D2x	dół x	22	10 Ø10 co 11	1307 / 1428
D3x	dół x	23	2 Ø8 co 11	736 / 1171
D4x	dół x		0 Ø8 co 11	748 / 1171
D5x	dół x	24	19 Ø12 co 11	1671 / 1742
D6x	dół x	25	15 Ø8 co 11	949 / 1171
D1y	dół y	26	75 Ø25 co 11	3968 / 5176
D2y	dół y	27	15 Ø8 co 11	950 / 1171
D3y	dół y	28	31 Ø14 co 11	2025 / 2113
D4y	dół y	29	14 Ø10 co 11	1251 / 1428
D5y	dół y	30	20 Ø14 co 11	1924 / 2113
D6y	dół y	31	18 Ø12 co 11	1579 / 1742

B

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

odłonek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT (płyta, żebra, pogrubienia)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]	Ø25 [m]
1	10	00: a=952	952	58	PF1+PF		552,16					
2	10	00: a=643	643	104	PF1+PF		668,72					
3	10	00: a=30	30	3	PF1+PF		0,90					
4	10	00: a=885	885	109	PF1+PF		964,65					
5	10	00: a=915	915	3	PF1+PF		27,45					
6	10	00: a=317	317	56	PF1+PF		177,52					
7	10	00: a=668	668	54	PF1+PF		360,72					
8	10	00: a=678	678	2	PF1+PF		13,56					
9	10	00: a=648	648	6	PF1+PF		38,88					
10	10	00: a=20	20	1	PF1+PF		0,20					
11	10	00: a=618	618	2	PF1+PF		12,36					
12	10	00: a=680	680	59	PF1+PF		401,20					
13	16	00: a=969	969	48	PF1+PF					465,12		
14	16	00: a=646	646	100	PF1+PF					646,00		
15	16	00: a=885	885	100	PF1+PF					885,00		
16	16	00: a=289	289	54	PF1+PF					156,06		
17	16	00: a=639	639	49	PF1+PF					313,11		
18	16	00: a=648	648	5	PF1+PF					32,40		
19	16	00: a=54	54	1	PF1+PF					0,54		
20	16	00: a=651	651	53	PF1+PF					345,03		
21	14	00: a=370	370	11	PF1+PF				40,70			
22	10	00: a=211	211	10	PF1+PF		21,10					
23	8	00: a=100	100	2	PF1+PF	2,00						
24	12	00: a=128	128	19	PF1+PF			24,32				
25	8	00: a=101	101	15	PF1+PF	15,15						
26	25	00: a=311	311	75	PF1+PF							233,25
27	8	00: a=91	91	15	PF1+PF	13,65						
28	14	00: a=234	234	31	PF1+PF				72,54			
29	10	00: a=141	141	14	PF1+PF		19,74					
30	14	00: a=214	214	20	PF1+PF				42,80			
31	12	00: a=165	165	18	PF1+PF			29,70				
32	12	00: a=390	390	69	PF1+PF			269,10				
33	12	00: a=1250	1250	35	ZF1			437,50				
34	16	00: a=1250	1250	13	ZF1					162,50		
35	8	51: a=52 b=47	214	390	ZF1	834,60						
36	12	00: a=688	688	27	ZF2			185,76				
37	12	00: a=338	338	8	ZF3			27,04				
38	12	00: a=700	700	9	ZF4			63,00				
39	12	00: a=112	112	9	ZF6			10,08				
40	25	00: a=925	925	10	ZF8							92,50
41	12	00: a=628	628	22	ZF9			138,16				
42	16	00: a=628	628	9	ZF9					56,52		
43	8	51: a=42 b=62	224	96	ZF9	215,04						
44	20	00: a=171	171	9	ZF10						15,39	
45	12	00: a=171	171	8	ZF10			13,68				
46	20	00: a=390	390	9	ZF11						35,10	
47	25	00: a=403	403	4	ZF12							16,12
48	12	00: a=403	403	36	ZF12			145,08				
49	8	51: a=42 b=42	184	92	ZF12	169,28						
50	20	00: a=403	403	8	ZF14						32,24	
51	12	00: a=328	328	12	ZF15			39,36				
52	8	51: a=42 b=47	194	52	ZF16	100,88						
53	12	00: a=678	678	10	ZF17			67,80				
54	12	00: a=172	172	14	ZF18			24,08				
55	12	00: a=570	570	58	ZF19			330,60				
56	8	51: a=172 b=62	484	68	ZF19	329,12						
57	25	11: a=135 b=135	264	24	naroża							63,36
58	14	21: a=15 b=91 c=15	116	6	SF1				6,96			
59	14	21: a=15 b=90 c=15	115	7	SF1				8,05			
60	12	21: a=15 b=91 c=15	117	8	SF2			9,36				
61	12	21: a=15 b=90 c=15	116	9	SF2			10,44				
62	16	21: a=15 b=91 c=15	115	17	SF3					19,55		
63	16	21: a=15 b=90 c=15	114	18	SF3					20,52		
		Długość całkowita [m]				1679,7	3259,2	1825,1	171,1	3102,4	82,7	405,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
		Masa [kg]				662,8	2009,4	1620,3	206,7	4896,6	204,0	1561,5
		RAZEM stal B500SP [kg]										11161,3

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2; otulina: wierzch 35 mm, spód i boki 50 mm (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + 4.4.1.3(4), NA); stal B500SP. Zakotwienia/zakłady (8.4, 8.7, dobre warunki, 50 % łączonych): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø20: l_bd = 75 cm, l_o = 106 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 11161,3 kg.

DOZBROJENIA PŁYTY GÓRNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1y	góra y	32	60 Ø12 co 12	2438 / 2618

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
- Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT					
SKALA —	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-05	ARKUSZ 5/26
				REW. 0	