

 pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
 pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
 linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
 numer pozycji pręta (zestawienie stali)
 strefa zbrojenia narożnego (0,2-1_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
 ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
 łącznik termozalacynowy (ETA) — pręty wspornika przez izolację

1. Wymiary w cm (mm) w indeksie górnym, np. 24⁺ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0.00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).

2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i do zbrojenia – arkusz PT-B0-17.

3. Strefy Z... strzemiżona zamknięta ϕ obejmująca pręty dolne i górne (kształt 5.1), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny $\leq 1,5d$ (9.3.2/5); pierwsze strzemiżenie $\geq 0,5d$ od lica podpręty, V... – reakcja podpręty uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES przył na końcach podpręty) [ZAL].

4. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) – PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1.N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3756 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinienia l [cm]).

5. Osiłiny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych – podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) – PN-EN 13670 p. 6.5; odchylka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).

6. Pręty zakłady na zakład 1a (tabela w stopce zestawienia), styki majątkowo – w jednym przekroju $\leq 50\%$ prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g \leq 50$ mm; 20 mm) – PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpręty zaktówić $\geq 10\phi$ za licznym (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).

7. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 – PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.

8. Rozszalowanie i usunięcie podpręty: płyty i belki po uzyskaniu $\geq 70\%$ f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki – nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze; podpręty wtórne do 28 dni.

9. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_kontrola/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s_prov $\geq A_s_{req}$ – raport kontrola_zbrojenia.mxd. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.

10. Warstwa górną: pręty nad podporami – 0–31 przęsła za osią podporą (≥ 1 bd), przy krawędzi płyty z odgięciem w wieńcu (ramie = h – 2c); wsporniki – od krawędzi swobodnej przez łącznik termozalazający do przysła zaplecza na $\max(L; c; 1$ bd) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).

11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek_yamla (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.wiers.

