

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	ST2/P6	0,40	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 20
N2	ST2/P6	0,40	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 20
N3	ST2/P7	0,53	42 (x), 43 (y)	Ø14 co 12
N4	ST2/P7	0,53	42 (x), 43 (y)	Ø14 co 12
N5	D3/P8	0,40	52 (x), 50 (y)	Ø8 co 20
N6	D3/P8	0,70	50 (x), 50 (y)	Ø8 co 20
N7	D2/P5	0,73	47 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N8	D2/P5	0,43	48 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N9	D2/P5	0,73	47 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N10	D3/P8	0,70	50 (x), 51 (y)	Ø8 co 20
N11	ST2Z/P2	0,20	46 (x), 45 (y)	Ø16 co 17
N12	ST2Z/P2	0,11	44 (x), 45 (y)	Ø16 co 17

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø25 [m]
1	8	00: a=629	629	54	ST2	339,66					
2	10	00: a=547	547	38	ST2		207,86				
3	10	00: a=579	579	4	ST2		23,16				
4	10	00: a=529	529	25	ST2		132,25				
5	8	00: a=270	270	2	ST2	5,40					
6	8	00: a=237	237	18	ST2	42,66					
7	8	00: a=378	378	24	ST2	90,72					
8	8	00: a=332	332	2	ST2	6,64					
9	8	00: a=300	300	18	ST2	54,00					
10	10	00: a=97	97	33	ST2Z		32,01				
11	12	00: a=567	567	9	ST2Z			51,03			
12	8	00: a=362	362	18	D2	65,16					
13	8	00: a=336	336	34	D2	114,24					
14	8	00: a=323	323	18	D3	58,14					
15	8	00: a=766	766	24	PL-2	183,84					
16	8	00: a=103	103	68	PL-2	70,04					
17	16	00: a=666	666	9	PL-2					59,94	
18	16	00: a=94	94	111	PL-2					104,34	
19	8	11: a=115 b=23	137	77	D2	105,49					
20	10	00: a=400	400	44	ST2Z		176,00				
21	8	00: a=220	220	1	D2	2,20					
22	8	11: a=125 b=23	147	31	D2	45,57					
23	16	00: a=264	264	102	ST2					269,28	
24	8	00: a=180	180	20	D2	36,00					
25	8	00: a=139	139	20	ST2	27,80					
26	8	00: a=185	185	20	ST2	37,00					
27	8	11: a=181 b=23	203	6	ST2Z	12,18					
28	16	00: a=111	111	12	PL-2					13,32	
29	16	00: a=22	22	72	PL-2					15,84	
30	16	00: a=60	60	69	PL-2					41,40	
31	25	11: a=227 b=23	244	17	PL-2						41,48
32	25	11: a=94 b=23	111	196	PL-2						217,56
33	25	00: a=105	105	188	PL-2						197,40
34	25	11: a=97 b=23	114	17	PL-2						19,38
35	25	00: a=120	120	17	PL-2						20,40
36	16	11: a=246 b=23	266	12	PL-2					31,92	
37	16	11: a=103 b=23	123	72	PL-2					88,56	
38	16	00: a=95	95	3	PL-2					2,85	
39	16	00: a=117	117	69	PL-2					80,73	
40	16	00: a=73	73	8	ST2					5,84	
41	16	00: a=62	62	8	ST2					4,96	
42	14	00: a=83	83	20	ST2				16,60		
43	14	00: a=74	74	20	ST2				14,80		
44	16	00: a=25	25	4	ST2Z					1,00	
45	16	00: a=53	53	6	ST2Z					3,18	
46	16	00: a=44	44	4	ST2Z					1,76	
47	8	00: a=95	95	14	D2	13,30					
48	8	00: a=55	55	16	D2	8,80					
49	8	00: a=93	93	14	D2	13,02					
50	8	00: a=91	91	24	D3	21,84					
51	8	00: a=53	53	8	D3	4,24					
52	8	00: a=52	52	8	D3	4,16					
53	8	51: a=10 b=17	70	538	ST2	376,60					
		Długość całkowita [m]				1738,7	571,3	51,0	31,4	724,9	496,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	3,853
		Masa [kg]				686,1	352,2	45,3	37,9	1144,2	1912,1
		RAZEM stal B500SP [kg]									4177,8

ST2, ST2Z, D2, D3: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA)
PL-2: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)):
Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa Stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 4177,8 kg.

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST2/P3	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z2	ST2/P6	S1-08	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	252
Z3	ST2/P7	S1-08	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	252
Z4	ST2Z/P2	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z5	D2/P5	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z6	D3/P8	S1-09	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	242

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM					
SKALA —	FORMAT 460×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-14	ARKUSZ 14/26
				REW. 0	