


Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L2	Oświetlenie P1	B10	YDyp 3x1,5	15,9	0,93	L1	RCBO typ A 30 mA

1. Wymiar w cm (mm w indeksie góry, np. 24" = 24,5 cm), rzędne w m względem $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVTR2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie zróżnicowany architektury (PB-AR); podkład – linie cieniarsze (wstawy I-PDOKLAD).
3. Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT S 180–186 i 64 (oszczędzanie energii); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); światło zalecane – światło białe (temperatura barwowa 4000 K); odcień kolorystyczny – odcień kolorystyczny 30 M.
4. Rozmieszczenie opraw i łączników wyczerpała (niezależnie od miejsca (nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w słatce ok. 1 m w obrębie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klatki ok. 0,15 m od osiedzi na $h = 1,10$ m; typ oprawy – do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oszczędności, energooszczędność).
5. Przewody VDI 315 15 (4x1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w yniku i w warstwach stopu, w strefach instalacyjnych, w łącznikach oszczędności (projekt oszczędności) – wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z adresu homeuser/ahouse/home/budynek/yami (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.yami.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		DATA	
Projektant				PODPIS	
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-02	ARKUSZ 2/14
					REW. 0