

PRZEKRÓJ A-A 1:50

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

PRZEKRÓJ B-B 1:50

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- Lamele debowe 30×60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m);
Deska warstwowa debowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż;
grunt rodzimy
- Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)
- Wielka mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1);
Wielka mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)
— meander „UUU”
- Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) —
zryzek z okładzinami
- Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS
4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba
- Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie
(hydroizolacja stropodachów); hydroizolacja 2 + papa SBS
(podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas
zaczernienie
- Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie);
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian
elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) — zryzek
V.V.V.
- Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową,
cokol, izolacja obwodowa) — zryzek podwójny
- Jastrych cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania
podłogowego — kropki
- Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd =
0,02 m)
- Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe,
łcwy w kładce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl.
20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kładka ukośna
45°/135°
- Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)
— linia kropkowa cienka 30, po ciepłej stronie
- Podsyпка piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98)
- Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBi w łazienkach);
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na
ruszcie, RAL 7016
- Obrobki blacharskie (blacha powlekana); Stalarka — profile
aluminowe, antyżyr; Rama boku C: ruszt stalowy
ocynkowany w okładzinie z blachy aluminowej RAL 7016
(pusła w środku); Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle)
— zaczernienie
- Szkieł (szyby zespolone); Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w
ramie aluminiowej (wiatrolap / hol)
- Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany);
Żelbet C30/37 XC-4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki,
belki) — 45° na przemian ciągle i przerywane
- Podbudowa nawierzchni (kruszewo)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVR72007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerniony — poziom wykończenia, niezaczerniony — konstrukcji, w połowie zaczerniony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najbliższym położonym wejściu (~0,348) do wierzchu stropodachu D1 (+9,626) — H = 9,97 m (bez atyki).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- Rysunek projektu technicznego (RPT § 24 pkt 1) wykonany z tego samego stanu modelu co rysunki PB-AR-xx projektu architektonicznego-budowlanego (om l); stan modelu: SHA-256 86826e2b38a (budynek, dzialka, instalacje, wyposażenie).
- Układ warstw przegród, stolarka, wykończenia, odwodnienie — część opisowa PT-1 AR; węzły — detale PT-AR-D.
- Przekrój A-A: opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1, STROP ST2Z + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Przekrój B-B: opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1, STROP ST2Z + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBJEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]	
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]	
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—	
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]	

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKROJE A-A I B-B

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK. / przekrój	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	1150×420	2026-09-25	przekrój	PT-AR-04	4/5	0