

**CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL  
GOBIERNO RELATIVA A LA FUENTE ALAMEDA DE HÉRCULES**

**REF:** Enero 2023

**SERVICIO:** Dirección Técnica

**GRUPO POLÍTICO:** Partido Popular

**Nº ORDEN:** 4.04

**RESPUESTA ESCRITA**

---


En relación a las preguntas remitidas, se adjunta informe recibido por el Gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Sevilla, en la fecha que consta a pie de firma


**EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO  
DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL  
Fdo. Juan Manuel Flores Cordero**


Centro Social Polivalente "Hogar Virgen de los Reyes"  
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1.  
41009 Sevilla  
Teléfono 95 5472112

Código Seguro De Verificación	itOkbAcB0mWyMvWgMLQz7g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	08/03/2023 14:42:14
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/itOkbAcB0mWyMvWgMLQz7g==		



<b>RESPUESTA A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO</b>		
<b>REF:</b> <b>SERVICIO:</b> DIRECCIÓN TÉCNICA	<b>GRUPO POLÍTICO:</b> Partido Popular	<b>Fecha:</b> Enero 2023 <b>Nº. Orden día:</b> 4.04
<b>PREGUNTA Escrita (Comentario conciso):</b>  Fuentes de la Alameda de Hércules		
<b>RESPUESTA:</b>  Estas fuentes utilizan el propio pavimento transitable como vaso para la recogida y recirculación del agua. La suciedad y excrementos de animales que se depositan sobre ese pavimento conllevan que el agua que se recoge y que debe volver a salir por los pulverizadores instalados en el pavimento, no se pueda desinfectar correctamente.  Actualmente se están estudiando las soluciones técnicas más adecuadas para que estas fuentes puedan funcionar con las suficientes garantías de salubridad, no obstante, dada la complejidad de la implementación de las mismas, aún no se puede fijar una fecha para su ejecución.  <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b>La Directora Técnica</b> (según res. adscripción 4705 de 30.08.22)  <b>Fdo.: Carmen Hernández Rey</b></div> <div style="margin-top: 40px;"><b>VºBº</b> <b>El Gerente</b>  <b>Fdo.: Juan Carlos de León Carrillo</b></div>		

Código Seguro De Verificación	IUSDS5TSPTg9SCL4pxT8Zw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	07/03/2023 08:56:07	
	Maria del Carmen Hernandez Rey	Firmado	06/03/2023 14:46:54	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/IUSDS5TSPTg9SCL4pxT8Zw==			

Código Seguro De Verificación	itOkbAcBOMWyMvWgMLQz7g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	08/03/2023 14:42:14	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/itOkbAcBOMWyMvWgMLQz7g==			