

GRUPO POPULAR
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Sevilla, 15 de noviembre de 2019

Asunto: Hundimiento en la Avda. de Dinamarca nº 21 de Sevilla

Por parte de EMASESA se ha procedido a realizar los siguientes trabajos:

El 09/10/2019 el equipo de diagnóstico y sectorización realiza rastreo de fugas y no encuentra salidero alguno en la red de abastecimiento.

El 09/10/2019 el equipo de saneamiento inspecciona la red, concluyendo que el pozo no está afectado, y se trata de problemas de pavimentación y no provocados por un mal funcionamiento de la red.

El 11/10/2019 se procedió a la sustitución de tapa de saneamiento y reparación de hundimiento alrededor del pozo.

El 11/10/2019 se procedió a la a la reparación de hundimiento alrededor de una caja de pavimento donde se forma un charco cuando llueve (al parecer es el motivo de la reclamación).

Jaime Palop Piqueras
CONSEJERO DELEGADO

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.