

**CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL
GOBIERNO RELATIVA A LA FUENTE PLAZA DE LA ENCARNACIÓN**

REF: Enero 2023

SERVICIO: Dirección Técnica

GRUPO POLÍTICO: Partido Popular

Nº ORDEN: 4.05

RESPUESTA ESCRITA


En relación a las preguntas remitidas, se adjunta informe recibido por el Gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Sevilla, en la fecha que consta a pie de firma


EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO
DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL
Fdo. Juan Manuel Flores Cordero


Centro Social Polivalente "Hogar Virgen de los Reyes"
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1.
41009 Sevilla
Teléfono 95 5472112

Código Seguro De Verificación	PzN3AYOHZIBjqARYp+ANsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	08/03/2023 14:42:13
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PzN3AYOHZIBjqARYp+ANsA==		



RESPUESTA A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO		
REF: SERVICIO: DIRECCIÓN TÉCNICA	GRUPO POLÍTICO: Partido Popular	Fecha: Enero 2023 Nº. Orden día: 4.05
PREGUNTA Escrita (Comentario conciso): Fuentes Plaza de la Encarnación.		
RESPUESTA: Las fuentes que se instalaron con las obras de construcción del Metropol-Parasol, que supusieron la reurbanización de la Plaza de la Encarnación, y que van insertadas en unos resaltes sobre el plano del pavimento, no se encuentran actualmente en funcionamiento porque no disponen de las instalaciones necesarias que se requieren con la vigente reglamentación higiénico-sanitaria. El diseño de estos elementos no permite la introducción de esas instalaciones que requieren de una cámara técnica con un complejo y costoso sistema de tratamiento. Teniendo en cuenta esto y también que todas ellas se encuentran en el ensanche previo a la calle Regina, desde el Distrito, y a petición de los vecinos, se ha solicitado su demolición y sustitución por árboles que puedan dar sombra a este espacio tan concurrido. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">La Directora Técnica (según res. adscripción 4705 de 30.08.22) Fdo.: Carmen Hernández Rey</div> <div style="margin-top: 40px;">VºBº El Gerente Fdo.: Juan Carlos de León Carrillo</div>		

Código Seguro De Verificación	JkBkbYae5bFM/ /Nk9vk/bg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	02/02/2023 09:02:23	
	Maria del Carmen Hernandez Rey	Firmado	01/02/2023 18:52:46	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/JkBkbYae5bFM/ /Nk9vk/bg==			

Código Seguro De Verificación	PzN3AYOHZibjqARYp+ANsA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	08/03/2023 14:42:13	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PzN3AYOHZibjqARYp+ANsA==			