

Delegación de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos
DISTRITO CERRO-AMATE
COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

FEBRERO 2022

PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ASUNTO: Inundaciones en C/ Canal y otras.

PREGUNTA:

- ¿Cómo planifica EMASESA el mantenimiento de la Estación de Bombeo de la calle Canal en las proximidades de la calle Canal?

RESPUESTA:

Dentro de las tareas rutinarias del personal especializado de Emasesa, se encuentra la revisión periódica de las diferentes estaciones de bombeo, donde se inspecciona el estado de la instalación en general y se realiza el mantenimiento oportuno según cada caso.

PREGUNTA:

- ¿Por qué no funcionó correctamente en la madrugada del 23 al 24 de diciembre de 2021?

RESPUESTA:

Hasta donde este Distrito tiene información, la estación de bombeo a que se hace referencia funcionó con normalidad durante gran parte de la noche, pero un corte del fluido eléctrico en la zona en un determinado momento de la madrugada provocó el cese de su actividad, la cual no se pudo reanudar hasta que los operarios de Endesa consiguieron restablecer el suministro.

PREGUNTA:

- ¿Qué tipo de mantenimiento y limpieza de los imbornales de la zona referida del Cerro del Águila lleva a cabo EMASESA?

RESPUESTA:

En función de la respuesta ofrecida por Emasesa, se realizan inspecciones periódicas en toda la ciudad de imbornales y arquetas, procediendo a la limpieza de las mismas en caso de ser necesario, pero esa actividad rutinaria no puede impedir que el torrente de agua de una lluvia intensa obstruya dichos elementos por el arrastre de hojas y objetos en un momento determinado.

PREGUNTA:

- ¿Qué medidas se piensa adoptar para que no vuelvan a producirse este tipo de sucesos?

RESPUESTA:

Para dar respuesta a las actuaciones anteriormente descritas, desde EMASESA en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, está en licitación el "PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE SEVILLA PARA EL VERTIDO A ZONA SENSIBLE PARA EL ENTORNO DE DOÑANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES DEL TAMARGUILLO".

Presupuesto de licitación del proyecto completo 27.999.747,05 euros.

Descripción del proyecto: Esta actuación contempla la ejecución de una de las Estaciones de Bombeo de Aguas pluviales más importantes de España, con una capacidad de impulsión futura de hasta 66 m3/segundo. Esta importante infraestructura tiene como objetivo, además de mejorar los actuales umbrales de riesgo de inundación de toda la cuenta de Sevilla, concretamente la cuenca del Tamarguillo, para casos de episodios de lluvias extraordinarios, como el caso que nos ocupa.

Avda. San Juan de la Cruz, esquina Avda. Juan XXIII
41006 Sevilla
Teléfono 95 54 71518 / 19 / 20
Fax 95 54 71523 / 24

Juan Manuel Flores Cordero
Tte. Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate

Código Seguro De Verificación	fDZAD7gAHVQvyk0CJ7Y3cw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	10/02/2022 11:44:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/fDZAD7gAHVQvyk0CJ7Y3cw==		

