

**CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL
GOBIERNO RELATIVA SAN HERMENEGILDO**

REF: Enero 2022

SERVICIO: Renovación Urbana y Conservación de la Edificación

GRUPO POLÍTICO: Partido Popular

Nº ORDEN: 4.21


RESPUESTA ESCRITA

En relación a las preguntas remitidas, se adjunta informe recibido por el Gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Sevilla, en la fecha que consta a pie de firma

EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN
SOCIAL
Fdo. Juan Manuel Flores Cordero

Centro Social Polivalente "Hogar Virgen de los Reyes"
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1.
41009 Sevilla
Teléfono 95 5472112

Código Seguro De Verificación	932umHS5uPvAtYUowSS6ag==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	01/02/2022 13:57:11	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/932umHS5uPvAtYUowSS6ag==			

RESPUESTA A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

REF:

SERVICIO: Renovación Urbana y
Conservación de la Edificación

GRUPO POLÍTICO:
PP

Fecha: Enero 2022

Nº. Orden día: 4 21

PREGUNTA Escrita (Comentario conciso):

Situación actual en la tramitación del Proyecto de restauración de cubiertas y fachadas de la Iglesia del Antiguo Colegio San Hermenegildo.

- 1.- ¿Se ha enviado ya a la Comisión Provincial de Patrimonio?
- 2.- En caso positivo, ¿en qué fecha?
- 3.- En caso negativo ¿cuándo está previsto que se remita?

RESPUESTA:

La redacción del proyecto concluyó el 11 Noviembre del pasado año.

En el mismo se contemplan obras de conservación de la cubierta de madera existente sobre la nave principal de la antigua Iglesia, recuperando todos los elementos de la estructura posibles. En la nueva formación de la cubrición se dotará al edificio de la necesaria estanqueidad, mejorando, además el aislamiento térmico, recuperando en la medida de lo posible la teja árabe original.

También se repararán las cubiertas planas del cuerpo delantero moderno, incluida la sustitución de un lucernario que, debido al mal estado que presenta, está provocando la entrada de agua. Igualmente, se repararán otras pequeñas cubiertas planas existentes en el cuerpo de la antigua Iglesia.

Por otra parte, se realizarán labores de consolidación y protección, de la bóveda de la Sala Principal, que presenta importantes grietas debido al deterioro de la estructura de la cubierta. Una vez colocados los medios de elevación, se elaborará un informe por parte de restauradores expertos acerca de la restauración de las pinturas murales existentes. Así mismo, se reparará la red de saneamiento enterrada que está causando problemas de evacuación.

El presupuesto de la actuación asciende a 851.192,78 € (I.I.), y el plazo de ejecución de las obras sería de 12 meses.

El proyecto se presentó el pasado 15 de Noviembre en el registro de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para la emisión del informe preceptivo por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico.

**El Jefe de Renovación Urbana
y Conservación de la Edificación**

Fdo.: José Julián Espinosa López-Viota

**VºBº
El Gerente**

Fdo.: JUAN CARLOS DE LEÓN CARRILLO

Código Seguro De Verificación	McCbV8mzg1JLoneGRZ1bvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	28/01/2022 09:46:02
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota	Firmado	21/01/2022 08:00:51
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/McCbV8mzg1JLoneGRZ1bvg==		



Código Seguro De Verificación	932umHS5uPvAtYUowSS6ag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	01/02/2022 13:57:11
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/932umHS5uPvAtYUowSS6ag==		

