


Минимальное расстояние для обслуживания:
С фронтальной стороны 1000 мм
С тыльной стороны 500 мм
С правой и с левой сторон 190 мм

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? дубл. Подп. и дата |
| Взам. инв. | Взам. инв. |
| Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? дубл. Подп. и дата |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|---|-----|------|--------------------|----------------|--|---|------|--------|
| | | | | | | Габаритные размеры | | | | | |
| | | | | | | ESQ—ME800 | | | | | |
| | | | | | | "Элком" | | | | | |
| Изм. | Кол. у | Лист | ? | док | Подп | Дата | | | | | |
| Разраб. | | | | | | | ESQ—ME800 | | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | 6 кВ, 1120 кВт | |  | | |
| | | | | | | | | | | | |