



II. Các hậu quả phóng điện sét

Sét đánh trực tiếp

- Người thường bị tử vong.
- Dòng sét gây nhiệt độ rất lớn, khi phóng vào các vật cháy được như mái nhà, gỗ khô... nó có thể gây nên đám cháy lớn.
- Sét có thể phá hủy về mặt cơ học. Đã có nhiều trường hợp các tháp cao, cây cối bị nổ tung vì khi dông sét đi qua nung nóng phần lõi, hơi nước bốc ra quá nhanh và phá vỡ thân cây.
- Dòng điện sét đi qua một vật nối đất sẽ gây nên một gradient điện thế lớn.
- Người hoặc gia súc đứng trú mưa dưới các cây cao khi có dông, nếu cây bị sét đánh, điện áp bước đặt lên người có thể gây nguy hiểm.

28/09/2020

II. Các hậu quả phóng điện sét

Sét cảm ứng

- Nếu các công trình nối liền với các vật dẫn điện kéo dài, ví dụ như đường dây điện, dây điện thoại, đường ray, ống nước, ... những vật dẫn ấy có thể mang điện thế cao từ xa tới (khi chúng bị sét đánh), và gây nguy hiểm cho người hoặc các vật dễ cháy nổ.
- Rất đáng chú ý tới điện áp có thể cảm ứng trên các vật dẫn (cảm ứng tĩnh điện) hoặc các dây dài tạo thành những mạch vòng hở cảm ứng điện từ khi có phóng điện sét ở gần. Điện áp cảm ứng có thể lên tới hàng chục kilovolt và rất nguy hiểm.

28/09/2020



III.1. Các nguyên tắc thực hiện

a) Bảo vệ chống sét theo nguyên tắc trọng điểm

- ❖ Theo phương thức bảo vệ trọng điểm, chỉ những bộ phận thường hay bị sét đánh mới phải bảo vệ.
- Đối với công trình mái bằng, trọng điểm bảo vệ là 4 góc, xung quanh tường chắn mái và các kết cấu nhô cao lên khỏi mặt mái.
- Đối với các công trình mái dốc, trọng điểm là các đỉnh hồi, bờ nóc, bờ chảy, các góc diềm mái và các kết cấu nhô cao lên khỏi mặt mái.

b) Bảo vệ chống sét theo nguyên tắc toàn bộ

Phương thức bảo vệ toàn bộ – Toàn bộ công trình phải nằm trong phạm vi bảo vệ của bộ phận thu sét.

28/09/2020

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

11

III.2. Cột thu sét & phạm vi bảo vệ theo thực nghiệm

- Sử dụng kim thu sét Franklin
- Sử dụng đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm (ESE).
- Sử dụng hệ thống phân tán sét


THÍ NGHIỆM DIỀU DẪN THOÁT ĐIỆN TÍCH ĐÁM MÂY DÔNG - PHÁT HIỆN CỦA B. FRANKLIN (1752)





28/09/2020

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

12







| Protection level | Distance between 2 down | Roof mesh size |
|------------------|--------------------------|----------------|
| (IEC 62305-2) | conductors (IEC 62305-3) | (IEC 62305-3) |
| | 10 m | 5 x 5 |
| l | 10 m | 10 x 10 |
| III | 15 m | 15 x 15 |
| V | 20 m | 20 x 20 |

Nối đất đẳng thế các phần bằng kim loại

- Khi dòng sét chạy qua dây dẫn, sự chênh lệch về điện áp giữa dây dẫn sét và kết cấu kim loại gần đó (kết cấu thép, ống dẫn, ...) bên trong hoặc ngoài công trình. Phóng điện có thể xảy ra giữa hai điểm cuối của mạch vòng hở.
- ❖ Có 2 cách để tránh hiện tượng này:
 - a) Nối đẳng thế giữa dây dẫn sét và kết cấu kim loại của công trình. Ví dụ tại nhà xưởng, nơi làm việc
 - b) Cách ly giữa dây dẫn sét và phần kim loại của công trình. Khi này, các dây dẫn sét được đặt ở khoảng cách lớn hơn hoặc bằng "s". Ví dụ ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao (các ống dẫn khí ...).

28/09/2020

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

17

Tính toán khoảng cách an toàn S

| k_1k_2L | Hệ số k | _c hiệu chỉ | nh theo số dá | ây dẫn sét theo ESEAT |
|------------------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| $S(m) = \frac{R_1 R_c Z}{1}$ | 1 | 2 | 3 | 4 hoặc nhiều hơn |
| \mathbf{K}_{m} | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.41 |

| Hệ | số k _i hiệu chỉnh theo mức bắ | ao vệ |
|--|--|--|
| Bảo vệ mức 1 very exposed or strategic buildings | Bảo vệ mức 2 reinforced protection, exposed building | Bảo vệ mức 3, 4 standard protection |
| 0,08 | 0,06 | 0.04 |

| Hệ số k _m hiệu chỉnh theo vật | liệu giữa hai đầu cuối mạch |
|--|-----------------------------|
| Không khí | Vật liệu rắn |
| 1 | 0.5 |

"L" là khoảng cách giữa điểm gần nhất được khảo sát so với điểm kết cấu kim loại được nối đất (hoặc điểm gần nhất tới chỗ nối đẳng thế).

28/09/2020 BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

8

Ex: An ESEAT with two down conductors protects a 20 m high building with protection level I

Question 1:

Should an air conditioning extractor (quat thong gió)located on the roof be interconnected if 3 m away from the down conductor? Length L1 = 25 m.

Answer 1: $S1 = 0.08 \times 0.75 \times 25 / 1 = 1.5 \text{ m}$

Since the distance (3 m) between the conductor and the airconditioning system is greater than the separation distance (1.5 meters), there is no need to interconnect this extractor.

Question 2:

Should the computer located in the building 3m away from the down conductor be interconnected with the conductor, where L2 = 10 m?

Answer 2: $S2 = 0.08 \times 0.75 \times 10 / 0.5 = 1.2 \text{ m}$


Since the distance between the computer and the down conductor (3 m) is greater than the separation distance (1.2 m), there is no need to interconnect this computer.


28/09/2020

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

19

Phạm vi bảo vệ và tính toán bảo vệ chống sét kim **Franklin** Thành phần của cột thu sét Kim thu sét 1. Điện cực thu sét (kim thu sét cổ điển) 2. Dây dẫn sét; 3. Cột đỡ (kết cấu đỡ); 4. Điện trở nối đất Thân đỡ Dây dẫn sét Cột chống sét cổ điển sử R.,, dung kim thu sét Franklin BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 28/09/2020







Điều kiện bảo vệ chống sét toàn bộ

$$D \le 8 (h - hx)p$$


$$\mathbf{D} = \frac{a_{12}a_{23}a_{13}}{2\sqrt{P(P-a_{12})(P-a_{23})(P-a_{13})}}$$

$$P = \frac{1}{2} \left(a_{12} + a_{23} + a_{13} \right)$$


 D – đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác hoặc đa giác mà các đỉnh là các cột


h - độ cao của cột thu lôi


h_x – độ cao của thiết bị cần bảo vệ





28/09/2020

















b. Bảo vệ bằng cột thu sét sử dụng đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm (ESE :Early Streamer Emission)

Cấp bảo vệ

| Trị đỉnh dòng sét I _p | 2,9 kA | 5,4kA | 10,1 kA | 15,7 kA |
|--|--------|-------|---------|---------|
| Cấp bảo vệ | I | Ш | III | IV |
| Khoảng cách d _s (m) phóng điện | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Hiệu quả bắt sét | 99% | 97% | 91% | 84% |

28/09/2020 BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Bán kính bảo vệ của đầu thu sét hiệu Saint - Elmo

| Rp(m) | SE | 6-∆L = 15 | īm | SE 9 | -∆L = | 30m | SE12 | 2-∆L = | 45m | SE1 | 5-∆L = | 60m |
|-----------------------|--------------|---------------|---------|------|-------|-----|------|--------|-----|-----|--------|-----|
| Cấp bảo h(m) vệ | I D=(20m) | II D=(45m) | D=(60m) | _ | II | III | I | Ш | III | I | II | Ш |
| 2 | 13 | 18 | 20 | 19 | 25 | 28 | 25 | 32 | 36 | 31 | 39 | 43 |
| 4 | 25 | 36 | 41 | 38 | 51 | 57 | 51 | 65 | 72 | 63 | 78 | 85 |
| 6 | 32 | 46 | 52 | 48 | 64 | 72 | 63 | 81 | 90 | 79 | 97 | 107 |
| 8 | 33 | 47 | 54 | 49 | 65 | 73 | 64 | 82 | 91 | 79 | 98 | 108 |
| 10 | 34 | 49 | 56 | 49 | 66 | 75 | 64 | 83 | 92 | 79 | 99 | 109 |
| 20 | 35 | 55 | 63 | 50 | 71 | 81 | 65 | 86 | 97 | 80 | 102 | 113 |
| 30 | 35 | 58 | 69 | 50 | 73 | 85 | 65 | 89 | 101 | 80 | 104 | 116 |
| 60 | 35 | 60 | 75 | 50 | 75 | 90 | 65 | 90 | 105 | 80 | 105 | 120 |



c. Một số đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm (ESE :Early Streamer Emission)

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT


| LOẠI ESE | Δt, μs | TRỌNG LƯỢNG, kg | GHI CHÚ |
|----------|--------|-----------------|---------------|
| S 6.60 | 60 | 5,6 | Thép không rỉ |
| S 4.50 | 50 | 5,5 | Thép không rỉ |
| S 3.40 | 40 | 5,4 | Thép không rỉ |
| TS 3.40 | 40 | 3,4 | Thép không rỉ |
| TS 2.25 | 25 | 3,3 | Thép không rỉ |
| TS 2.25 | 26 | 3,3 | Mạ vàng |

| | I | BÁN | KÍN | H BÅ | O V | Ê - F | R _P C | ấp I | | |
|-------------|----|---------------|-----|------|-----|-------|------------------|------|----|-------|
| D=20 m | | ĐỘ CAO, h (m) | | | | | | | | |
| LOẠI ESE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | Max 2 |
| S 6.60 | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| S 4.50 | 27 | 41 | 55 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| S 3.40 | 23 | 35 | 46 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| TS 3.40 | 23 | 35 | 46 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| TS 2.25 | 17 | 25 | 34 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 |

| | В | ÁN Ł | ΚĺΝΗ | BÅ | O VĘ | - R | , Cấ∣ | p II | | |
|-------------|----|------|------|----|------|----------|-------|------|-----|--------|
| D=45 m | | | | | ĐỘ C | AO, h (ı | m) | | | |
| LOẠI ESE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | Max 45 |
| S 6.60 | 39 | 58 | 78 | 97 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 105 |
| S 4.50 | 34 | 52 | 69 | 86 | 87 | 87 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| S 3.40 | 30 | 45 | 60 | 75 | 76 | 77 | 77 | 80 | 81 | 85 |
| TS 3.40 | 30 | 45 | 60 | 75 | 76 | 77 | 77 | 80 | 81 | 83 |
| TS 2.25 | 23 | 34 | 46 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 70 |

| | Е | BÁN | KÍNH | НВÅ | O VI | Ệ − R | _P C | ấp III | l | |
|-------------|----|-----|------|-----|---------------|----------|----------------|--------|-----|--------|
| D=60 m | | | | | ĐỘ C <i>A</i> | AO, h (r | m) | | | |
| LOẠI ESE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 45 | Max 60 |
| S 6.60 | 43 | 64 | 85 | 107 | 107 | 108 | 109 | 113 | 119 | 120 |
| S 4.50 | 38 | 57 | 76 | 95 | 96 | 97 | 98 | 102 | 109 | 110 |
| S 3.40 | 33 | 50 | 67 | 84 | 84 | 85 | 87 | 92 | 99 | 100 |
| TS 3.40 | 33 | 50 | 67 | 84 | 84 | 85 | 87 | 92 | 99 | 100 |
| TS 2.25 | 26 | 39 | 52 | 65 | 66 | 67 | 69 | 75 | 84 | 85 |





c. Một số đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm (ESE :Early Streamer Emission)

BÁN KÍNH BẢO VỆ CỦA ĐIỆN CỰC ESE DYNASPHERE

| ĐỘ CẠO | ĐỘ CAO CỘT | ĐỘ CAO CỦA | BÁN KÍNH BẢO VỆ, m THEO MỨC BẢO VỆ | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------|--|--|--|
| CỦA NHÀ, m | ĐÕ', m | DYNASPHERE m | RẤT CAO 98% | CAO 93% | CHUẨN 85% | | | |
| 5 | 5 | 10 | 37 | 57 | 65 | | | |
| 10 | 5 | 15 | 43 | 60 | 68 | | | |
| 15 | 5 | 20 | 43 | 66 | 78 | | | |
| 20 | 5 | 25 | 50 | 74 | 82 | | | |
| 25 | 5 | 30 | 55 | 80 | 89 | | | |
| 30 | 5 | 35 | 59 | 86 | 96 | | | |
| 40 | 5 | 45 | 67 | 90 | 105 | | | |


c. Một số đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm (ESE :Early Streamer Emission)


28/09/2020


BÁN KÍNH BẢO VỆ CỦA ĐIỆN CỰC ESE DYNASPHERE


| ĐỘ CAO CỦA | ĐỘ CAO | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|--|--|
| NHÀ m | CỘT ĐỚ m | DYNASPHE m | RẤT CAO 98% | CAO 93% | CHUẨN 85% | | |
| 50 | 5 | 55 | 75 | 100 | 112 | | |
| 60 | 5 | 65 | 80 | 110 | 118 | | |
| 70 | 5 | 75 | 80 | 110 | 118 | | |
| 80 | 5 | 85 | 75 | 100 | 112 | | |
| 90 | 5 | 95 | 75 | 100 | 112 | | |
| 100 | 5 | 105 | 75 | 100 | 112 | | |












3. Vùng bảo vệ chống sét được xác định bằng phương pháp quả cầu lăn



Vật có độ cao 0m, bán kính bảo vệ R

$$R = \sqrt{d_s^2 - (d_s - h)^2} = \sqrt{2d_s h - h^2} = \sqrt{h(2d_s - h)}$$

$$\begin{array}{l} \text{Vật có độ cao h_2, bán kính bảo vệ R_2} \\ d_s^2 = (R-R_2)^2 + (d_s-h_2)^2 \Rightarrow R_2 = R \\ \end{array} \left[1 - \sqrt{\frac{2d_sh_2-h_2^2}{2d_sh-h^2}} \right]$$

28/09/2020

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

3. Vùng bảo vệ chống sét được xác định bằng phương pháp quả cầu lăn

□ Ví du:

 \checkmark Cột thu sét cao h = 12m, xét bảo vệ chống sét với I_s = 6kA, khoảng cách phóng điện

$$d_s = 10.6^{0.65} = 32m$$

✓ Bán kính bảo vệ xét ở độ cao h_x = 0m (mặt đất)

$$R_0 = \sqrt{h(2d_s - h)} = \sqrt{12(2.32 - 12)} = 24,98 \,\mathrm{m}$$

✓ Giả sử người cao 1,6m, bán kính bảo vệ chống sét ứng với côt thu sét sẽ là:

$$R_p = 24.98 \left[1 - \sqrt{\frac{2(32.1.6) - 1.6^2}{2(32.12) - 12^2}} \right] = 14.988 \,\mathrm{m}$$

Vậy người cao 1,6m đứng cách cột thu sét tối đa 14,988 m sẽ được bảo vệ an toàn.

28/09/2020

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

48

| 3. Vùng bảo vệ chốn | g sét được xác định | bằng phương pháp |
|---------------------|---------------------|------------------|
| quả cầu lăn | | |

Cấp bảo vệ chống sét theo tiêu chuẩn IEC 61024-1

| Trị đỉnh dòng sét | Cấp bảo vệ | Khoảng cách phóng điện d _s (m) | Hiệu quả bắt sét |
|-------------------|------------|---|---------------------|
| 2,9 kA | 1 | 20 | 99% |
| 5,4kA | II | 30 | 97% |
| 10,1 kA | III | 45 | 91% |
| 15,7 kA | IV | 60 | 84% |


28/09/2020 BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN



☐ Độ võng giữa hai cột thu sét p theo bán kính quả cầu lăn

$$p = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

R - bán kính quả cầu lăn = d_s a - khoảngcách giữa hai kim thu sét hoặc hai dây thu sét song song





3. Vùng bảo vệ chống sét được xác định bằng phương pháp quả cầu lăn


| 0m) II(3 | theo bán kính (0m) III(48) 02 0,0 | 5m) IV(60m) |
|-----------------|--|-------------|
| , | 0,0 | |
| ,1 0, | | 0,01 |
| | 0,0 | 0,03 |
| 23 0, | 15 0, | 1 0,08 |
|),4 0, | 27 0,1 | 0,13 |
| 64 0, | 42 0,2 | 28 0,21 |
| .92 0, | 61 0,4 | 4 0,3 |
| 27 0, | 83 0,5 | 55 0,41 |
| 67 1, | 09 0,7 | 72 0,54 |
| 14 1, | 38 0,9 | 0,68 |
| 68 1, | 72 1,1 | 0,84 |
| 64 2, | 29 1,4 | 1,11 |
| .,8 2, | 96 1,9 | 1,43 |
| 23 3, | 74 2,4 | 4 1,78 |
| 8 4, | 62 2,9 | 94 2,17 |
| 32 5 | 63 3,5 | 54 2,61 |
| | ,32 5, | ,,- |


Tính chọn độ cao kim thu sét ∆h


- 1- Chọn cấp bảo vệ (I, II, III, IV).
- 2- Chọn vị trí đặt kim thu sét.
- 3- Tính khoảng cách xa nhất cần bảo vệ giữa các kim thu sét d.
- 4- Xác định p tính theo công thức hoặc tra bảng.
- 5- Tính độ cao $\Delta h \ge (h_x + p)$
















IV. Bảo vệ chống sét lan truyền 3. AC Surge Protection Tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission) > Thiết bị bảo vệ chống quá áp IEC 60364-5-534 > Bảo vệ chống quá áp IEC 60364-4-443 > SPD(thiết bị cắt sét)ở điện áp thấp IEC 61643-1 Chọn/Ứng dụng SPD hạ thế IEC 61643-12 Các tiêu chuẩn liên quan > Protection against LEMP IEC 61312-1 > Chọn SPD IEC 61312-3 > Lightning Risk management IEC 61662 > Xung quá áp trên mạng AC **IEC 62066** BÀI GIẢNG KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 28/09/2020

