呼伦贝尔市免渡河林业局免渡河林业局供热服务项目中标（成交）明细

锐驰项目管理有限公司受呼伦贝尔市免渡河林业局委托，采用竞争性磋商进行采购免渡河林业局供热服务项目（项目编码：HSZCS-C-F-250167）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：扎兰屯市安瑞供热有限责任公司

1.2、中标（成交）总价： 3,790,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C08029900 其他热力生产和分配服务	免渡河林业局供热服务项目	呼伦贝尔市免渡河林业局	采购购技技术术参参数数内内容容： 1、供热面积约为18万1千平方米； 2、要求提供的热源总供热负荷不低于8000kw； 3、供热期：一年（2025年9月25日-2026年9月24日）； 4、供热方式：利用采购方锅炉房内的锅炉及管网，进行供热。 5、移交：本次招标拟采用整体服务外包形式，移交后所有服务期限内的供热、燃料、 人工及锅炉（包括附属设备）、一次管网运行维护、维修及消缺工作由中标方承担。在 采暖期前采购方对可能造成安全隐患的故障设备设施进行维修，将满足 供热需求的设备 设施移交给中标方，同时将运行、维护、供热等服务一同移交。服务期结束后，中标方 完成对项目设施的移交工作(按规定将项目设施无偿完好移交采购方，保证项目设施处 于良好可使用状态，且全部项目设施上未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束， 亦不得存在任何种类和性质的索赔权)。 6、中标方负责缴纳采购方，服务期内由于供热所产生的电费； 主主要要技技术术要要求求 (1)根据《内蒙古自治区城镇供热条例》第二十三条之规定，室内采暖温度不低于18℃，本项目要求温度达到20±2℃。 (2)总要求：标方设立项目理服务中心，成立相应的组织机构，锅炉房配备1名班组长， 锅炉房保证24小时值班，为采购方提供优质高效的供热运行管理服务。 (3)服务要求： ①服务期限内对锅炉等相关设备的检查与维护。 ②服务期间在设备运行正常，无不可抗力影响的条件下，中标方应确保锅炉在每日 按采购方需求达到规定的标准温度和压力。 ③中标方应当保证提供服务的人员统一着装，身体健康无任何重大疾病或者其他不 适宜从事锅炉服务工作内容的疾病。 ④采暖期前，中标方辅助采购方对供热锅炉及相关附属设备、设施、进行一次全面 检查并签字确认。 ⑤中标方应负责锅炉及辅机设备在运行期间的日常检查、维护、保养，确保采购方 供热系统始终处于安全运行状态。 ⑥在开始供热后，中标方应当对采购方锅炉附属设施、设备每周至少巡检一次，对 设施、设备可能存在的安全隐患进行逐一排查，如采购方锅炉附属设施出现故障的，中 标方应当在6小时内排除故障。对于维修需要停止供热的，中标方应当及时通知采购方 ，并在24小时修复故障设施设备，以保证继续供热，中标方逾期修复设备的，采购方有 权委托他人进行维修，所需费用由中标方承担。	一年	供热服务达到国家或行业验收合格标准	3,790,000.00	1.00	项	3,790,000.00

锐驰项目管理有限公司

2025年09月23日