报价明细表

投标人名称：东升建设集团有限公司

项目名称：马蹄藏族乡大泉沟西北村地质灾害避险搬迁集中安置点新能源供热设备项目

招标文件编号：SJYZC2026GK-058

包号：SJYZC2026GK-058

单位：万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价（万元）	总价（万元）	规格型号	备注
1	超低温新能源热泵	中广欧特斯	65	30日历天	1.2712	82.628	DLRK-8（3匹）★电源：220V～50Hz；★名义制冷量（环 35℃/水 7℃）：7.5kW；★名义制冷输入功率：2.52kW；★名义制冷 COP：2.98；★制热量（环 7℃/水 45℃）：10.0kW；★制热输入功率：2.9kW；★名义制热量（环-12℃/水 41℃）：6.0kW；★名义制热输 入功率：2.3kW；★低温制热量（环-20℃/水 41℃）：5.5kW；★低温制热输入功率：2.5kW；★最大输入功率/电流：3.9kW/18.0A；★制热 COP（7/-12/-20℃）：3.45/2.61/2.20；★IPLV(C)/IPLV(H)：4.30/3.00；★额定循环水流量：1.3m³/h；★进出水管口规格：Rc3/4"；★水侧阻力：20kPa；★水侧最大工作压力：1.0 MPa； ★排/吸气侧允许工作过压：4.2 / 1.5 MPa；★高/低压侧最大允许压力：4.2 / 1.5MPa；★制冷剂及充注量：R410A/2.1kg；★净质量：80kg；★防触电保护类型/防水等级： Ⅰ类/IPX4；★外形尺寸：1036×406×770mm；	/
2	超低温新能源热泵	中广欧特斯	65	30日历天	1.38	89.7	DLRK-13（4匹）★电源：220V～50Hz；★名义制冷量（环 35℃/水7℃）：8.8kW；★名义制冷输入功率：3.1kW；★名义制冷 COP：2.84；★制热量（环 7℃/水 45℃）：11.5kW；★制热输入功率：3.4kW；★名义制热量（环-12℃/水 41℃）：7.5kW；★名义制热输入功率：3.0kW；★低温制热量（环-20℃/水 41℃）：6.5kW；★低温制热输入功率：3.1kW；★最大输入功率/电流：4.5kW/21.0A；★制热 COP（7/-12/-20℃）：3.38/2.50/2.10；★IPLV(C)/IPLV(H)：4.15/2.95；★额定循环水流量：1.5m³/h；★进出水管口规格：Rc3/4"；★水侧阻力：22kPa；★水侧最大工作压力：1.0 MPa； ★排/吸气侧允许工作过压：4.2 / 1.5 MPa；★高/低压侧最大允许压力：4.2 / 1.5MPa；★制冷剂及充注量：R410A/2.3kg；★净质量：82kg；★防触电保护类型/防水等级： Ⅰ类/IPX4；★外形尺寸：1036×406×770mm；	/
3	超低	中广	2	30日	1.5727	3.1454	DLRK-20（8匹）★电源：220V～50Hz；★防触电保护类型/防水等级： Ⅰ类/IPX4；★名义制冷量(A35/W7)：16.0kW；★名义制冷输入功率：5.71kW；★名义制冷 COP：2.80；★额定制热量(A7/W45)：20.0kW；★额定制热输	/

	温新能源热泵	欧特斯		历天			入功率：6.25kW；★额定制热 COP：3.20； ★辐射型制热量(A-12/A-20/W35)：15.0kW/13.0kW；★辐射型制热输入功率：5.56kW/5.65kW；★辐射型 COP(-12/-20℃)：2.70/2.30；★风盘型制热量(A-12/A-20/W41)：15.0kW/13.0kW；★风盘型制热输入功率：6.20kW/6.25kW；★风盘型 COP(-12/-20℃)：2.42/2.08；★最大输入功率/电流：7.9kW/36.0A；★APF/HSPF性能系数（地板辐射型）：3.15/3.20；★IPLV(C)/IPLV(H)（地板辐射型）：4.30/3.55；★制冷/制热噪音（地板辐射型）：58/59dB(A)；★循环水流量：2.75m³/h；★进出 水管口规格：Rc 1；★水侧压力损失：27kPa；★水侧最大工作压力：1.0MPa；★排/吸气侧允许工作过压：4.2 / 1.5 MPa；★高/低压侧最大允许压力：4.2 / 1.5 MPa；★制冷剂及充注量：R32/2.3kg；★净质量：126kg；★外形尺寸：1036×406×1410mm；	

投标人（公章）：东升建设集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2026年7月22日

注：

1．报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。